

顺义区饮用水水源地规范化建设项目竞争性磋商公告 更正公告确认函

北京佳益工程咨询有限公司：

你单位编制的顺义区饮用水水源地规范化建设项目竞争性磋商公告更正公告已收悉，经审核并报送领导确认，同意采用本公告对顺义区饮用水水源地规范化建设项目进行更正。

采购人：北京市顺义区生态环境局
(盖章)

2026年7月21日



顺义区饮用水水源地规范化建设项目竞争性磋商公告

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：11011326210200027434-XM001

原公告的采购项目名称：顺义区饮用水水源地规范化建设项目

首次公告日期：2026-07-16

地址：

<http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/qjxxgg/qjzbgg/2026/7/cc9a7fe8d3f0489fa7eec2b659e5fcd.htm>

二、更正信息

更正事项：☐采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

原竞争性磋商文件中：

（一）第四章 采购需求中 三、工作范围：2、开展界标标志牌更新与设立工作，具体包括：7处区级集中式、3处镇级集中式、4处农村万人千吨集中式饮用水水源地的标志牌更新；2025年已完成划定的其他207处农村集中式水源地（共499眼水源井）、110处农村分散式水源地（共182眼水源井）的标志牌设立。

（二）第四章 采购需求中 四、服务内容 （3）饮用水水源井水质检测：依据相关技术规范要求，完成顺义区拟调整饮用水水源地各取水井源水样品采集与检测；检测项目执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）全部93项指标，分别是：色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性、铍、硼、锑、钡、镍、钴、钼、银、铊、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、三溴甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯苯、邻二氯苯、对二氯苯、三氯苯（总量）、乙苯、二甲苯（总量）、苯乙烯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、萘、蒽、荧蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘、多氯联苯（总量）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、2,4,6-三氯酚、五氯酚、六六六（总量）、γ-六六六（林丹）、滴滴涕（总量）、六氯苯、七氯、2,4-滴、克百威、涕灭

顺义区



30278

威、敌敌畏、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、毒死蜱、百菌清、莠去津、草甘膦。

现调整为：

（一）开展界标志牌更新与设立工作，具体包括：7 处区级集中式、3 处镇级集中式、4 处农村万人千吨集中式饮用水水源地的标志牌更新；2025 年已完成划定的其他 207 处农村集中式水源地（共 499 眼水源井）、110 处农村分散式水源地（共 182 眼水源井）的标志牌设立。标志牌合计约 1407 块（实际制作安装数量以现场为准）。

（二）依据相关技术规范要求，完成顺义区拟调整饮用水水源地所需 22 口水井源水样品采集与检测（具体数量以实际为准）；检测项目执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）全部 93 项指标，分别是：色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总 α 放射性、总 β 放射性、铍、硼、锑、钡、镍、钴、钼、银、铊、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、三溴甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯苯、邻二氯苯、对二氯苯、三氯苯（总量）、乙苯、二甲苯（总量）、苯乙烯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、萘、蒽、荧蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘、多氯联苯（总量）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、2,4,6-三氯酚、五氯酚、六六六（总量）、 γ -六六六（林丹）、滴滴涕（总量）、六氯苯、七氯、2,4-滴、克百威、涕灭威、敌敌畏、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、毒死蜱、百菌清、莠去津、草甘膦。

其他内容不变。

更正日期：2026-07-21

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京市顺义区生态环境局

地址：北京市顺义区复兴东街 3 号院

联系方式：贾燕妮 010-81493104

2.采购代理机构信息

名称：北京佳益工程咨询有限公司

地址：北京市西城区宣武门西大街 28 号西座 7 门 9 层 9005 室

联系方式：郑晶晶 010-88820321，13701135106

3.项目联系方式

项目联系人：郑晶晶

电 话：010-88820321，13701135106

1.1.1