

2026 年食堂质量提升-设备购置食品加工设备零部件采购项目

招标文件补充文件（一）

各供应商：

原招标文件以下内容：

“第一章 投标邀请”四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026 年 8 月 24 日 9 点 30 分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

“第五章 采购需求”，一、采购标的

1. 采购标的

序号	设备名称	项目描述	单位	数量
77	低噪音高效排风机	1. 功率≤11KW/380V； 2. 风量：19000-27000m³/h； 3. 全压：1000-1300pa； 4. 柜身采用≥1.5mm 厚镀锌板造外壳； 5. 设备噪音≤65dB。 ▲2. 所投风机聚氯乙烯绝缘电缆满足 GB/T 5023.2-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》标准，检测导体电阻<20Ω/km。紧固件依据 GB/T 3098.1-2010 标准，进行机加工试样拉伸：屈服强度≥1100MPa，断后伸长率≥8%，断面收缩率≤44%，楔负载测试（楔角 4°）：极限拉伸载荷≥103000N，抗拉强度≥1220MPa，断裂位置符合标准要求；螺栓保载测试：在 81800 N 保证载荷下保载 15s，测量误差不应超过±12.5 μm，符合以上测试结果。（提供带 CMA 标识的有效检测报告复印件佐证，不提供、不满足或提供的检测标准不在 CMA 认证范围内的不得分）。风机整机产品依据 GB/T10125-2021、GB/T17897-2016 认证标准，提供金属厨房用品防腐性能认证证书，防腐性能评级:10 级；（提供证书复印件并加盖制造商公章的扫描件。并提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图佐证，未提供或提供不满足要求的不得分）。	台	1

现更正为如下内容：

“第一章 投标邀请”四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026 年 9 月 2 日 9 点 30 分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

“第五章 采购需求”，一、采购标的

1. 采购标的

序号	设备名称	项目描述	单位	数量
77	低噪音高效排风机	2. 功率≤11KW/380V； 2. 风量：19000-27000m³/h； 3. 全压：1000-1300pa； 4. 柜身采用≥1.5mm 厚镀锌板造外壳； 5. 设备噪音≤65dB。 ▲2. 所投风机聚氯乙烯绝缘电缆满足 GB/T 5023.2-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法》标准，检测导体电阻<20Ω/km。紧固件依据 GB/T 3098.1-2010 标准，进行机加工试样拉伸：屈服强度≥1100MPa，断后伸长率≥8%，断面收缩率≥44%，楔负载测试（楔角 4°）：极限拉伸载荷≥103000N，抗拉强度≥1220MPa，断裂位置符合标准要求；螺栓保载测试：在 81800 N 保证载荷下保载 15s，测量误差不应超过±12.5μm，符合以上测试结果。（提供带 CMA 标识的有效检测报告复印件佐证，不提供、不满足或提供的检测标准不在 CMA 认证范围内的不得分）。风机整机产品依据 GB/T10125-2021、GB/T17897-2016 认证标准，提供金属厨房用品防腐性能认证证书，防腐性能评级:10 级；（提供证书复印件并加盖制造商公章的扫描件。并提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图佐证，未提供或提供不满足要求的不得分）。	台	1

除以上内容变更外，原招标文件其他内容不变。

采购人：北京市丰台区职业教育中心学校

采购代理机构：北京宝辰工程管理股份有限公司

2026 年 8 月 17 日