

大兴区中小学食堂提升项目 fwzx-排风排烟系统-大兴区
兴华中学



甲方：北京市大兴区兴华中学



乙方：北京大江南厨房设备有限公司

签订时间：2025 年 10 月 09 日



采购合同

根据《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，签署本合同。

甲方：北京市大兴区兴华中学

地址：大兴区黄村镇兴华大街

联系人：康国山

联系方式：18601398300

乙方：北京大江南厨房设备有限公司

地址：北京市通州区西集镇企业发展服务中心 1332 号

联系人：熊文

联系方式：15117922092

统一社会信用代码：911101127855207508

开户行：北京农村商业银行金盏支行

银行账号：0107000103000006465

一、总则

1. 甲乙双方根据有关法律法规之规定，在自愿平等、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供排风排烟系统事宜，订立本合同。

2. 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同总价”系指根据合同约定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3) “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切货物以及其它有关技术资料 and 材料。

(4) “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的服务，如货物配送、安装、调试、培训、质保、维护和合同中规定乙方应承担的其它义务。

3. 本合同组成：

(1) 本合同全部条款；

(2) 货物清单（附件 1）；

(3) 合同保密协议（如有）；

(4) 在合同履行过程中的变更协议（如有）；

(5) 采购文件（如有），包括：采购文件、投标文件，谈判文件、响应文件，磋商文件、响应文件，单一来源采购文件、响应文件等政府采购文件；以及直接采购、询价、遴选等文件。

二、合同标的

乙方需向甲方提供排风排烟系统等货物，具体货物名称、型号、数量等详见附件 1。

三、价格与支付

1. 合同总价（货物与服务）

本合同金额共计：

人民币小写：1256851.60 元，人民币大写：壹佰贰拾伍万陆仟捌佰伍拾壹元陆角整。

2. 支付

(1) 付款进度和条件：按下列第I种方式支付。

I. 一次性支付：

①合同签订后，乙方先向甲方交纳合同金额 3%的质量保证金（质保期满后一次性申请无息退还）。乙方交付货物，甲方验收合格后90个工作日内支付向中标人一次性支付合同价款的 100%金额。

II. 分期支付：

①合同签订生效后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的50%预付款，即人民币小写： 元，人民币大写： ；

②乙方交付货物，甲方验收合格后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价 %，即人民币小写： 元，人民币大写： 。

(2) 结算付款方式：转账。

(3) 甲方付款前，乙方需向甲方提供符合甲方要求的正规发票。

(4) 本合同约定的付款时间及付款金额等内容以甲方获得经费审批为准，经费未及时审批及拨款的，甲方可根据经费批复视情况调整付款时间及金额，且不视为甲方违约。如发生上述情况，乙方承诺仍按本合同约定履行乙方义务。

3. 税金

本合同的合同总价为含税价。

四、包装、交付与验收

1. 包装

乙方所交付的全部货物均应按包装和运输的标准保护措施进行包装，这类包装应满足按照该类货物特定性质所需的远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，以确保货物安全地运抵交货地点。

2. 交付

- (1) 交付地点： 甲方指定地点。
- (2) 交付时间： 合同签订后于 2025 年 10 月 21 日内交货并完成安装调试。
- (3) 运费及保险费用： 运输所发生的所有费用由乙方承担。
- (4) 运输途中货物损毁、灭失的风险： 由乙方承担。
- (5) 乙方应随货物配套交付质量证书及产品使用说明书等相关材料。

3. 验收

- (1) 交付时，乙方应向甲方提供两份到货验收清单，甲方应按照到货验收清单对所供货物的质量、规格和数量等进行检验，并签字确认，双方各执一份。
- (2) 甲方在验收时发现货物存在数量短缺的，乙方应当及时补货；甲方对货物的规格、外观等有异议，或对货物的性能进行测试后，发现货物存在质量、技术性能等方面的问题，可要求乙方免费换货或直接要求退货。
- (3) 交货验收后，甲方在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合国家标准、合同要求等情况的，均有权要求乙方更换货物或退货，并有权要求乙方赔偿所有的经济损失。

五、乙方责任

- 1. 乙方应严格按照合同所列货物名称、品牌、规格、型号和数量等具体内容向甲方供货。乙方负责为甲方免费上门安装、调试至正常使用。遇有特殊情况，以甲乙双方商定的供货时间为准。
- 2. 乙方在接到甲方停止供货的通知后未停止供货的，造成的损失由乙方承担。
- 3. 乙方向甲方供货过程中发生的相关费用，包括运输费、装卸费、安装费、调试费、验收费及与货物有关的费用均由乙方负担。
- 4. 乙方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均不侵犯第三方知识产权及其它合法权益，否则所引起的全部责任均应当由乙方承担。

5. 如甲方需要，乙方应无偿提供拆旧服务。

6. 乙方应满足甲方提出的与本合同相关的其他合理化要求。

六、质量保证及售后服务

1. 乙方应保证提供的货物是全新、未经使用过的，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求，同时确保提供的货物在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。在货物使用寿命期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2. 质量保证期： 3 年，自甲方验收合格之日开始计算。

3. 质保期内，乙方在接到甲方报修电话或通知后 1 小时内进行响应， 2 个工作日内应免费维修或更换有缺陷的货物，如不能及时完成维修或更换的，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

4. 质保期内，乙方应提供货物配套软件的免费升级、改版和更新服务。

5. 乙方负责为甲方免费提供必要的培训服务及现场技术支持。

七、违约与解除

1. 乙方未能按合同约定交货并完成配套服务，甲方有权要求乙方承担违约金，每逾期 1 个日历日的违约金按合同总价的 0.5% 计收，逾期违约金的最高限额为合同总价的 10%。

2. 乙方交付的货物质量不合格的，应当在收到甲方要求更换的通知后及时更换，经更换后仍不能满足甲方需求的，甲方有权要求乙方承担合同总价 10% 的违约金。

3. 乙方未能履行合同其他约定的，甲方有权要求乙方承担合同总价 10% 的违约金。

4. 甲方有权对乙方上述的违约行为进行累加计算，但是累加计算后的违约金总额最高为合同总价的 30%。

5. 上述违约金不能补偿实际损失的，甲方有权向乙方继续追偿。乙方应当向甲方赔偿的损失范围包括但不限于甲方的直接经济损失、预期可得利益以及为实现债权而支出的律师费、保全费、诉讼费、保全保险费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费等费用。

6. 甲方有权从尚未支付的合同价款中自行扣除上述违约金及损失赔偿金；甲方尚未支付的合同价款不足以支付上述违约金及损失赔偿金的，甲方有权向乙方继续主张权利。

7. 乙方未能履行合同约定，甲方有权向乙方发出通知解除合同。

八、争议的解决

合同履行或与合同有关的一切争端，应通过双方友好协商解决；如经友好协商不能解决，甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。

九、不可抗力

1. 本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时，执行合同的期限将相应延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2. 乙方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知甲方，并在不可抗力发生后 15 个日历日内，将有关证明文件直接送达甲方。

3. 如果不可抗力影响延续 90 日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

十、其它

1. 转让与分包。本合同乙方不得转让或分包。

2. 破产终止合同。如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

3. 合同修改。任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

4. 通知。本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5. 法律适用。本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

6. 其他约定条款:

十一、附则

- 1. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。
- 2. 本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订变更或补充协议，变更或补充协议与本合同具有同等法律效力。
- 3. 本合同一式六份，甲方五份，乙方壹份，具同等法律效力。

甲方： 北京市大兴区兴华中学

(盖章)

乙方： 北京大江南北厨房设备有限公司

(盖章)

法定代表人或授权代表： 
(签字或签章)

法定代表人或授权代表： 熊礼红
(签字或签章)

日期： 2025 年 10 月 09 日

日期： 2025 年 10 月 09 日

附件 1:

货物清单

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
1	不锈钢 环保烟 罩	京丰大江南 型号: JFDJN-YZ	1. 材质: 304不锈钢拉丝板; 2. 罩体材料为1.2mm不锈钢板; 3. 防蒸汽、防油烟网篦子1.2mm厚304不锈钢焊接平滑; 4. 配防雾防爆LED节能照明220V/100W, 防爆平板防护罩, D500mm; 5. 排烟罩罩体与顶板、墙体安装的安全牢固, 安装连接方式采用预埋钢构件进行牢固焊接结合膨胀螺栓紧固连接的方式, 排烟罩整体应结构牢固; 6. 烟罩三面和外立面配有1.2mm厚304不锈钢冲孔送新风系统和风幕, 风量可插板调节, 能保证厨房的空气流动性和新鲜。	平方 米	2.7	1980.00	5346.00
2	排烟管 道	京丰大江南 型号: JFDJN-PYGD	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	平方 米	112	320.00	35840.00
3	弯头	京丰大江南 型号: JFDJN-WT	1. 厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	个	6	1350.00	8100.00
4	排烟管 道	京丰大江南 型号: JFDJN-PYGD	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 法兰连接法兰与管道采用铆钉固定;	平方 米	12	320.00	3840.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
			5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。				
5	防火阀	博辰 型号：定制	1. 设备为熔断式防火阀，3.0mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作； 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片150摄氏度时自动将阀门关闭； 3. 可手动复位、手动关闭。	台	4	1680.00	6720.00
6	变径	京丰大江南 型号： JFDJN-BJ	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定； 4. 每节管道接口处采用放火阻燃9501胶条密封。	套	2	1350.00	2700.00
7	变径	京丰大江南 型号： JFDJN-BJ	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定； 4. 每节管道接口处采用放火阻燃9501胶条密封。	套	2	1350.00	2700.00
8	减震器	贝尔静 型号：ZD-9	1. 外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，根据现场与设备匹配； 2. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理； 3. 承载300-400KG。	个	8	650.00	5200.00
9	软连接	京丰大江南 型号： JFDJN-RLJ30*30	1. 国标30*30*3mm镀锌角钢焊接制作； 2. 配帆布连接； 3. 与风机配套。	套	2	1260.00	2520.00
10	风机平台	京丰大江南 型号： JFDJN-PT	1. 与风机配套； 2. 国标10#镀锌槽钢焊接制作，与风机匹配； 3. 根据现场安装、调试等。	套	2	4560.00	9120.00
11	风机启动控制器	华森电器 型号：GKL-21	1. 与风机配套； 2. 根据现场安装。	套	2	6450.00	12900.00
12	风机启动控制器	华森电器 型号：GKL-21	1. 与风机配套； 2. 根据现场安装。	套	1	6450.00	6450.00
13	消音房	京丰大江南 型号：	1. 外部厚度1.2mm镀锌板制作； 2. 内部1.2mm镀锌孔板；	套	2	6350.00	12700.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
		JFDJN-XYF	3. 中间为10cm厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理，法兰连接； 4. 根据现场安装、定制。				
14	消音管道	京丰大江南 型号： JFDJN-XYGD	1. 外部1.2mm镀锌板； 2. 内部1.0mm镀锌孔板； 3. 中间为10cm厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理，法兰连接； 4. 与烟管配套。	节	4	2230.00	8920.00
15	消音管道	京丰大江南 型号： JFDJN-XYGD	1. 外部1.2mm镀锌板； 2. 内部1.0mm镀锌孔板； 3. 中间为10cm厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理，法兰连接； 4. 与烟管配套。	节	2	2230.00	4460.00
16	出风口	京丰大江南 型号： JFDJN-FK	1. 镀锌板厚度为：1.2mm制作； 2. 与风机配套。	台	2	1350.00	2700.00
17	变径	京丰大江南 型号： JFDJN-BJ	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定； 4. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	套	1	1350.00	1350.00
18	减震器	贝尔静 型号：ZD-9	1. 外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，根据现场与设备匹配； 2. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理； 3. 承载300-400KG。	个	4	650.00	2600.00
19	软连接	京丰大江南 型号： JFDJN-RLJ30*30	1. 国标30*30*3mm镀锌角钢焊接制作； 2. 配帆布连接； 3. 与风机配套。	套	1	1260.00	1260.00
20	风机平台	京丰大江南 型号： JFDJN-PT	1. 与风机配套； 2. 国标10#镀锌槽钢焊接制作，与风机匹配； 3. 根据现场安装、调试等。	套	1	4560.00	4560.00
21	风机电源线	易初 型号：BVR-4	1. 4平方国标； 2. 与设备匹配，满足现场使用。	米	22	15.00	330.00
22	消音房	京丰大江南 型号： JFDJN-XYF	1. 外部厚度1.2mm镀锌板制作； 2. 内部1.2mm镀锌孔板； 3. 中间为10cm厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理，法兰连接； 4. 根据现场安装、定制。	套	1	6350.00	6350.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
23	送风管道	京丰大江南 型号: JFDJN-SFGD	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封; 6. 管道出口做不锈钢防护网, 不锈钢法兰连接。	平方米	43.2	320.00	13824.00
24	弯头	京丰大江南 型号: JFDJN-WT	1. 厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	个	4	1350.00	5400.00
25	排烟管道	京丰大江南 型号: JFDJN-PYGD	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	平方米	3	320.00	960.00
26	出风口	京丰大江南 型号: JFDJN-FK	1. 镀锌板厚度为: 1.2mm制作; 2. 与风机配套。	台	6	1350.00	8100.00
27	软连接	京丰大江南 型号: JFDJN-RLJ30*30	1. 国标30*30*3mm镀锌角钢焊接制作; 2. 配帆布连接; 3. 与风机配套。	套	6	1260.00	7560.00
28	不锈钢环保烟罩	京丰大江南 型号: JFDJN-YZ	1. 材质: 304不锈钢拉丝板; 2. 罩体材料为1.2mm不锈钢板; 3. 防蒸汽、防油烟网篦子1.2mm厚304不锈钢焊接平滑; 4. 配防雾防爆LED节能照明220V/100W, 防	平方米	26	1980.00	51480.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
			爆平板防护罩，D500mm； 5. 排烟罩罩体与顶板、墙体安装的安全牢固，安装连接方式采用预埋钢构件进行牢固焊接结合膨胀螺栓紧固连接的方式，排烟罩整体应结构牢固； 6. 烟罩三面和外立面配有1.2mm厚304不锈钢冲孔送新风系统和风幕，风量可插板调节，能保证厨房的空气流动性和新鲜。				
29	不锈钢环保烟罩	京丰大江南 型号： JFDJN-YZ	1. 材质：304不锈钢拉丝板； 2. 罩体材料为1.2mm不锈钢板； 3. 防蒸汽、防油烟网篦子1.2mm厚304不锈钢焊接平滑； 4. 配防雾防爆LED节能照明220V/100W，防爆平板防护罩，D500mm； 5. 排烟罩罩体与顶板、墙体安装的安全牢固，安装连接方式采用预埋钢构件进行牢固焊接结合膨胀螺栓紧固连接的方式，排烟罩整体应结构牢固； 6. 烟罩三面和外立面配有1.2mm厚304不锈钢冲孔送新风系统和风幕，风量可插板调节，能保证厨房的空气流动性和新鲜。	平方米	27.3	1980.00	54054.00
30	排烟管道	京丰大江南 型号： JFDJN-PYGD	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	平方米	195	320.00	62400.00
31	弯头	京丰大江南 型号： JFDJN-WT	1. 厚度1.2mm镀锌板制作； 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	个	6	1350.00	8100.00
32	排烟管道	京丰大江南 型号： JFDJN-PYGD	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响；	平方米	6	320.00	1920.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
			3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。				
33	防火阀	京丰大江南 型号: 定制	1. 设备为熔断式防火阀, 3.0mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作; 2. 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片150摄氏度时自动将阀门关闭; 3. 可手动复位、手动关闭。	台	4	1680.00	6720.00
34	油烟净化器	华清大地 型号 : HQD-JYJ-FH-26	26000m³ /h 1. 电源采用微电脑芯片智能调节控制对反馈及调整数据进行全方位智能管理, 数字显示各项运行指标, 包括: 输出功率、输出电流、输出电压, 配备LED显示, 保护功能: 高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护; 2. 内装不锈钢电极油烟处理收极器, 净化芯体收尘级与放电极均采用优质镜面不锈钢板材辊轧自动成型, 放电极均敞折返加强筋; 22.5mm大间距电场; 3. 电压选择低能耗电源电路, 耗电省机体: 采用模具冲压一次成型、箱体内外喷 油烟净化器高压变低压产生臭氧从而达到油烟分离。 #4. 油烟净化器的电场极板满足依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全-通用要求》、HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备技术方法及检测技术规范(试行)、GJB2894-1997铝合金电导率和硬度要求的导电性要求。提供国内权威机构出具的带有CMA标志的检测报告; #5. 油烟净化器的电源能通过依据GB\T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验 Db: 交变湿热 (12h+12h循环)》的交变湿热试验。提供国内权威机构出具的带有CMA标志的检测报告。 #6. 油烟净化器的绝缘瓷通过依据GB\T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 实验 B: 高温》, 经过125℃温测试的无损坏、变形和开裂。提供国内权威机构出具的带有CMA标志的检	台	2	26800.00	53600.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
			测报告； #7. 油烟净化器的极板能通过依据GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》PH值为6.5-7.2的96小时盐雾试验。提供国内权威机构出具的带有CMA标志的检测报告； #8. 油烟净化器能达到依据GB/T17626.8-2006《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》以及GB/T17626.9-2011《电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验》的工频磁场、脉冲磁场A级标准，提供国内权威机构出具的带有CMA标志的检测报告。 #9. 油烟净化器通过依据GB\T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 A:低温》、GB\T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 实验 B:高温》、GB\T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验》的相关标准，在低温-20℃可连续正常运行；油烟净化器在高温45℃可连续正常运行。提供国内权威机构出具的带有CMA标志的检测报告。 #10. 机体外壳为不锈钢板材，板面拉丝，外壳厚度大于等于1.0mm，需满足依据GB\T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》，达到IP66外壳防护等级或更高。可露天安装，无需搭建雨棚。以提供第三方出具的带有CMA检测报告为准。				
35	变径	京丰大江南 型号： JFDJN-BJ	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定； 4. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。。	套	2	1350.00	2700.00
36	变径	京丰大江南 型号： JFDJN-BJ	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉	套	2	1350.00	2700.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
			固定; 4. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。				
37	减震器	贝尔静 型号: ZD-9	1. 外壳材质为球墨铸铁, 球墨铸铁本体经热浸镀锌处理, 根据现场与设备匹配; 2. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理; 3. 承载300-400KG。	个	8	650.00	5200.00
38	软连接	京丰大江南 型号: JFDJN-RLJ30*30	1. 国标30*30*3mm镀锌角钢焊接制作; 2. 配帆布连接; 3. 与风机配套。	套	2	1260.00	2520.00
39	风机平台	京丰大江南 型号: JFDJN-PT	1. 与风机配套; 2. 国标10#镀锌槽钢焊接制作, 与风机匹配; 3. 根据现场安装、调试等。	套	2	4560.00	9120.00
40	风机启动控制器	华森电器 型号: GKL-21	1. 与风机配套; 2. 根据现场安装。	套	1	6450.00	6450.00
41	风机启动控制器	华森电器 型号: GKL-21	1. 与风机配套; 2. 根据现场安装。	套	2	6450.00	12900.00
42	调节阀	博辰 型号: 定制	1. 用手动调节阀, 可任意调节进风量大小; 2. 碳钢板厚度3.0mm外喷防锈漆。	台	3	1360.00	4080.00
43	消音房	京丰大江南 型号: JFDJN-XYF	1. 外部厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 内部1.2mm镀锌孔板; 3. 中间为10cm厚阻燃玻璃丝棉, 双层玻璃丝布处理, 法兰连接; 4. 根据现场安装、定制。	套	2	6350.00	12700.00
44	消音管道	京丰大江南 型号: JFDJN-XYGD	1. 外部1.2mm镀锌板; 2. 内部1.0mm镀锌孔板; 3. 中间为10cm厚阻燃玻璃丝棉, 双层玻璃丝布处理, 法兰连接; 4. 与烟管配套。	节	4	2230.00	8920.00
45	消音管道	京丰大江南 型号: JFDJN-XYGD	1. 外部1.2mm镀锌板; 2. 内部1.0mm镀锌孔板; 3. 中间为10cm厚阻燃玻璃丝棉, 双层玻璃丝布处理, 法兰连接; 4. 与烟管配套。	节	2	2230.00	4460.00
46	出风口	京丰大江南 型号: JFDJN-FK	1. 镀锌板厚度为: 1.2mm制作; 2. 与风机配套。	台	2	1350.00	2700.00
47	变径	京丰大江南	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作;	套	1	1350.00	1350.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
		型号: JFDJN-BJ	2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定; 4. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。				
48	弯头	京丰大江南 型号: JFDJN-WT	1. 厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	个	1	1350.00	1350.00
49	减震器	贝尔静 型号: ZD-9	1. 外壳材质为球墨铸铁, 球墨铸铁本体经热浸镀锌处理, 根据现场与设备匹配; 2. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理; 3. 承载300-400KG。	个	4	650.00	2600.00
50	软连接	京丰大江南 型号: JFDJN-RLJ30*30	1. 国标30*30*3mm镀锌角钢焊接制作; 2. 配帆布连接; 3. 与风机配套。	套	1	1260.00	1260.00
51	风机平台	京丰大江南 型号: JFDJN-PT	1. 与风机配套; 2. 国标10#镀锌槽钢焊接制作, 与风机匹配; 3. 根据现场安装、调试等。	套	1	4560.00	4560.00
52	风机电源线	易初 型号: BVR-4	1. 4平方国标; 2. 与设备匹配, 满足现场使用。	米	21	15.00	315.00
53	消音房	京丰大江南 型号: JFDJN-XYF	1. 外部厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 内部1.2mm镀锌孔板; 3. 中间为10cm厚阻燃玻璃丝棉, 双层玻璃丝布处理, 法兰连接; 4. 根据现场安装、定制。	套	1	6350.00	6350.00
54	送风管道	京丰大江南 型号: JFDJN-SFGD	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固	平方米	52.2	320.00	16704.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
			定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封; 6. 管道出口做不锈钢防护网, 不锈钢法兰连接。				
55	弯头	京丰大江南 型号: JFDJN-WT	1. 厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	个	2	1350.00	2700.00
56	排烟管道	京丰大江南 型号: JFDJN-PYGD	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	平方米	3	320.00	960.00
57	不锈钢环保烟罩	京丰大江南 型号: JFDJN-YZ	1. 材质: 304不锈钢拉丝板; 2. 罩体材料为1.2mm不锈钢板; 3. 防蒸汽、防油烟网篦子1.2mm厚304不锈钢焊接平滑; 4. 配防雾防爆LED节能照明220V/100W, 防爆平板防护罩, D500mm; 5. 排烟罩罩体与顶板、墙体安装的安全牢固, 安装连接方式采用预埋钢构件进行牢固焊接结合膨胀螺栓紧固连接的方式, 排烟罩整体应结构牢固; 6. 烟罩三面和外立面配有1.2mm厚304不锈钢冲孔送新风系统和风幕, 风量可插板调节, 能保证厨房的空气流动性和新鲜。	平方米	7.32	1980.00	14493.60
58	不锈钢环保烟罩	京丰大江南 型号: JFDJN-YZ	1. 材质: 304不锈钢拉丝板; 2. 罩体材料为1.2mm不锈钢板; 3. 防蒸汽、防油烟网篦子1.2mm厚304不锈钢焊接平滑; 4. 配防雾防爆LED节能照明220V/100W, 防爆平板防护罩, D500mm; 5. 排烟罩罩体与顶板、墙体安装的安全牢	平方米	4.2	1980.00	8316.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
			固, 安装连接方式采用预埋钢构件进行牢固焊接结合膨胀螺栓紧固连接的方式, 排烟罩整体应结构牢固; 6. 烟罩三面和外立面配有1.2mm厚304不锈钢冲孔送新风系统和风幕, 风量可插板调节, 能保证厨房的空气流动性和新鲜。				
59	排烟管道	京丰大江南 型号: JFDJN-PYGD	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	平方米	30	320.00	9600.00
60	弯头	京丰大江南 型号: JFDJN-WT	1. 厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	个	4	1350.00	5400.00
61	排烟管道	京丰大江南 型号: JFDJN-PYGD	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	平方米	3	320.00	960.00
62	新风风柜	新麦克 型号: MKFJ-18-4.5C	规格: 1470*820*1020mm 型号: MKFJ-18-4.5C 1. 后倾高压式风机; 2. 风量: 13800m³/h; 3. 功率: 380V, 4KW; 4. 风压: 890Pa; 5. 叶轮: 前盘及中盘材质为铝镁合金焊接制造; 6. 风机叶轮经过动平衡测试, 保证风机能达到G2.5震动限值标准;	台	1	8120.00	8120.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
			7. 带消音房带吸音装置。				
63	变径	京丰大江南 型号: JFDJN-BJ	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定; 4. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	套	1	1350.00	1350.00
64	软连接	京丰大江南 型号: JFDJN-RLJ30*30	1. 国标30*30*3mm镀锌角钢焊接制作; 2. 配帆布连接; 3. 与风机配套。	套	1	1260.00	1260.00
65	风机平台	京丰大江南 型号: JFDJN-PT	1. 与风机配套; 2. 国标10#镀锌槽钢焊接制作, 与风机匹配; 3. 根据现场安装、调试等。	套	1	4560.00	4560.00
66	风机电源线	易初 型号: BVR-4	1. 4平方国标; 2. 与设备匹配, 满足现场使用。	米	23	15.00	345.00
67	送风管道	京丰大江南 型号: JFDJN-SFGD	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封; 6. 管道出口做不锈钢防护网, 不锈钢法兰连接。	平方米	12.8	320.00	4096.00
68	弯头	京丰大江南 型号: JFDJN-WT	1. 厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	个	2	1350.00	2700.00
69	排烟管道	京丰大江南 型号:	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所	平方米	2	320.00	640.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
		JFDJN-PYGD	产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。				
70	出风口	京丰大江南 型号: JFDJN-FK	1. 镀锌板厚度为: 1.2mm制作; 2. 与风机配套。	台	1	1350.00	1350.00
71	软连接	京丰大江南 型号: JFDJN-RLJ30*30	1. 国标30*30*3mm镀锌角钢焊接制作; 2. 配帆布连接; 3. 与风机配套。	套	1	1260.00	1260.00
72	原有风机净化管道拆除	京丰大江南 型号: 定制	1. 拆除原有风机净化管道; 2. 风机净化管道搬运甲方指定位置; 3. 垃圾根据现场场外消纳。	人工	22	420.00	9240.00
73	排烟风机	新麦克 型号: MKT-28*18.5KW	规格: 1320*1890*1820mm 型号: MKT-28*18.5KW 1. 多翼式离心风机; 2. 风量: 49600m³/h; 3. 功率: 380V, 18.5KW; 4. 风压: 1160Pa; 5. 叶轮: 前盘及中盘材质为铝镁合金焊接制造; 6. 风机叶轮经过动平衡测试, 保证风机能达到G2.5震动限值标准; 7. 带消音房带吸音装置。	台	1	22800.00	22800.00
74	排烟管道	京丰大江南 型号: JFDJN-PYGD	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	平方米	250	320.00	80000.00
75	弯头	京丰大江南 型号: JFDJN-WT	1. 厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢	个	6	1350.00	8100.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
			复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。				
76	变径	京丰大江南 型号: JFDJN-BJ	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定; 4. 每节管道接口处采用放火阻燃9501胶条密封。	套	2	1350.00	2700.00
77	楼顶防水	建中 规格/型号: SBS II PY PE PE 3mm 10m ² 国标	3+3mmSBS改性沥青防水卷材, 国标	平方米	130	280.00	36400.00
78	送风管道	京丰大江南 型号: JFDJN-SFGD	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封; 6. 管道出口做不锈钢防护网, 不锈钢法兰连接。	平方米	30	320.00	9600.00
79	新风风柜	新麦克 型号: MKFG-25*15KW	规格: 1120*1720*1600mm 型号: MKFG-25*15KW 1. 多翼式离心风机; 2. 风量: 34900m ³ /h; 3. 功率: 380V, 15KW; 4. 风压: 692Pa; 5. 叶轮: 前盘及中盘材质为铝镁合金焊接制造; 6. 风机叶轮经过动平衡测试, 保证风机能达到G2.5震动限值标准; 7. 带消音房带吸音装置。	台	1	11850.00	11850.00
80	节能灯	芳华兆驰 型号: FHZC-24	1. 电压/功率: 220V, 24w; 2. 嵌入式LED节能灯, 防水、防潮、防油。 #3. 提供中国国家强制性产品认证证书	盏	10	410.00	4100.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
81	消音管道	京丰大江南 型号: JFDJN-XYGD	1. 外部1.2mm镀锌板; 2. 内部1.0mm镀锌孔板; 3. 中间为10cm厚阻燃玻璃丝棉, 双层玻璃丝布处理, 法兰连接; 4. 与烟管配套。	节	18	2230.00	40140.00
82	排烟风机	新麦克 型号: MKFG-33*22KW	规格: 1370*2260*2000mm 型号: MKFG-33*22KW 1. 多翼式离心风机; 2. 风量: 59550m³/h; 3. 功率: 380V, 22KW; 4. 风压: 921Pa; 5. 叶轮: 前盘及中盘材质为铝镁合金焊接制造; 6. 风机叶轮经过动平衡测试, 保证风机能达到G2.5震动限值标准; 7. 带消音房带吸音装置。	台	1	17300.00	17300.00
83	补风百叶	京丰大江南 型号: JFDJN-BY	1: 铝合金百叶 2: 根据现场吊顶安装、墙体开洞及洞口加固恢复等;	个	12	1350.00	16200.00
84	油烟净化器	华清大地 型 号 : HQD-JYJ-FH-36	规格: 30000m³/h 型号: HQD-JYJ-FH-30 1. 电源采用微电脑芯片智能调节控制对反馈及调整数据进行全方位智能管理, 数字显示各项运行指标, 包括: 输出功率、输出电流、输出电压, 同时配备LED显示, 保护功能: 高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护; 2. 内装不锈钢电极油烟处理收极器, 净化芯体收尘级与放电极均采用镜面不锈钢板材辊轧自动成型, 放电极均敞折返加强筋; 22.5mm大间距电场; 3. 电压选择低能耗电源电路, 耗电省机体; 采用模具冲压一次成型、箱体内外喷油烟净化器高压变低压产生臭氧从而达到油烟分离。	台	1	27500.00	27500.00
85	排烟风机	新麦克 型号: MKFG-18*4KW	规格: 905*1300*1280mm 型号: MKFG-18*4KW 2. 风量: 14910m³/h; 3. 功率: 380V, 4KW; 4. 风压: 352Pa; 5. 叶轮: 前盘及中盘材质为铝镁合金焊接制造; 6. 风机叶轮经过动平衡测试, 保证风机能达到G2.5震动限值标准; 7. 带消音房带吸音装置。	台	1	5850.00	5850.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
86	排烟风机	新麦克 型号: MKFG-18*3KW	规格: 905*1300*1280mm 型号: MKFG-18*3KW 1. 多翼式离心风机; 2. 风量: 12730m³/h; 3. 功率: 380V, 3KW; 4. 风压: 332Pa; 5. 叶轮: 前盘及中盘材质为铝镁合金焊接制造; 6. 风机叶轮经过动平衡测试, 保证风机能达到G2.5震动限值标准; 7. 带消音房带吸音装置。	台	1	5560.00	5560.00
87	桥架	威图电气 型号: 定制	100*100	米	40	16.50	660.00
88	风机电 缆线	易初 型号: YJV-3*16+2*1 0	1、3*16+2*10, 国标 2. 与设备匹配, 满足现场使用(含安装)。	米	150	126.00	18900.00
89	风机电 缆线	易初 型号: RVV-3*4	1、3*4, 国标 2. 与设备匹配, 满足现场使用(含安装)。	米	100	28.00	2800.00
90	不锈钢 环保烟 罩	京丰大江南 型号: JFDJN-YZ	1. 材质: 304不锈钢拉丝板; 2. 罩体材料为1.2mm不锈钢板; 3. 防蒸汽、防油烟网篦子1.2mm厚304不锈钢焊接平滑; 4. 配防雾防爆LED节能照明220V/100W, 防爆平板防护罩, D500mm; 5. 排烟罩罩体与顶板、墙体安装的安全牢固, 安装连接方式采用预埋钢构件进行牢固焊接结合膨胀螺栓紧固连接的方式, 排烟罩整体应结构牢固; 6. 烟罩三面和外立面配有1.2mm厚304不锈钢冲孔送新风系统和风幕, 风量可插板调节, 能保证厨房的空气流动性和新鲜。	平方 米	10.6	1980.00	20988.00
91	不锈钢 环保烟 罩	京丰大江南 型号: JFDJN-YZ	1. 材质: 304不锈钢拉丝板; 2. 罩体材料为1.2mm不锈钢板; 3. 防蒸汽、防油烟网篦子1.2mm厚304不锈钢焊接平滑; 4. 配防雾防爆LED节能照明220V/100W, 防爆平板防护罩, D500mm; 5. 排烟罩罩体与顶板、墙体安装的安全牢固, 安装连接方式采用预埋钢构件进行牢固焊接结合膨胀螺栓紧固连接的方式, 排烟罩整体应结构牢固;	平方 米	10	1980.00	19800.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
			6. 烟罩三面和外立面配有1.2mm厚304不锈钢冲孔送新风系统和风幕，风量可插板调节，能保证厨房的空气流动性和新鲜。				
92	排烟管道	京丰大江南 型号： JFDJN-PYGD	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	平方米	58	320.00	18560.00
93	弯头	京丰大江南 型号： JFDJN-WT	1. 厚度1.2mm镀锌板制作； 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	个	3	1350.00	4050.00
94	防火阀	博辰 型号：定制	1. 设备为熔断式防火阀，主要采用3.0mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作； 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片150摄氏度时自动将阀门关闭； 3. 可手动复位、手动关闭。	台	1	1680.00	1680.00
95	油烟净化器	华清大地 型 号： HQD-JYJ-FH-26	规格：30000m³/h 型号：HQD-JYJ-FH-30 1. 电源采用微电脑芯片智能调节控制对反馈及调整数据进行全方位智能管理，数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电流、输出电压，同时配备LED显示，保护功能：高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护； 2. 内装不锈钢电极油烟处理收极器，净化芯体收尘级与放电极均采用镜面不锈钢板材辊轧自动成型，放电极均敞折返加强	台	1	26800.00	26800.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
			筋;22.5mm大间距电场; 3. 电压选择低能耗电源电路,耗电省机体;采用模具冲压一次成型、箱体内外喷油烟净化器高压变低压产生臭氧从而达到油烟分离。				
96	净化器 变径	京丰大江南 型号: JFDJN-BJ	与净化器配套 1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定; 4. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	个	1	1350.00	1350.00
97	低噪音 风柜	新麦克 型号: MKFG-22*11KW	规格: 1065**1570*1500mm 型号: MKFG-22*11KW 1. 多翼式离心风机; 2. 风量: 29340m³/h; 3. 功率: 380V, 11KW; 4. 风压: 583Pa; 5. 叶轮: 前盘及中盘材质为铝镁合金焊接制造; 6. 风机叶轮经过动平衡测试,保证风机能达到G2.5震动限值标准; 7. 带消音房带吸音装置。	台	1	9560.00	9560.00
98	变径	京丰大江南 型号: JFDJN-BJ	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定; 4. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	套	1	1350.00	1350.00
99	减震器	贝尔静 型号: ZD-9	1. 外壳材质为球墨铸铁,球墨铸铁本体经热浸镀锌处理,根据现场与设备匹配; 2. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理; 3. 承载300-400KG。	个	4	650.00	2600.00
100	软连接	京丰大江南 型号: JFDJN-RLJ30*30	1. 国标30*30*3mm镀锌角钢焊接制作; 2. 配帆布连接; 3. 与风机配套。	套	1	1260.00	1260.00
101	风机平台	京丰大江南 型号: JFDJN-PT	1. 与风机配套; 2. 国标10#镀锌槽钢焊接制作,与风机匹配;	套	1	4560.00	4560.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
			3. 根据现场安装、调试等。				
102	净化器 底座	京丰大江南 型号： JFDJN-DZ	1. 承重2000kg，国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与净化器匹配； 2. 根据现场安装、调试等。	套	1	4150.00	4150.00
103	风机及 净化器 电源线	易初 型号：BVR-6	1. 6平方 国标； 2. 与设备匹配，满足现场使用。	米	26	18.00	468.00
104	风机启 动控制 箱	华森电器 型号：GKL-21	1. 与风机配套； 2. 根据现场安装。	套	1	6450.00	6450.00
105	消音管 道	京丰大江南 型号： JFDJN-XYGD	1. 外部1.2mm镀锌板； 2. 内部1.0mm镀锌孔板； 3. 中间为10cm厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理，法兰连接； 4. 与烟管配套。	节	2	2230.00	4460.00
106	消音弯 头	京丰大江南 型号： JFDJN-WT	1. 外部厚度1.2mm镀锌板制作； 2. 内部1.2mm镀锌孔板； 3. 中间为10cm厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理，法兰连接； 4. 根据现场安装、定制。	个	1	2230.00	2230.00
107	出风口	京丰大江南 型号： JFDJN-FK	1. 镀锌板厚度为：1.2mm制作； 2. 与风机配套。	台	1	1350.00	1350.00
108	新风风 柜	新麦克 型号： MKFG-22*11KW	规格：1065**1570*1500mm 型号：MKFG-22*11KW 1. 多翼式离心风机； 2. 风量：29340m³/h； 3. 功率：380V，11KW； 4. 风压：583Pa； 5. 叶轮：前盘及中盘材质为铝镁合金焊接制造； 6. 风机叶轮经过动平衡测试，保证风机能达到G2.5震动限值标准； 7. 带消音房带吸音装置。	台	1	9560.00	9560.00
109	弯头	京丰大江南 型号： JFDJN-WT	1. 厚度1.2mm镀锌板制作； 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶	个	1	1350.00	1350.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
			条密封。				
110	弯头	京丰大江南 型号： JFDJN-WT	1. 厚度1.2mm镀锌板制作； 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	个	3	1350.00	4050.00
111	变径	京丰大江南 型号： JFDJN-BJ	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定； 4. 每节管道接口处采用放火阻燃9501胶条密封。	套	1	1350.00	1350.00
112	减震器	贝尔静 型号：ZD-9	1. 外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，根据现场与设备匹配； 2. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理； 3. 承载300-400KG。	个	4	650.00	2600.00
113	软连接	京丰大江南 型号： JFDJN-RLJ30*30	1. 国标30*30*3mm镀锌角钢焊接制作； 2. 配帆布连接； 3. 与风机配套。	套	1	1260.00	1260.00
114	风机平台	京丰大江南 型号： JFDJN-PT	1. 与风机配套； 2. 国标10#镀锌槽钢焊接制作，与风机匹配； 3. 根据现场安装、调试等。	套	1	4560.00	4560.00
115	风机电源线	易初 型号：BVR-6	1. 6平方 国标； 2. 与设备匹配，满足现场使用。	米	21	18.00	378.00
116	送风管道	京丰大江南 型号： JFDJN-SFGD	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封；	平方米	14	320.00	4480.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
			6. 管道出口做不锈钢防护网, 不锈钢法兰连接。				
117	三通	京丰大江南 型号: JFDJN-ST	1. 厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 3. 采用法兰连接法兰与三通采用铆钉固定; 4. 接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	套	2	1650.00	3300.00
118	不锈钢 环保烟 罩	京丰大江南 型号: JFDJN-YZ	1. 材质: 304不锈钢拉丝板; 2. 罩体材料为1.2mm不锈钢板; 3. 防蒸汽、防油烟网篦子1.2mm厚304不锈钢焊接平滑; 4. 配防雾防爆LED节能照明220V/100W, 防爆平板防护罩, D500mm; 5. 排烟罩罩体与顶板、墙体安装的安全牢固, 安装连接方式采用预埋钢构件进行牢固焊接结合膨胀螺栓紧固连接的方式, 排烟罩整体应结构牢固; 6. 烟罩三面和外立面配有1.2mm厚304不锈钢冲孔送新风系统和风幕, 风量可插板调节, 能保证厨房的空气流动性和新鲜。	平方米	14.4	1980.00	28512.00
119	排烟管 道	京丰大江南 型号: JFDJN-PYGD	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	平方米	60	320.00	19200.00
120	弯头	京丰大江南 型号: JFDJN-WT	1. 厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	个	3	1350.00	4050.00
121	防火阀	博辰 型号: 定制	1. 设备为熔断式防火阀, 主要采用3.0mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作; 2. 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔	台	1	1680.00	1680.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
			片150摄氏度时自动将阀门关闭; 3. 可手动复位、手动关闭。				
122	油烟净化器	华清大地 型号： HQD-JYJ-FH-26	规格：30000m³/h 型号：HQD-JYJ-FH-30 1. 电源采用微电脑芯片智能调节控制对反馈及调整数据进行全方位智能管理，数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电流、输出电压，同时配备LED显示，保护功能：高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护； 2. 内装不锈钢电极油烟处理收极器，净化芯体收尘级与放电极均采用镜面不锈钢板材辊轧自动成型，放电极均敞折返加强筋；22.5mm大间距电场； 3. 电压选择低能耗电源电路，耗电省机体：采用模具冲压一次成型、箱体内外喷油烟净化器高压变低压产生臭氧从而达到油烟分离。	台	1	26800.00	26800.00
123	净化器变径	京丰大江南 型号： JFDJN-BJ	与净化器配套 1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定； 4. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	个	1	1350.00	1350.00
124	软连接	京丰大江南 型号： JFDJN-RLJ30*30	1. 国标30*30*3mm镀锌角钢焊接制作； 2. 配帆布连接； 3. 与风机配套。	套	1	1260.00	1260.00
125	净化器底座	京丰大江南 型号： JFDJN-DZ	1. 承重2000kg，国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与净化器匹配； 2. 根据现场安装、调试等。	套	1	4150.00	4150.00
126	净化器电源线	易初 型号：BVR-6	1. 6平方国标； 2. 与设备匹配，满足现场使用。	米	20	18.00	360.00
127	风机启动控制箱	华森电器 型号：GKL-21	1. 与风机配套； 2. 根据现场安装。	套	1	6450.00	6450.00
128	消音管道	京丰大江南 型号： JFDJN-XYGD	1. 外部1.2mm镀锌板； 2. 内部1.0mm镀锌孔板； 3. 中间为10cm厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理，法兰连接； 4. 与烟管配套。	节	2	2230.00	4460.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
129	消音弯头	京丰大江南 型号: JFDJN-XYWT	1. 外部厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 内部1.2mm镀锌孔板; 3. 中间为10cm厚阻燃玻璃丝棉, 双层玻璃丝布处理, 法兰连接; 4. 根据现场安装、定制。	个	1	2230.00	2230.00
130	出风口	京丰大江南 型号: JFDJN-FK	1. 镀锌板厚度为: 1.2mm制作; 2. 与风机配套。	台	1	1350.00	1350.00
131	新风风柜	新麦克 型号: MKFJ-18-4.5C	规格: 1470*820*1020mm 型号: MKFJ-18-4.5C 1. 后倾高压式风机; 2. 风量: 13800m³/h; 3. 功率: 380V, 4KW; 4. 风压: 890Pa; 5. 叶轮: 前盘及中盘材质为铝镁合金焊接制造; 6. 风机叶轮经过动平衡测试, 保证风机腔达到G2.5震动限值标准; 7. 带消音房带吸音装置。	台	1	8120.00	8120.00
132	变径	京丰大江南 型号: JFDJN-BJ	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定; 4. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	套	1	1350.00	1350.00
133	软连接	京丰大江南 型号: JFDJN-RLJ30*30	1. 国标30*30*3mm镀锌角钢焊接制作; 2. 配帆布连接; 3. 与风机配套。	套	1	1260.00	1260.00
134	风机平台	京丰大江南 型号: JFDJN-PT	1. 与风机配套; 2. 国标10#镀锌槽钢焊接制作, 与风机匹配; 3. 根据现场安装、调试等。	套	1	4560.00	4560.00
135	风机电线	易初 型号: BVR-6	1. 6平方 国标; 2. 与设备匹配, 满足现场使用。	米	1	18.00	18.00
136	送风管道	京丰大江南 型号: JFDJN-SFGD	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定	平方米	25.2	320.00	8064.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
			定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封; 6. 管道出口做不锈钢防护网, 不锈钢法兰连接。				
137	弯头	京丰大江南 型号: JFDJN-WT	1. 厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	个	3	1350.00	4050.00
138	不锈钢 环保烟罩	京丰大江南 型号: JFDJN-YZ	1. 材质: 304不锈钢拉丝板; 2. 罩体材料为1.2mm不锈钢板; 3. 防蒸汽、防油烟网篦子1.2mm厚304不锈钢焊接平滑; 4. 配防雾防爆LED节能照明220V/100W, 防爆平板防护罩, D500mm; 5. 排烟罩罩体与顶板、墙体安装的安全牢固, 安装连接方式采用预埋钢构件进行牢固焊接结合膨胀螺栓紧固连接的方式, 排烟罩整体应结构牢固; 6. 烟罩三面和外立面配有1.2mm厚304不锈钢冲孔送新风系统和风幕, 风量可插板调节, 能保证厨房的空气流动性和新鲜。	平方米	5	1980.00	9900.00
139	排烟管道	京丰大江南 型号: JFDJN-PYGD	1. 管道厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	平方米	32	320.00	10240.00
140	弯头	京丰大江南 型号: JFDJN-WT	1. 厚度1.2mm镀锌板制作; 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等;	个	3	1350.00	4050.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
			4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。				
141	排烟风机	新麦克 型号: MKT-15*4KW	规格: 810*1145*1080mm 型号: MKT-15*4KW 1. 多翼式离心风机; 2. 风量: 11000m³/h; 3. 功率: 380V, 4KW; 4. 风压: 658Pa; 5. 叶轮: 前盘及中盘材质为铝镁合金焊接制造; 6. 风机叶轮经过动平衡测试, 保证风机能达到G2.5震动限值标准; 7. 带消音房带吸音装置。	台	1	7680.00	7680.00
142	软连接	京丰大江南 型号: JFDJN-RLJ30*30	1. 国标30*30*3mm镀锌角钢焊接制作; 2. 配帆布连接; 3. 与风机配套。	套	1	1260.00	1260.00
143	风机平台	京丰大江南 型号: JFDJN-PT	1. 与风机配套; 2. 国标10#镀锌槽钢焊接制作, 与风机匹配; 3. 根据现场安装、调试等。	套	1	4560.00	4560.00
144	风机启动控制箱	华森电器 型号: GKL-21	1. 与风机配套; 2. 根据现场安装。	套	1	6450.00	6450.00
145	出风口	京丰大江南 型号: JFDJN-FK	1. 镀锌板厚度为: 1.2mm制作; 2. 与风机配套。	台	1	1350.00	1350.00
总价: 人民币大写: <u>壹佰贰拾伍万陆仟捌佰伍拾壹元陆角整</u> 人民币小写: <u>1256851.60</u> 元							