


合同编号: DCJGSW-2026039

2026 年东城区区委区政府办公区 物业服务委托合同

甲方: 北京市东城区机关事务管理服务中心

乙方: 北京欣欣东成物业服务有限公司

签约时间: 2026 年 3 月 6 日



甲方：东城区机关事务管理服务中心

住所：北京市东城区育群胡同6号

法定代表人：杨海明

联系人：马静文 联系电话：18515552815

乙方：北京欣欣东成物业服务有限公司

住所：北京市东城区新太仓胡同7号

法定代表人：程颖

联系人：詹晚麟 联系电话：13601152196

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规和政策的规定，在平等、自愿、互利、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对其管理的 北京市东城区育群胡同1号（1号院）、钱粮胡同3号（2号院）、钱粮胡同22号（应急楼）、育群胡同21号、东四北大街400号 物业服务项目达成本合同，甲、乙双方共同遵守。

第一条 本物业项目基本情况如下

1. 项目名称：东城区区委区政府办公区物业服务项目

2. 项目地址：北京市东城区育群胡同1号、钱粮胡同3号、钱粮胡同22号、育群胡同21号、东四北大街400号。

3. 建筑面积：57790.51 m²

4. 服务面积：57790.51 m²

第二条 物业管理区域包括：东城区育群胡同1号（1号院）、钱粮胡同3号（2号院）、钱粮胡同22号（应急楼）、育群胡同21号、东四北大街400号。

第三条 人员配置

1. 乙方指定物业服务项目负责人为：谭乐才，联系电话：132871024444。

乙方更换项目负责人的，应当于7日内通知甲方。

第四条 乙方应当提供的物业服务包括以下内容（具体标准见附件采购需求）

（一）环境卫生清洁服务

1、服务内容

1.1 公区保洁：负责公共区域的环境卫生清洁及垃圾分类工作。包括但不限于大厅、楼梯、走廊、电梯（含电梯间）、地面、墙面、玻璃、门窗、卫生间、开水间、清洁间、消防栓、各种标志牌、公共设施、露台、公共活动场所等房屋建筑内的公共区域日常清洁保养；院落区域的日常保洁；门前三包区域的日常保洁。

1.2 垃圾分类：落实《北京市生活垃圾管理条例》，依据相关部门要求做好生活垃圾分类、收集、清理等工作，保证垃圾分类任务目标完成。

1.3 入室保洁：按需开展办公室一次性清洁服务，总量不超过 20 间。

1.4 提供环境卫生清洁服务所需的保洁耗材，包括但不限于扫帚、拖布、抹布、洁厕灵、84 消毒液等；不包含擦手纸、卫生纸及洗手液。

1.5 巡视工作：巡视门厅、走廊、通道等公共区域，杜绝“白昼灯”。张贴节水、节电等节能宣传海报、标识，协助开展节能各方面宣传活动。

1.6 二次利用：在开水间设置尾水和剩水回收装置，用尾水和剩水清洗抹布拖把，取用水应根据保洁任务按需适量。

2、服务范围：

1 号院、2 号院、育群胡同 21 号等、东四北大街 400 号。

（二）秩序维护服务（安保）

1、服务内容：组织实施服务区域内的秩序维护及内部停车场的管理工作。包括但不限于：大门管理、出入管理、秩序维护、停车场管理、安全巡视、防恐防暴、突发应急事件处理、微型消防站管理等。

2、服务范围：1 号院、2 号院、育群胡同 21 号等、东四北大街 400 号 C 区

（三）工程设备运行与维护

1、服务内容：

1.1 房屋及相关场地维修、养护与管理；

1.2 公共区域设备设施维修、养护与管理；

1.3 配电系统运行、养护及维修；

1.4 给排水系统运行、养护及维修；

1.5 二次供水系统运行、养护及维修，每年一次水质检测；

1.6 定期检查维护建筑维护结构及门窗，及时修复破损、渗漏部位，减少冷

热空气渗透。

2、服务范围：区委区政府 1, 2 号院（给排水）、育群胡同 21 号院等、东四北大街 400 号

（四）供暖服务

1、服务内容

供暖季负责锅炉房的值守及运行管理工作。包括但不限于锅炉房 7*24 小时值守、供暖设备检查与管理、供暖设备运行监测、定时巡检、预防性维护、清洁除尘、故障上报等，保证供暖季锅炉设备、供暖设施的正常运转。

2、服务范围：育群胡同 21 号等

（五）消防中控室管理服务

1、服务内容

负责消防中控室的值守及运行管理工作。包括但不限于消防中控室 7*24 小时值守、消防设备检查与管理、消防中控设备运行监测、定时巡检、预防性维护、清洁除尘、故障上报、制定消防制度并定期演练等，保证消防中控室室的正常运转。

2、服务范围：1 号院、2 号院（钱粮 22 号、应急楼）、育群胡同 21 号等

（六）空调运维服务

1、服务内容：

负责空调设备的运行管理、维修维护、清洗清洁工作。包括但不限于空调设备的开停机检查、运行维护与保养、运行监测与管理、清洁除尘、故障排除、故障维修、应急处置等，确保空调设备的正常运行。**包含单项 500 元以下耗材费用。**夏季室内空调温度设置不低于 26 摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于 20 摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、走廊等室内场所空调温度，除有特殊要求外。

2、服务范围：

1 号院、2 号院、育群胡同 21 号等、东四北大街 400 号

（七）清掏服务

1、服务内容：

负责化粪池、污水池、隔油池的清掏及污水管线的清理及疏通工作。包括但不限于按需清掏、按需清洗、定期巡视检查、看展使用监测、应急抢修等工作，

保证化粪池、污水池、隔油池及污水管线的正常使用，不发生跑冒滴漏的情况。

包含单项 500 元以下耗材费用。

2、服务范围：

1 号院、2 号院、育群胡同 21 号等、东四北大街 400 号

(八) 园林绿化与绿植租摆服务

1、服务内容：

1.1 负责院落绿植养护、绿植补种、苗圃花草种植及养护工作。包括但不限于院落绿植修剪、浇水、打药、施肥、补种；花园苗圃花草补种、修剪、浇水、打药、施肥等。维护院落绿植状态，营造院落优美环境。根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌，杜绝打水漫灌，灌溉优先使用雨水或中水。

1.2 负责 23 间局级以上领导办公室及 2 间会议室的绿植租摆工作。包括但不限于提供绿植、定期更换、绿植浇水与养护（施肥、修剪、除虫等）等工作。保持绿植状态良好，具有欣赏价值。

1.3 负责十一期间 1、2 号院门前节日绿植布景工作。包括但不限于提供绿植、定期浇水、修剪与养护等工作。营造节日氛围，美化办公环境。

1.4 负责春节期间区委区政府节日景观营造与布置。包括但不限于灯笼、彩旗等。无采购方明确要求，平时不开启景观照明，室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

1.5 负责鱼池整体工作。包括设备、水质清洁等。

2、服务范围：

1 号院、2 号院、育群胡同 21 号等

(九) 消杀服务

1、服务内容：

负责落实环境消杀（灭四害）工作。包括但不限于定期开展院落、办公楼内环境消杀（灭四害）工作，按国家有害生物防治标准，对院落、办公楼内进行全面的消杀灭害处理，确保在控制期内虫害侵害率降低至国标之内，所使用的消杀药品符合国家药品相关标准，均为安全、无害、环保产品。

2、服务范围：

1 号院、2 号院、育群胡同 21 号等、东四北大街 400 号

(十) 消防中控设备维保服务

1、服务内容：

选择专业公司进行维保工作，定期开展维保工作，形成维保记录与档案，协助维保单位开展日常管理工作，发现故障及时报修，做好应急处置工作等。**包含单项 500 元以下耗材费用。**

2、服务范围：

1 号院，2 号院、育群胡同 21 号院等、东四北大街 400 号

(十一) 监控设备维保服务

1、服务内容：

选择专业公司进行维保工作，定期开展维保工作，形成维保记录与档案，协助维保单位开展日常管理工作，发现故障及时报修，做好应急处置工作等。**包含单项 500 元以下耗材费用。**

2、服务范围：

1 号院，2 号院、育群胡同 21 号院等、东四北大街 400 号

(十二) 锅炉维保

1、服务内容：

1.1 年度保养。包括但不限于锅炉本体维护保养、加热棒维护保养、燃烧机维护保养、锅炉控制系统维护保养整体调试。

1.2 定期巡检。

1.3 处理报修故障。

1.4 包含 500 元以下耗材费用。

2、服务范围：

2 号院、育群胡同 21 号等

(十三) 电梯维保与年检

1、服务内容：

1.1 选择专业公司进行维保工作，定期开展维保工作，125 试验工作（每 6 年一次，根据需求开展）形成维保记录与档案，协助维保单位开展日常管理工作，发现故障及时报修，做好应急处置工作等；精细化管理电梯等设施设备自助休眠、关闭时间。

1.2 故障报修及维修；

1.3 负责年度检验。

1.4 包含单项 500 元以下耗材费用。

2、服务范围：

1 号院、2 号院、育群胡同 21 号等、东四北大街 400 号

(十四) 会议室深度清洁与养护服务等

1、服务内容：

定期及按需（重大活动前或迎检前）对会议室地面、地毯等进行深度的清洁与保养工作。具体包括地毯吸尘、地毯清洗、洗地服务等；及时进行巡查，会议室等公共区域使用结束后关闭照明，杜绝“长明灯”。

2、服务范围：1 号院、2 号院

(十五) 建筑消防设施检测和建筑电气防火检测内容及标准

1、服务内容：

每年对各院落消防设施及电气防火进行检测，并出具检测报告。

2、服务范围：

1 号院、2 号院、育群胡同 21 号等、东四北大街 400 号

(十六) 防雷检测内容及标准

1. 服务内容：每年对各院落的接闪器、引下线、等电位连接、接地装置、SPD 电涌保护器等设备进行一次检测并出具检测报告。

2、服务范围：

1 号院、2 号院、育群胡同 21 号等、东四北大街 400 号

(十七) 会议室系统维护保养服务

1. 服务内容：对会议室设备及系统提供快速有效的全方位技术维护，并在召开会议期间现场提供保障技术服务。

2、服务范围：

1 号院、2 号院、育群胡同 21 号等、东四北大街 400 号

(十八) 燃气调压箱维保服务

1. 服务内容：定期开展维保工作，形成维保记录与档案，协助维保单位开展日常管理工作，发现故障及时报修，做好应急处置工作等。

2. 服务范围：1 号院、育群胡同 21 号院等、东东北大街 400 号

第五条 物业服务期限为 壹 年，自 2026 年 3 月 13 日至 2027 年 3 月 12 日。

第六条 物业服务要求及标准

乙方服务工作按照甲方招标文件中《第五章 采购需求》（见附件）中的服务要求及标准执行，甲方对乙方服务工作的考核按照甲方招标文件中《第五章 采购需求》执行。

第七条 本合同物业服务费包括

1. 合同期内服务费用总计 ¥4,390,400.00 元（人民币大写：肆佰叁拾玖万零肆佰元整）。

2. 特约服务的费用另行结算。

第八条 服务费用支付方式

1. 本合同的付款方式为：分三次支付。

具体为：第一次于 2026 年 3 月底前支付服务总金额的 50%，即 ¥2195200.00 元；第二次于 2026 年 11 月底前支付 ¥1341177.00 元，至此 2026 年服务的费用均已结清（2026 年 3 月 13 日至 2026 年 12 月 31 日）；第三次支付于项目服务期满验收合格后 15 个工作日内，甲方根据考核结果，在扣除考核处罚费用后，向乙方支付 2027 年 1 月 1 日至 3 月 12 日服务费，取费标准按照不超过 2027 年区财政批复的资金标准进行核算。服务费用支付遇法定节假日顺延。

2. 乙方应于甲方付款前 7 个工作日内向甲方提供发票。

3. 乙方知晓并同意：由于本项目资金来源为财政性资金，须执行国库集中支付的相关程序，甲方仅负责在约定时间内完成申请支付手续，实际付款到账时间及金额以财政拨付的时间及金额为准，在每次支付前，乙方需按照财政资金支付的请款要求配合甲方，向甲方提交书面支付申请并开具与支付费用等额的合法有效的发票，方可办理相关申报支付手续。如乙方未能提供合法、有效、等额的发票，或乙方未能配合甲方进行请款，由此所产生的不利后果及损失均应由乙方自行承担。甲方无需承担由此产生的迟延支付责任，且甲方不因此承担任何违约责任。甲方支付前有权扣除相应的违约金和赔偿款的费用。若本合同生效后因财政预算安排调整，甲方有权根据预算安排情况，提前一个月书面通知乙方解除合同，

双方视为政策调整等不可抗力，双方互不承担违约责任。

第九条 甲方权利和义务

1. 要求乙方按照本合同约定提供服务。
2. 监督乙方履行本合同，对乙方提供的物业服务有建议、督促的权利。
3. 审核乙方拟定的物业制度及工作计划（方案），并有权提出意见和要求。
4. 监督、检查乙方物业服务工作和工作计划完成情况。
5. 教育甲方工作人员尊重乙方员工的工作，双方共同维护好卫生环境。
6. 向乙方提供必要的办公场所及办公条件。
7. 提供乙方工作人员的工作餐，对乙方值班人员提供住宿。
8. 按照本协议规定按时支付乙方物业费用。
9. 其他需补充的权利、义务（请根据项目实际情况进行补充）。

第十条 乙方权利和义务

1. 根据国家和本市规定的标准、规范及本合同的约定提供物业服务。
根据甲方具体情况制定工作范围内的规章制度。
2. 按照本合同规定内容，制定工作计划（方案）和工作标准，合理安排工作人员。
3. 定期听取甲方的意见和建议，接受甲方监督，改进和完善服务。
4. 教育员工要遵守甲方相关的各项规章制度，保证日常的服务标准和工作质量。
5. 乙方教育员工文明服务，并按甲方要求统一着装、佩戴胸牌。
6. 乙方发现有安全风险隐患的，及时设置警示标志，采取措施排除隐患。乙方人员如发现重大安全隐患问题，应当通知甲方，甲方未及时妥善处理导致的一切损失和责任由甲方自行承担，乙方不承担任何责任。
7. 非因乙方或乙方人员的原因造成甲方设施、设备及甲方公共设施设施损坏或丢失的，乙方不承担任何责任。
8. 乙方负责员工的思想教育、安全教育、业务培训和日常管理，负责员工工作过程中发生的各种事故、纠纷的处理。
9. 因乙方原因导致甲方员工、物业使用人或第三方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。

10. 乙方应严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，按时足额向其员工支付不低于国家及北京市规定的最低工资标准的劳动报酬，并依法为其员工缴纳社会保险（五险一金）。

11. 乙方保证其为本合同提供服务的人员、设备、资质均符合投标承诺及法律法规要求，未经甲方书面同意，不得将本合同主要义务转包或分包。乙方应制定并严格执行数据安全、保密及安全生产管理制度，对其员工的行为负有管理责任，确保其符合机关办公场所的特殊要求。

第十一条 廉政与保密

1. 合同乙方应遵守国家法律法规及相关廉洁规定、保守国家秘密法及相关保密要求，严禁违法违规行为和失泄密问题发生，签订合同时需同时签订《廉洁承诺书》和《保密承诺书》。如发生违法违规行为和失泄密问题，甲方有权解除合同并追究乙方责任。

2. 乙方的保密义务不受本协议终止及其他任何期限的届满或终结的影响，除非该保密信息被甲方向社会公开披露，否则乙方仍应严格履行保密义务。

第十二条 违约责任

1. 乙方管理服务达不到本合同约定的服务内容和标准的，应当承担采取补救措施或赔偿损失等违约责任。如乙方未能在甲方要求的期限内整改完毕，则甲方有权解除合同。此外，若发生以下任一情形，视为乙方根本违约，甲方有权单方立即解除本合同，并要求乙方承担全部违约责任及赔偿责任：

(1) 乙方出现拖欠其员工工资或未依法缴纳社会保险等违反劳动保障法律法规的行为，经有关部门查处或甲方查证属实的；

(2) 因乙方责任在本物业管理区域内发生安全生产责任事故的；

(3) 因乙方服务质量问题，甲方收到被服务单位（甲方或甲方指定之单位）书面投诉、举报，经甲方查证属实且乙方拒不整改或整改后仍不符合要求的；

(4) 未经甲方书面同意，乙方擅自将本合同项下的主要服务业务进行转包、分包，或允许第三方以乙方名义实际履行合同的。

(5) 乙方提供的物业服务团队关键人员（如项目负责人、技术主管等）的资质、数量或实际到岗情况，持续或严重不符合投标文件承诺或本合同约定的；

(6) 乙方或其工作人员在服务过程中，存在违反国家法律法规、廉政纪律

或保密规定（无论是否达到刑事犯罪程度）的行为，对甲方声誉或正常工作秩序造成不良影响，经甲方书面指出后仍未有效纠正的；

（7）因乙方管理或操作不当，导致甲方管理的物业、设施设备、档案资料或第三方财产发生重大损失，单次超过人民币 1000 元或累计超过 5000 元或导致甲方数据信息泄露的；

（8）乙方在合同履行期间，因自身债务、纠纷等原因，导致其服务人员、车辆、设备被司法查封、扣押或冻结，严重影响本合同项下物业服务正常进行的；

（9）乙方在行政主管部门的检查、评级或甲方组织的定期考核中，被评为不合格，且未在甲方要求期限内整改达标的；

（10）其他导致本合同项下物业服务无法正常进行的情形。

2. 乙方在服务期限内擅自撤出的，应当按照本合同物业服务总费用 10 % 的标准向甲方支付违约金；乙方在本合同终止后拒不撤出本物业区域的，每逾期一日应当按照本合同物业服务总费用万分之二/每日的标准向甲方支付违约金。前述行为给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。

3. 除本合同约定及法律规定的合同应当终止的情形外，甲、乙双方均不得提前解除本合同，否则解约方应当承担相应的违约责任；给守约方造成损失的，解约方应当承担赔偿责任。

第十三条 合同的解除

1. 甲乙双方协商一致，可以解除合同。

2. 任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，或违反本合同第十一条、第十四条的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十四条 合同争议的解决

合同履行过程中发生争议的，双方可以通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向北京市东城区人民法院提起诉讼。

第十五条 不可抗力

1. 本协议所称的不可抗力，是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，包括但不限于法律、政府政策调整、自然灾害如地震、海啸、台风、暴风雪、火灾、旱灾、水灾、骚乱、戒严、暴动、战争和其他情形。

(以下无正文，合同签章页)

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表：  (签字)

签订日期：2026年3月6日

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表：  (签字)

签订日期：2026年3月6日

附件：

采购需求

一.项目名称：东城区区委区政府办公区物业服务项目

二.项目用户：北京市东城区机关事务管理服务中心

三.服务地点：1号院（北京市东城区育群胡同1号）、2号院（钱粮胡同3号、钱粮胡同22号，应急楼）、育群胡同21号、东四北大街400号

四.服务期限：期限1年，起止时间：自双方签订物业服务合同之日起至合同有效期结束止。

五.项目预算金额及付款方式：本项目预算金额为：4400000元（人民币大写：肆佰肆拾万元整）。付款方式：签订正式合同后付50%，12月前将2026年服务费结清，剩余合同款，待合同到期后支付，取费标准按照不超过2027年区财政批复的资金标准进行核算。

如有维修费用，根据合同约定，以实际发生的设备维保费用据实结算。

六.招标服务范围

（一）服务面积

本项目占地面积57790.51平方米。具体为：1号院（育群胡同1号）13103.96平方米、2号院（钱粮胡同5号、钱粮胡同3号、钱粮胡同22号）24850平方米、育群胡同21号等10795.89平方米、东四北大街400号9040.66平方米。

（二）招标服务范围

包括但不限于环境卫生清洁服务、秩序维护服务（安保）、工程设备运行及维护服务、供暖服务、消防中控室管理服务、空调运维服务、清掏服务、园林绿化与绿植租摆服务、消杀服务、维保服务（消防中控设备维保服务、监控设备维保服务、锅炉维保、电梯维保与年检）、会议室深度清洁与养护服务、消电检、避雷检测、燃气调压箱维保服务等。

七、服务内容及标准

（一）项目主管：指定区域现场物业服务总负责人

人员配置：

序号	服务地点	项目主管
1	区委区政府1、2号院	1
2	育群胡同21号院等、东四北大街400号	1

(二) 环境卫生清洁服务

1.服务内容

(1) 办公区保洁：负责公共区域的环境卫生清洁及垃圾分类工作。包括但不限于大厅、楼梯、走廊、电梯（含电梯间）、地面、墙面、玻璃、门窗、卫生间、开水间、清洁间、消防栓、各种标志牌、公共设施、露台、公共活动场所等房屋建筑内的公共区域日常清洁保养；院落区域的日常保洁；门前三包区域的日常保洁。

(2) 垃圾分类：落实《北京市生活垃圾管理条例》，依据相关部门要求做好生活垃圾分类、收集、清理等工作，保证垃圾分类任务目标完成。

(3) 入室保洁：按需开展办公室一次性清洁服务，总量不超过 20 间办公室。

(4) 巡视工作：巡视门厅、走廊、通道等公共区域，杜绝“白昼灯”。张贴节水、节电等节能宣传海报、标识，协助开展节能各方面宣传活动。

(5) 二次利用：在开水间设置尾水和剩水回收装置，用尾水和剩水清洗抹布拖把，取用水应根据保洁任务按需适量。

2.服务范围

1 号院、2 号院、育群胡同 21 号等、东四北大街 400 号

3.服务时间及人员配置要求：

(1) 服务时间

保洁员：每日 7: 30-17: 30，节假日值班。

保洁领班：工作日 7: 30-17: 30。

(2) 人员配置

序号	服务地点	保洁员岗数	保洁领班岗数
1	1 号院	3	0
2	2 号院	9	1
3	育群胡同 21 号等	4	1
4	400 号	0	0
合计		16	2
备注：保洁年龄须 55 周岁以下。			

4.服务标准

日常保洁服务内容、频次及标准

清洁区域	清洁内容	频次	清洁标准	
楼内公共区域	日常清洁	地面（推尘）	2次/日	地面光亮、无尘
		墙壁（擦拭）	1次/周	无手印、尘土、污迹
		玻璃门（擦拭）	1次/周	洁净光亮无手印污迹
		地垫（吸尘）	1次/周	无杂物、污迹
		指示牌、金属件（擦拭）	1次/周	无手印、污迹
		公共接待区域	不断巡视	清洁无尘
		烟灰缸、垃圾箱	不断巡视	无手印、污迹、垃圾不超过 2/3
		办公室门窗（楼道内）	1次/周	无污迹、杂物
	定期清洁	空调口	2次/月	无积尘
		清洁指示牌	1次/周	无尘、无污渍
		防尘垫（清洗）	1次/周	无尘、无污渍
		地面洗地	1次/月	光亮、无尘
		内墙清洁	1次/3月	无尘、无污渍
		沙发擦拭	1次/月	无尘、无污渍
		垃圾筒内（清洗）	1次/周	无污渍、无尘
	电梯间走廊	地面（除尘）	2次/日	地面光亮、无尘
		墙面（擦拭）	1次/周	无污迹、无尘
		墙灯擦尘	1次/周	无尘、照明良好
		电梯门（清洁剂擦拭）	1次/周	光亮无尘、无污迹
		巡视	2次/日	无杂物、污迹
	卫生间	地面（扫）	不断巡视	无水迹、污迹
地面（擦）		不断巡视	无水迹、污迹	
小便池（刷洗）		不断巡视	无水迹、污迹	
恭桶（刷洗）		不断巡视	光亮、无水迹、污迹	
台面（清洗）		不断巡视	光亮、无水迹、污迹	
镜子（擦拭）		2次/日	无杂物、污迹	
垃圾筒（冲刷）（刷洗）		不断巡视	不缺少	
电镀件		不断巡视	无污迹、尘土	
隔断板及门		1次/月	无污迹、尘土	

	地面清洗	1次/月	光亮、无尘
	墙壁（清洁剂清洗）	2次/月	无污渍、尘土
	隔断板及门（清洁剂清洗）	2次/周	光亮、无污渍
	恭桶（专用清洁剂）	1次/周	光亮、无污渍
	台面（专用清洁剂清洗）	1次/2月	无尘、无污渍
	天花板（擦拭）	1次/月	无尘、照明良好
	照明灯具（擦拭）	1次/月	无尘、无污渍
	通风口（清洁剂擦拭）	1次/日	无尘、无污渍
楼 梯	地面（湿墩）	1次/日	无尘、无污渍
	扶手（清洁剂擦拭）	1次/日	无尘、无污渍
	窗台（擦拭）	1次/日	无尘、无污迹
	门及电镀件	1次/日	无尘、无污渍
	墙面（除尘）	1次/周	无尘、照明良好
	灯具（除尘）	1次/周	无污迹
电 梯	地面（扫、擦）	不断巡视	无手印、无污迹
	墙壁、按键盘（擦拭）	2次/日	无手印、无污迹
	门（擦拭）	2次/日	无尘、无杂物
	地毯、电梯槽（吸尘）	1次/周	光亮、无污渍
	电梯内地面（清洗）	1次/周	无尘、无污渍
	空调口天花板	1次/2周	光亮、无污渍、无手印
	轿厢四壁（用清洁剂擦拭）	1次/日	无杂物、污迹
活 动 室	倒垃圾	1次/日	无污迹、尘土
	桌椅擦尘	1次/日	无手印、尘土
	各种标志牌清理	1次/日	无杂物、手印、污迹
	烟灰缸、垃圾筒	1次/月	无尘、照明良好
	灯具（擦尘）	1次/日	无尘、无污渍
	门（擦尘）	1次/日	无尘、无污渍
	墙（擦拭）	1次/周	无积尘
外 围 及 停 车 场	屋顶（清扫）	1次/日	无杂物、无积尘
	地面（清扫）	1次/日	无积尘、污迹
	灯柱（擦拭）	1次/日	无污迹、尘土
	各种标志牌（擦拭）	1次/日	垃圾不得超过 2/3
	垃圾桶	1次/月	无杂物、无积尘
	地面冲洗	1次/月	光亮、无尘

	金属件清洁	1次/周	无杂物、无积尘
	垃圾房冲洗	不断巡视	无杂物、垃圾，无生草
园区部分	绿化带清洁	1次/周	无杂物、无垃圾
门前三包区域	地面清洁	1次/日	无杂物、无垃圾

5. 考核标准

序号	考核内容	分值	评分细则	考评得分
1	保洁人员配置符合合同约定，无缺编。	5	每缺1人扣1分	
2	各项保洁配套设施完好，故障、损坏修复及时。	5	每发现1处无法使用扣0.5分。	
3	管理区域内道路、绿化带、停车场、文体活动区域等共用场地无纸屑、烟头、塑料袋等废弃物。	2	每发现1处超过约定数量（20个）扣0.5分。	
4	楼宇大小门干净整洁、玻璃明亮，大厅地面干净整洁、无积水、无异物。	5	每发现1处扣0.5分。	
5	房屋共用部位及共用设施设备保持清洁、无乱贴、乱画，楼梯扶栏、天台、公共玻璃窗等保持洁净。	2	每发现1处扣0.2分。	
6	完成季节性、指令性工作及时，质量高。	4	完成屋顶垃圾清理工作，无合理方案，清洁不彻底，每次扣2分。遇火警（含消防演习）、水管爆裂等特殊状况，不组织突击小组搞好清洁卫生，推脱及清洁不彻底，每次扣2分。冬季下雪时不清雪，不及时不清理出行人通道，每次扣2分。	
7	电梯轿厢清洁无污染、无水迹、无异味。	5	每发现1处扣0.5分。	
8	公共卫生间干净、整洁、无异味、地面无积水，玻璃明亮、干净，洗手台无水渍。	5	每发现1处扣0.5分。	

9	辖区水景、花池、水池水质干净，无污染物、无漂浮物。	2	每发现1处扣0.5分。
10	无因保洁服务不到位引发投诉、负面影响、新闻报道等。	4	引发投诉每次扣1分，引发负面影响、新闻报道每次扣2分。
11	保洁操作规范，无因操作问题引起意外事件、安全事故、损坏公共设施。	5	因保洁操作不规范引发的意外事件每次扣2分，安全事故每次扣2分，损坏公共设施扣1分。
12	遵守工作规章制度，无占用他人物资、偷盗等行为。	4	每发现1次扣2分。
13	保洁用具管理规范，无擅自占用和堆放杂物现象。	5	每发现1处扣0.5分。
14	保洁用水、电资源无浪费。	3	浪费行为每发现1次扣1分。
15	考勤记录、工作计划、记录齐全，按月归档。	5	无记录扣1分，每发现一次缺漏扣0.5分。
16	服从管理、接受调遣，配合做好各种类型检查工作。	4	检查中出现的保洁重大问题每次扣1分。如有临时活动、重大庆典、会议活动或上级领导参观，不能提供突击性清洁服务以及现场清洁工作不及时、不彻底，每次扣2分。
17	礼貌礼仪到位、服装整齐，服务态度良好。	5	每发现1次服装不整扣0.5分；不讲卫生扣2分；态度不好，产生争吵，每次扣2分；态度恶劣，造成不良影响扣2分。
18	路灯杆座、路旁指示牌、护栏干净，排水沟无杂物。	5	每发现1处不合格扣1分。
19	清运垃圾时必须使用专用的垃圾桶,做好个人防护(戴手套、穿工作服)。	5	没有用专用垃圾桶每次扣1分，没有做好个人防护，每次扣1分
20	垃圾收集点、生活垃圾桶、果皮箱、垃圾车外观整洁、无异味	5	每发现1处扣0.2分。
21	清运垃圾时,应避免影响行人和车辆的通行,避免对环境造成污染。	5	每发现1处扣0.5分。
22	保洁设施设备配置合理，生活垃圾日产日清。	5	每发现1次生活垃圾堆积过夜扣0.5分。

23	清运垃圾过程中,如地面残留有污水或其它残留物,必须立即消除。	5	垃圾清运完,地面有污水和残留物,每次扣1分。
合计		100	

6.保洁耗材

提供环境卫生清洁服务所需的保洁工具、保洁药剂、保洁设备等,包括但不限于扫帚、拖布、尘推、抹布、洁厕灵、84 消毒液等;不包含擦手纸、卫生纸及洗手液。

(三)秩序维护服务(安保)

1.服务内容:

组织实施服务区域内的秩序维护及内部停车场的管理工作。包括但不限于:大门管理、出入管理、秩序维护、停车场管理、安全巡视、防恐防暴、突发应急事件处理、微型消防站管理等。

2.服务范围:

1号院、2号院、育群胡同21号等、东四北大街400号C区。

3.服务时间及人员配置要求

(1) 服务时间: 门岗 7*24 小时在岗, 365 天无休。(人员轮岗)。

(2) 人员配置(岗位):

序号	服务地点	7*24 小时岗位
1	1 号院	2 个
2	2 号院	2 个
3	育群胡同 21 号等	3 个
4	400 号 C 区	1 个
合计		8 个

备注: 保安需持有所在岗位行业要求持有的上岗证书, 年龄 55 周岁以下, 具备胜任岗位资格能力。

4.服务要求及标准

(1) 服务要求

① 实行 24 小时值班制, 配合公安机关做好服务区域的安全防范工作;

② 树立“安全第一”的思想, 维护办公秩序, “三防”到位, 确保责任区域内的安全防

范工作及时到位，保障正常的工作和生活秩序；

③贯彻“以防为主”的方针，做到所属管理责任的刑事案件和火灾事故发生率为零；

④各区域每日定时开展安全巡视，发现可疑人员及事件及时制止并上报；停车场车辆进出严格控制，停放有序；

⑤车辆带大型物品出政府办公楼时，需到甲方办理放行手续，凭放行手续出场；

⑥对进入服务区域的来访人员进行疏导指挥，对进入办公楼的人员进行管理；

⑦制定各类突发事件及应急救援方案，危险处设有明显标志和防范措施；保障辖区内交通秩序良好，消防通道畅通，预防交通事故的发生；

⑧严格执行安防措施，防偷盗、防破坏、防火灾、防治安灾害等，严格安全巡查制度；

⑨严格遵守节假日值班制度，没有甲方批准不得随意查看监控录像资料；发现安全隐患要立刻逐级报告；

⑩做好重大活动、会议、检查的接待保卫工作，建立各级安全警戒方案，确保本政府办公楼安全稳定，圆满完成交代的其它任务。

(2) 服务标准

① 基本标准

A. 安保人员应按规定统一着装（服装由乙方提供）、佩带胸牌，适当修饰，仪容仪表整洁端庄，上岗前要精神饱满，装备佩带齐全。

B. 安保人员应使用文明规范用语，严禁使用“命令”“要求”等禁忌语。

C. 甲方工作人员、客户和访客需要帮助时安保人员应主动及时提供相关服务。

D. 遇有突发事件，应按各类应急预案作出反应，果断进行适当处置，及时报告上级，并做好记录。

② 门卫服务标准

A. 实行全年每天 24 小时执勤服务，按照两班倒方式执行，每班 12 小时工作制。

B. 对甲方工作人员实行出入验证管理制度，对其他外来人员实行登记进出制度。不准拾荒、小摊贩、推销人员及其他各类闲杂人员进入管理区域。

C. 对机动车实行出入证制度、准入制度、登记制度。

D. 禁止载有易燃、易爆、有毒、有害和其他污染物品的车辆以及集装箱车、4 吨以上货车、拖拉机等进入管理区域。

E. 对进入管理区域的非机动车辆提醒其停放在指定区域。

③ 巡逻服务标准

- A. 实行全年每天 24 小时机动巡逻服务。
- B. 按指定的巡逻路线对全部重点公共区域、重点部位进行巡逻，每 2 小时巡查一次。

④ 停车管理服务标准

- A. 管理区域主干道地面应划出交通指示标识，指明行车方向。道路转弯处及大门口竖立交通禁令、禁止、警鸣、限速等标识，确保车辆行驶安全畅通。
- B. 行车道路应保持畅通，应设置禁止停车、临时停车和允许停车等相关标识。
- C. 对于特种车辆，应引导车辆按规定车位停车。
- D. 地下车库内应设置车辆行驶指引标识和车位标识。
- E. 车库进出口上方醒目处，应悬挂禁令标识、限高标识。
- F. 车库的通风、消防、排水及照明等设施设备应保持完好。
- G. 车库应保持地面平整、环境整洁，无渗漏水、无积水。

5. 考核标准

序号	考核内容	分值	评分细则	考评得分
1	人员管理	10	1. 超过总人数 5% 的人员素质不符合要求，且未在 5 天之内整改完毕的，对超出人数或未按期整改人数，每次每人扣 1 分； 2. 少配置人员的、值班人员脱岗的，每次每人扣 1 分。	
2	仪容仪表	10	1. 按规定统一着装，不符合每次每人扣 1 分； 2. 精神饱满，姿态良好，不符合每次每人扣 1 分； 3. 举止文明、大方、得体，不随地吐痰、乱丢杂物，不挖耳抠鼻孔或玩弄其它物品，不符合每次每人扣 1 分； 4. 不准留长发、蓄胡子、留长指甲，不符合每次每人扣 1 分。	
3	服务态度	10	1. 微笑服务，文明用语，主动、热情、耐心、周到地服务，不符合每次每人扣 1 分； 2. 坚持原则，不卑不亢服务，不符合每次每人扣 1 分； 3. 不发生争吵、打骂事件，如发生每次每人扣 2 分；	
4	服务质量	60	1. 对特定区域、地段和目标进行的巡查、警戒、保卫地区辖区安全；在重大节假日、特别防护期、敏感时间节点加强保护安保工作，提供巡逻守护服务，排除不安定因素。 2. 维护辖区公共安全和秩序，防止守护目标受到不法侵害或灾害事故的损害，有效避免中标人或安保秩序人员责任造成采购人经济损失，满足采购人安全需求； 3. 通过巡逻、震慑不法分子，使其打消对地区辖区及	

			<p>民众不法侵害的企图；发现可疑人员，对其进行询问，对有作案嫌疑的，送交有关部门处理。</p> <p>4.检查、发现、报告并及时消除各种安全隐患防止火灾、爆炸等事故或抢劫、盗窃等不法侵害案件的发生。</p> <p>5.在巡逻过程中，对已经发生的不法侵害案件或灾害事故，应及时报告公安机关或有关部门并保护现场。</p> <p>6.维护守卫区域的正常秩序，及时制止无关人员进入守卫范围。</p> <p>7.建立有效的信息沟通与协调机制，确保与采购方相关部门之间的信息传递及时、准确。</p> <p>8.在突发应急事件时，能够迅速协调内外部资源，相应采购方的紧急需求。</p> <p>9.在特殊情况夏，能够为采购方提供紧急支援，如应对自然灾害、突发公共卫生时间等。</p> <p>10.对安保工作中涉及的敏感信息和人员隐私进保密、妥善保管和处理。</p> <p>11.具备健全的安保管理制度和应急预案，有效应对突发事件。</p> <p>12.未检查、未报告、未及时发现各种安全隐患防止火灾、爆炸等事故或抢劫、盗窃等不法侵害案件的发生。</p> <p>以上不符合每人每次扣2分。</p>	
5	设备要求	10	统一发放制服，执勤执法装备上岗执勤。设备设施应满足提供服务的要求，对设备设施进行适当维护，确保设备设施始终处于完好有效状态。不符合每次扣1分。	
合计		100		

(四) 工程设备运行与维护

1.服务内容:

- ①房屋及相关场地维修、养护与管理；
- ②公共区域设备设施维修、养护与管理；
- ③配电系统运行、养护及维修；
- ④给排水系统运行、养护及维修。
- ⑤二次供水系统运行、养护及维修，每年一次水质检测。
- ⑥定期检查维护建筑维护结构及门窗，及时修复破损、渗漏部位，减少冷热空气渗透。

2.服务范围: 区委区政府 1, 2 号院 (给排水), 育群胡同 21 号院等、东四北大街 400

号

3.服务时间及人员配置要求:

①服务时间: 7*24 小时在岗, 365 天无休 (人员轮岗)

②人员配置 (岗位)

序号	服务地点	7*24 小时岗位
1	育群 21 号等、东四北大街 400 号	1 个

备注: 年龄 55 周岁以下, 需持有所在岗位行业要求持有的上岗证书。

4. 服务要求及标准:

(1) 房屋及相关场地日常维护要求及标准

- ①每年进行一次房屋安全普查, 保证房屋完好率达到 98%以上。
- ②要爱护楼宇内的设施, 未经委托方批准, 不得对其结构、设施等进行改动。
- ③及时完成各项维修任务, 合格率 100%, 一般维修任务不得超过 24 小时。

(2) 公共区域设备设施维修及维护要求及标准

- ①建立公共设备设施维修、报修、巡检制度和保养工作计划。
- ②负责零星维修的接报、工作任务分配、任务完成情况记录。
- ③爱护楼内设施, 未经批准, 不得对建筑结构、设施等进行改动。
- ④恶劣天气条件下 (如大风、大雨、大雪、冰雹等) 加强日常巡视的次数与频率 (每日至少 2 次), 建立相关应急预案。
- ⑤共用部位进行日常管理和维修, 检修记录和保养记录齐全。
- ⑥及时完成各项维修任务, 遇有需要紧急修补的, 必须及时采取措施。一般维修不得超过 24 小时。

⑦每日巡查室外、室内等工作范围规定区域的巡检 2 次, 及时上报并记录。

⑧巡视检查门禁系统线路、控制面板, 制定并实施维护保养工作计划。

⑨定期对监控系统巡视、检查, 发现故障及时处置, 确保监控系统运转正常。

⑩定期对电话通讯系统、智能化照明系统等系统定期巡视检查。

(3) 配电系统运行及保养要求及标准

①保证供电系统正常运行, 对高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备运行及日常维护。

A 建立健全各项规章制度和各种设施设备操作规程。

B 负责供电、照明系统正常运行维护，日常维护定期检修、安全操作，出现故障立即排除；统筹规划，做到合理、节约用电，记录完整。

② 高低压配电室为大楼的重要部位，必须高度重视，按照《变配电室安全管理规范》进行落实。做好日常巡查，要认真填写巡查记录，并抄写一次电流负载及电度表计量度数。

③ 在停送电过程中认真执行各种规章制度，正确地进行倒闸操作，并按规定进行操作与记录。

④ 严格遵守规章制度，认真巡视设备运行情况，发现异常和故障隐患要及时上报，正确果断的处置并做好记录。

⑤ 配电室配备专用工具不得挪作他用。

⑥ 配电室内要保持整洁，按规定配备以外的任何物品不得带进配电室。

⑦ 协助统计能耗数据。定期对用能状况进行分析，开展用能诊断，挖掘节能潜力，提高能源利用率，确保达到能耗标准，规范合理用能，对于超过定额的，应及时排查原因，并配合整改。

(4) 给排水系统运行、保养要求及标准

① 给水系统

包括按时保证生活给水系统、生活热水系统、供电和控制线路、管道及所带的管道部件如阀门、过滤器、水泵、水表及相关管线、阀门、仪表正常运行。按要求每日记录用水情况，定期对用水状况进行分析，挖掘节水潜力，提高水资源利用率，确保达到用水标准，对于超过定额的，应及时排查原因，并配合整改。定期检查供水管网，及时修复漏点、减少水资源浪费。

② 中水系统

包括中水系统、绿化灌溉系统的各种设备、供电和控制线路、管道及所带的管道部件如阀门、过滤器、水泵、水表及相关管线、阀门、仪表正常运行。按要求每日记录用水情况。

③ 卫生洁具及用水终端设备

包括所有卫生间、洗澡间、绿化喷淋及车库清洗设备等所有用水终端的设备，供电、控制及管道部件等正常运行。

④ 排水系统

包括雨水、污、废水系统中管道、泵、水池及管道部件、手动阀门、电动阀门、过滤器、压力表、管道保温、供电和控制设备正常运行。每天清理各种雨水算子、雨水沟。每周清理泵坑。

⑤汛期来临前检查全部室外井和相关雨水排放设备设施，汛期期间每日检查排水泵坑并设置专人负责排水系统的运行保障。

⑥水质检测。每年对二次供水设备进行一次水质检测，并出具检测报告。

5. 考核标准

序号	内容	项目	维保要求	分值	处罚措施
1	设备运行管理	主要设备运行效率	设备停运时间累计不超过合同规定	10	未达标每停运1小时扣1分
		次要/辅助设备运行效率	设备停运时间累计不超过合同规定	10	未达标每停运1小扣1分
2	巡检及值守	巡视检查工作	按规定的时间及要求完成日常巡视检查工作，确保设备运行正常、完好、无损坏、无事故	10	未达标每次扣1分
		值守工作	按照合同规定并根据重大活动安排对重要岗位和重点部位安排专人值守。	10	未达标每次扣1分
3	维护保养	保养完好率	按规定的时间及要求完成，人员无误操作，设备无损坏	10	未达标每次扣1分
4	报修	用户满意率	完成低压动力维保职责范围内的各项工作任务，无投诉各项工作违规事宜	10	每次投诉扣3分
		到达现场及时率	接到报修电话起10分钟到达现场	10	未达标每次扣1分
		维修、抢修工作	按规定的时间及要求完成	10	未达标每次扣1分
5	遵章守纪	遵章守纪	遵守各项管理制度、规定：严格执行专业管理规程、规范、技术标准	10	未达标每人/次罚扣2分
6	人员管理	人员资质、人员配置满足合同要求	维保人员具备相关职业资格，技术力量满足合同约定要求	5	未达标每人/次扣1分
7	安全管理	人员和设备安全管理工作	无因违反操作规程造成人身伤害和设备损坏事故	5	未达标每次扣1分

合计				100	
----	--	--	--	-----	--

6. 给排水设备统计表

政府1号院					
设备名称	数量	单位	设备名称	数量	单位
污水泵	14	台	化粪池	2	座
隔油池	2	座	泵坑	8	个
污水管线	120	米	二次供水设备	0	套
政府2号院					
设备名称	数量	单位	设备名称	数量	单位
污水泵	7	台	化粪池	2	座
污水管线	300	米	泵坑	9	个
二次供水设备	1	套			
育群胡同21号					
设备名称	数量	单位	设备名称	数量	单位
污水泵	24	台	化粪池	4	座
隔油池	1	座	泵坑	13	个
污水管线	190	米			
东四北大街400号					
设备名称	数量	单位	设备名称	数量	单位
污水泵	4	台	化粪池	1	座
隔油池	1	座	泵坑	2	个
污水管线	100	米			

7. 维修耗材

包含单项500元以下维修耗材费用。

说明：工程综合维修服务范围为损坏或失能维修；单次维修费用或单件维修耗材超过500元的，甲方另行安排维修，费用另行结算；需要高空作业的维修不在本维修范围内；为施工进行的吊顶板拆除与恢复由施工方负责（谁拆除谁恢复）。

（1）房屋及相关场地日常维修：

具体包括：门窗锁具更换；门窗（含感应门）五金件、感应器更换；窗纱更换；吊顶维

修（60*60石膏板、卫生间铝扣板）；楼梯扶手、楼梯踏板维修；单块地砖维修以及其他保障正常运行的所有费用，相关费用甲方不另行支付。

(2) 配供电系统维修:

具体包括：线槽、开关、插座、网络面板维修与更换；照明灯具维修与更换；配电柜及配电箱内的气动元件（具体包括总闸、导轨、空气开关、漏电保护等）的维修与更换；接地维修与更换等。

(3) 给排水系统维修:

具体包括：卫生间、盥洗间、开水间、洗澡间、锅炉房内附属设备零部件（水龙头及配件、淋浴设施配件、阀门、小便池感应器、脚踏阀等）的维修与更换；明装管道破裂后的管道维修与更换；渗漏时的抱箍安装；排水系统的疏堵等。

(4) 采暖通风系统维修:

具体包括：暖气管道排气、更换跑风、支管破损更换及配件更换等；通风系统及末端设备中的滤网、冷凝水管、换气扇、风管、进出风口、风阀、检修口、消音器、安装辅材等的维修与更换等。

(五) 供暖服务

1. 服务内容:

供暖季负责锅炉房的值守及运行管理工作。包括但不限于锅炉房 7*24 小时值守、供暖设备检查与管理、供暖设备运行监测、定时巡检、预防性维护、清洁除尘、故障上报等，保证供暖季锅炉设备、供暖设施的正常运转。

2. 服务范围: 育群胡同 21 号等

3. 服务时间及人员配置要求:

(1) 服务时间: 供暖季 7*24 小时在岗（人员轮岗），供暖季无休（人员轮岗）。

(2) 人员配置（岗位）

序号	服务地点	7*24 小时岗位
1	育群胡同 21 号等	1 个
	合计	1 个
备注: 年龄 55 周岁以下, 需持有所在岗位行业要求持有的上岗证书。		

4. 服务标准

①供暖季提供锅炉房 7*24 小时值守；

②监测供暖设备运行情况。注意倾听设备运行声音，观察设备运行状态，发现问题或故障要及时处理、及时上报；故障不能修复时，及时联系维保单位；对燃气锅炉设备进行定期维护保养，提高燃气利用率；协助统计用能数据。定期对用能状况进行分析，开展用能诊断，挖掘节能潜力，提高能源利用率，确保达到能耗标准，规范合理用能，对于超过定额的，应及时排查原因，并配合整改。

③定时记录设备运行参数，并做好记录；

④值守人员应具备相关资格，持证上岗；

⑤值守人员应熟悉设备的操作规程，了解设备的情况，按照规程操作设备；

⑥定期对供暖设备进行清洁除尘；

⑦对值守区域内的卫生及消防安全负责。

5. 考核标准

序号	内容	项目	维保要求	分值	处罚措施
1	设备运行管理	主要设备运行效率	设备停运时间累计不超过合同规定	10	未达标每停运 1 小时扣 1 分
		次要/辅助设备运行效率	设备停运时间累计不超过合同规定	10	未达标每停运 1 小时扣 1 分
2	巡检及值守	巡视检查工作	按规定的时间及要求完成日常巡视检查工作，确保设备运行正常、完好、无损坏、无事故	10	未达标每次扣 1 分
		值守工作	供暖季按规定 7*24 小时专人值守	10	未达标每次扣 2 分
3	维护保养	保养完好率	按规定的时间及要求完成，人员无误操作，设备无损坏	10	未达标每次扣 1 分
4	报修	用户满意率	完成低压动力维保职责范围内的各项工作任务，无投诉各项工作违规事宜	10	每次投诉扣 3 分
		到达现场及时率	接到报修电话起 10 分钟到达现场	10	未达标每次扣 1 分
		维修、抢修工作	按规定的时间及要求完成	10	未达标每次扣 1 分

5	遵章守纪	遵章守纪	遵守各项管理制度、规定：严格执行专业管理规程、规范、技术标准	10	未达标每人/次罚扣 2 分
6	人员管理	人员资质、人员配置满足合同要求	维保人员具备相关职业资格，技术力量满足合同约定要求	5	未达标每人/次扣 1 分
7	安全管理	人员和设备安全管理工作	无因违反操作规程造成人身伤害和设备损坏事故	5	未达标每次扣 1 分
合计				100	

(六) 消防中控室管理服务

1. 服务内容:

负责消防中控室的值守及运行管理工作。包括但不限于消防中控室 7*24 小时值守、消防设备检查与管理、消防中控设备运行监测、定时巡检、预防性维护、清洁除尘、故障上报、制定消防制度并定期演练等，保证消防中控室室的正常运转。

2. 服务范围: 1 号院、2 号院（钱粮 22 号、应急楼）、育群胡同 21 号等

3. 服务时间及人员配置要求

(1) 服务时间: 7*24 小时在岗，365 天无休（人员轮岗）

(2) 人员配置（岗位）

序号	服务地点	7*24 小时岗位
1	2 号院	4 个
2	育群胡同 21 号等	2 个
合计		6 个
备注：年龄 55 周岁以下，需持有所在岗位行业要求持有的上岗证书。		

4. 服务要求及标准

(1) 7*24 小时保证有双人值班，出现报警信号后，一人负责出现场确认，一人仍在消防控制室执机，严密监视，处理其他报警信号及在需要时启动有关消防设备。

(2) 自动消防系统的操作人员实行持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。

(3) 做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。

按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无法接班手续，值班人员不得擅自离岗。

(4) 每天接班时对各种保安器械对讲机、手电筒、巡更器的充电情况，器械及设施确认是否完好，有损坏报修弱电班。

(5) 每天接班时检查监视系统是否正常，并用系统操作控制台每个监视探头切换一次，有异常报弱电班。

(6) 发现烟感报警、防盗系统报警，立即移动监视系统跟踪，并派保安员到现场查看，如是误报，按复位程序操作。

(7) 每天 22:00-8:00 打开防盗系统并每周一次对系统探测器进行测试。

(8) 每天一次配合工程部（消防维保）进行一个楼层的烟感模拟报警测试。

(9) 每月一次配合工程部（消防维保）进行消防泵，喷淋泵系统进行测试。

(10) 每半年配合工程部（消防维保）对排烟、正压送风机、紧急广播系统电梯迫降、防火卷帘门等消防报警控制柜，消防联动柜的各项操作功能进行测试和检查。

(11) 每季度对电监员进行消防系统和监视系统操作的培训和考核。

5. 考核标准

序号	违规项目	合同规定	分值	违约扣款	得分
1	主要设备停顿时间累计超过合同规定	运行效率不少于99.99%	20	每停顿1小时违扣5分	
2	次要设备停顿时间累积超过本合同规定	运行效率不少于99.8%	20	每停顿1小时违扣5分	
3	维修工作未按指定的时间内完成	100%按时完成	10	每次扣1分	
4	保养工作未按指定的时间内完成	100%按时完成	10	每次扣1分	
5	甲方收到用户书面投诉乙方工作违规事宜	严格遵守管理规定	20	每次扣3分	
6	违反技防的管理规定	严格遵守管理规定	10	每次扣2分	
7	每月值班人员少于合同规定数量	严格遵守管理规定	10	每次扣1分	
合计			100		

(七) 空调运维服务

1. 服务内容

负责空调设备的运行管理、维修维护、清洗清洁工作。包括但不限于空调设备的开停机检查、运行维护与保养、运行监测与管理、清洁除尘、故障排除、故障维修、应急处置等，确保空调设备的正常运行。**包含单项 500 元以下耗材费用。**夏季室内空调温度设置不低于 26 摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于 20 摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、走廊等室内场所空调温度，除有特殊要求外。

2. 服务范围：1 号院、2 号院、育群胡同 21 号等、东四北大街 400 号

3. 服务时间及人员配置要求

(1) 服务时间：空调季 7*24 小时值班（人员轮岗）

(2) 人员要求：年龄在 55 周岁以下，具有高中或中技（含）及以上学历，须持有空调制冷上岗证书；具有 2 年以上相关岗位工作经验；了解空调系统安全操作规程、劳动保护、消防安全、环境保护等有关知识；熟悉空调构造、原理、操作规程，能够熟练地进行操作，对一般故障有分析判断和排除能力；身体健康，精力充沛。

(3) 人员配置（岗位）

序号	服务地点	7*24 小时岗位
1	区委区政府 1、2 号院	1
备注：年龄 55 周岁以下，需持有所在岗位行业要求持有的上岗证书。		

4. 服务要求及标准

(1) 服务要求

①空调季 7*24 小时值班，开展运行监测；作业人员持证上岗；设备出现故障时，维修人员应在 15 分钟内到达现场，及时修复；非空调季，维修人员应在 1 小时内到达现场，及时修复。

②保证各设备运行正常，无异音，运行参数在正常范围。

③机房清洁无杂物，设备清洁无积尘。空调区域温度适宜，舒适。

④冷冻冷藏设备运行正常，压缩机组视液镜无气泡，压缩机运转平稳，无异音，低压回

气管无结霜现象。

⑤冷冻冷藏库（柜）温度在正常范围，蒸发器无厚霜，冷柜内无积水、无杂物，冷却风扇运转平稳，无异音。

⑥蒸气系统管道和容器无跑、冒、滴、漏，无超压运行。

⑦冷却塔风机运转无异音，塔盘内水位正常，塔盘不漏水，布水盘及塔盘内无杂物。

（2）服务标准

①空调水系统

包括冷却水系统管网及设备、冷冻水系统管网及设备、热力站系统管网及设备、冷却塔系统及设备、空调机房各种设备系统及管道、换热器、散热器、风机、水处理系统及设备、水过滤系统及设备、膨胀水箱补水系统的水管道维护，加湿器、恒温恒湿器、液体消声器、阀门、保温、管道连接件等的运行、维护、保养等。

②空调风系统

包括空调机、新风机、空调风机、风机盘管、分体空调器、恒温恒湿机、设备间排风、卫生间排风、公共区域排风、系统的风管所带设备，如防火阀、风量调节阀、风机风口、手动阀门及供电和控制等系统设备的运行、维护、保养等。所有空气过滤网、过滤装置均需定期清洗消毒，特殊情况时，冷凝系统要消毒。清洗周期参考如下：

③服务频次

空调机（AHU）- 每周检查一次；新风机组（PAU）- 每周检查一次；热回收机组（HRP）- 每月检查一次；风机盘管（FCU）- 每月检查一次；分体式空调机组 - 每年检查一次；恒温恒湿机 - 每年检查一次；空调系统送、回风口 - 每季检查一次；新风口 - 每年春、秋季检查一次；风机盘管每半年保养1次；盘管送风口每半年保养1次；管道除污器半年清理1次；空调水系统阀门换季前后保养2次；空调风系统阀门换季前后保养2次；表冷器吹水每半年清理1次；加湿器管道及控制阀门每周1次；洗空调系统风阀换季前后保养2次；空调系统风道外表温维修每年4次；机组电机轴承及皮带检修更换；每年6次；电机故障拆装更换每年2次；空调出风口，制冷季开始前进行深度清洁1次。

5. 考核标准

设备	工作内容	序号	工作要求	分值	得分情况
中央空调	中央空调外观检查	1	清除空调主机表面的灰尘、油渍，保持主机表面清洁干净。	2	

机组 维护 保养		2	空调主机蒸发器保温棉无破损。	2	
		3	各传感器线缆安装牢固,有序。	2	
		4	检查安全阀有无泄漏现象。	2	
		5	检查各阀门密封性。	2	
		6	检查机组防锈处理。	2	
	控制柜 保养	7	清除空调控制柜内外的灰尘,保持控制柜内外 清洁干净。	3	
		8	控制线路连接是否牢固,标识清晰。	3	
		9	控制面板是否有明显损坏,电子板上是否有发 黑的痕迹或污点。	3	
		10	控制面板显示正常、清晰,各按键有效。	3	
		11	保护开关无短接、开路现象。	3	
		12	机组相序保护器是否正常。	3	
		13	空气开关、交流接触器、热保护器运行正常。	3	
	机组运行 调试	14	检查水流开关工作是否正常运行。	3	
		15	检查高/低压开关工作是否完好。	3	
		16	检查油压开关工作是否完好。	3	
		17	检查三相运行电压、电流是否平衡。	3	
		18	检查冷却水进、出水温度是否与设计工况相 符。	3	
		19	检查冷冻水进、出水温度是否与设计工况相 符。	3	
		20	检查冷凝器温度、压力是否与设计工况相符。	3	
	机组运行 调试	21	检查蒸发器温度、压力是否与设计工况相符。	3	
		22	检查油压、油温、油槽中的油位是否正常。	3	
		23	检查导叶马达连接装置的松紧程度,如有需要 给连接螺栓和螺母涂上油脂。	3	
		24	控制屏显示的运行参数与实际值相符。	3	
		25	检查膨胀阀开度是否良好,运行时有无结霜现 象。	3	

	26	检测机组压力，视情况加注制冷剂。	3	
	27	检查油过滤器有无堵塞，视情况清洗或更换。	3	
	28	检查过滤器有无堵塞，进、出口有无明显温差。	3	
维保 作业 质量	作业后清理作业范围内碎片和垃圾。		2	
	将机组的运行状况及时告知甲方负责人。		2	
	机组运行参数出现不正常，须及时进行监控或纠正，如需维修应及时出具书面维修方案。		2	
	每次维保作业按计划提前与甲方沟通。		2	
合同 执行 情况	未按合同执行维修保养导致系统不能正常使用		4	
	维护质量不合格或达不到维护标准		4	
	乙方接维修通知3天内未到场或逾期3天未能排除故障		3	
	不听从管理中心工作安排（工作范围内）		3	
合计			100	

6. 空调设备统计表

地点	机组品牌型号	型号	数量	年份
1号院	约克牌磁悬浮机组	HYP049XHC30B-50	2	2019年
	大金	RHXYQ10PY1	4	2007年
	清华创科水泵	QPG150-34.5/4	6	2019年
2号院	约克牌风冷式冷水机	YCAE61DMNC-B 63.5kw 制冷量	11	2022年
	约克牌风冷式冷水	RYCP250PY1	3	2022年
	约克牌风冷式冷水机	YCAE61DMNC-B 335kw 制 冷量	1	2022年
	大金	RHXYQ10PY1	1	2003年
	凯泉水泵	KQPL65-160/2	4	2020年
		KQPL80-200/2	4	2020年
		KQPL100-300/4	2	2020年
	配电柜		5	2020年
应急楼	UWAP 大金氟机组	RHXYQ14PY1	25	2006年

	RMXS 大金氟机组	RYCP250PY2	2	2006 年
21 号院	新风机组	美的新风	10	
	分体空调	格、海、大	20	
1 号院、2 号院、400 号	风机盘管	约克、克莱门特、格力、开利	730	
	分体机		约 320 台	

7. 空调设备耗材

包含单项 500 元以下耗材费用。具体包含加氟利昂、水处理所需的阻垢剂、杀菌灭藻剂、除锈剂，空调主机保养所需的变频器冷却液、滤网以及其他保障正常运行的所有费用，相关费用甲方不另行支付。

(八) 清掏服务

1. 服务内容

负责化粪池、污水池、隔油池的清掏及污水管线的清理及疏通工作。包括但不限于按需清掏、按需清洗、定期巡视检查、看展使用监测、应急抢修等工作，保证化粪池、污水池、隔油池及污水管线的正常使用，不发生跑冒滴漏的情况。**包含单项 500 元以下耗材费用。**

2. 服务范围：1 号院、2 号院、育群胡同 21 号等、东四北大街 400 号

3. 服务时间：按需及时开展清掏服务。

4. 服务要求及标准

(1) 委托具有资质的专业清掏机构对化粪池、隔油池、污水池及污水管线等开展清掏工作；

(2) 按需开展及时清掏工作，有特殊需求的增加清掏频次，确保服务范围内所有化粪池、隔油池、污水池及污水管线污水不外溢；

(3) 清掏时间选择避开甲方办公时间，应急抢修或特殊情况除外；清掏作业时无噪音、无异味；清掏后保证地面无污物、无异味、无污染；作业时，井盖打开后工作人员不能离开现场，清洁完毕后，随手盖好井盖，以防他人掉入井内发生意外；

(4) 保留完整的清掏记录。

5. 考核标准

序号	具体分项	考核内容、工作要求及分值	分值	评分标准	得分
1	工作目标要求	每年彻底清理不少于16次。	20	未完成年度任务每少一次扣10分	
2	工作绩效要求	实行定期彻底清理：按照既定工作计划，老住宅范围内化粪池每两年彻底清理一遍。	15	经抽查每发现一起未彻底清理到位的扣3分	
3		实行及时清理：保证日常不满溢清理，对于发生外溢的化粪池或接到社区联络员来电的应在24小时内组织清理。	15	每发生一起超出24小时清理的，扣2分，超出48小时的扣4分，72小时以上的扣5分	
4		严格规范作业：应当根据有关化粪池的安全使用标准进行安全、文明、规范作业。清运作业必须按有关安全操作规程进行，应当设置警示标志，确保道路畅通；作业结束后及时将池盖、沟盖复原（由于施工作业操作不当造成损坏的要求进行修缮），清洁作业场地。清运物须运到市环境卫生管理部门指定的处置点进行专业处理。	10	每发现一起不符合要求的扣2分	
5		建立信息公开机制，制定应急预案：负责实施化粪池清理工作的单位应设置并公布服务电话，受理社区联络员等的相关投诉和诉求，同时要制定、完善化粪池突发事件应急预案等。	10	每发现一起不符合要求的扣2分	
6		规范齐全作业台帐，建立健全档案资料：台账资料包括化粪池清理工作半年度或年度进度计划报表、清理工作签证表等。同时应建立健全化粪池档案管理，重点掌握每个化粪池的类型、容量、具体位置、以及清理、改造等情况，及时更新相关数据，实现动态管理。	10	资料不齐全、不规范或不符合要求的，每发现一处扣2分	

7	其他要求	无投诉、媒体曝光或上级通报批评等情况。	20	(1)一年度内连续发现相类似问题的,每发生一起扣4分;(2)存在问题并经督促不予整改的,每发生一起扣6分;(3)被电视、报纸等新闻媒体曝光管理问题的,每发生一起扣8分。
合计			100	

6. 清掏设备统计表

政府1号院					
设备名称	数量	单位	设备名称	数量	单位
污水泵	14	台	化粪池	1	座
隔油池	2	座	泵坑	9	个
污水管线	120	米			
政府2号院					
设备名称	数量	单位		数量	单位
污水泵	3	台	化粪池	1	座
污水管线	300	米	泵坑	9	个
二次供水设备	1	套			
东四北大街400号					
设备名称	数量	单位		数量	单位
污水泵	4	台	隔油池	1	座
			化粪池	1	座
育群胡同21号院					
设备名称	数量	单位	设备名称	数量	单位

污水泵	24	台	化粪池	4	座
隔油池	1	座	泵坑	13	个
污水管线	190	米			

(九) 园林绿化与绿植租摆服务

1. 服务内容

(1) 负责院落绿植养护、绿植补种、苗圃花草种植及养护工作。包括但不限于院落绿植修剪、浇水、打药、施肥、补种；花园苗圃花草补种、修剪、浇水、打药、施肥等。维护院落绿植状态，营造院落优美环境。

(2) 负责 23 间局级以上领导办公室及 2 间会议室的绿植租摆工作，每间不少于 4 种植。包括但不限于提供绿植、定期更换、绿植浇水与养护（施肥、修剪、除虫等）等工作。保持绿植状态良好，具有欣赏价值。

(3) 负责十一期间 1、2 号院门前节日绿植布景工作。包括但不限于提供绿植、定期浇水、修剪与养护等工作。营造节日氛围，美化办公环境。根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌，杜绝打水漫灌，灌溉优先使用雨水或中水。

(4) 负责春节期间区委区政府节日景观营造与布置。包括但不限于灯笼、彩旗等。无采购方明确要求，平时不开启景观照明，室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

(5) 负责鱼池整体工作。包括设备、水质清洁等。

2. 服务范围：1 号院、2 号院、育群胡同 21 号等

3. 服务时间：全年按需提供

4. 服务要求及标准

(1) 每周不少于一次绿植养护，包括：浇水、修剪、施肥等；

(2) 绿植摆放标准：株型美观、色泽良好、蜘蛛健康、绿色环保；

(3) 随时更换不符合摆放标准的花卉；

(4) “十一”期间，在 1、2 号院门前摆放花坛，摆放时间不少于 30 天；摆放要求：营造节日喜庆氛围、花坛美观具有观赏价值。

(5) 绿植修剪及时有效、保持绿植美观大方、观赏性强；树枝不触到建筑物表面或影

响车辆、行人；

(6) 定期开展病虫害防治，发生病虫害危害率 5%以下，单株受害程度在 5%以下，病害 8%以下，虫害 5%以上。

(7) 及时修剪干枯枝叶，及时清理杂草，及时更换枯死树木，树木无缺株，无死树。

(8) 定期浇水，保持绿植生长状态良好；浇水时，不将泥土冲到路牙、路面，泥水不流到路牙、路面，不影响工作人员出行。

(9) 定期施肥，根据绿植生长需要，开展施肥工作，保持绿植生长状态良好。

5. 考核标准

养护项目	序号	检查项目及质量要求	分值	评分标准	得分
乔灌木养护	1	造型乔灌木株形整齐，造型轮廓清晰，修剪面平直整齐，棱角分明	5	每一处不达标扣 1 分	
	2	乔木修剪切口与枝齐平，直径 50mm 以上切口要封蜡，避免爬树修剪	5		
	3	乔木基部整齐绿化，无过长杂草、杂物	5		
	4	灌木基部整齐绿化，无过长杂草、杂物；无严重黄叶、积尘	5		
	5	对于散尾葵、棕竹等灌木应及时将枯黄的叶边清修	3		
	6	棕榈科植物老化枝叶枯黄面积达 2/3 时应剪除	3		
	7	乔灌木没有长 200mm 以上枯枝黄叶折断枝、修剪残留枝	2		
	8	观花灌木在花期过后修剪，避免开花期修剪	2		
	9	乔灌木因养护因素造成植物死亡，应及时无偿补种	2		
时花养护	10	花坛内无残花、黄叶；无高出花面的竹签、杂草等	5	每一处不达标扣 1 分	
	11	地栽时花生长良好，无杂草、无斑秃，边界分区草不蔓入花境内	5		
	12	盆花摆放整齐，盆内无杂物，最外一圈盆面干净、整齐、美观	5		
	13	时花开残率超过 2/3 应全部更换	3		

	14	时花无缺水干旱现象，植株生长良好	2		
	15	时花长势良好，无明显病虫害及叶面无虫口	2		
草地养护	16	草坪修剪后整体效果平整，无明显漏剪痕迹，无遗漏草屑、杂物	5	每一处不达标扣1分	
	17	草坪生长浓绿茂盛，无缺草、枯草等斑秃现象	5		
	18	草坪中无明显杂草，120mm 杂草不得超过5棵/100m ²	3		
	19	草坪无明显病虫害	3		
	20	路边、井口、水沟、散水等坡边修剪整齐	3		
	21	草地无1m ² 以上积水	2		
室内观叶植物养护	22	植株丰满健壮，叶面干净光亮	5	每一处不达标扣1分	
	23	无枯枝、黄叶、病斑、虫口等	5		
	24	盆面无杂物，花盆、花槽无积水杂物	3		
	25	植物无缺水干旱现象	2		
	26	植物观赏叶少于正常植株的1/2以上，应及时更换	2		
绿化工作作业规范	27	遵守甲方规章制度	2	每一处不达标扣1分	
	28	工作制服整洁，上班佩带工卡	2		
	30	积极配合甲方人员的工作	2		
	31	按操作规程安全工作	2		
合计			100	平均分	

(十) 消杀服务

1. 服务内容

负责落实环境消杀（灭四害）工作。包括但不限于定期开展院落、办公楼内、食堂内等环境消杀（灭四害）工作，按国家有害生物防治标准，对院落、办公楼内进行全面的消杀灭害处理，确保在控制期内虫害侵害率降低至国标之内，所使用的消杀药品符合国家药品相关

标准，均为安全、无害、环保产品。

2. 服务范围：1号院、2号院、育群胡同21号等、东四北大街400号

3. 服务时间：每月按需提供

4. 服务要求及标准

序号	位置	消杀项目	药物消杀安排		工作标准
			频率	方法	
1	消防通道、地下室电梯间	蟑螂	每月	10%爱克宁、奋斗呐粉剂、拜力坦乳油交替撒到蟑螂藏身的洞穴、缝隙、角落等处	灭鼠标准：鼠密度不超过2%（粉剂法）。 灭蚊标准：积水中三龄幼蚊或蛹阳性率不超过1%。 灭蝇标准：蝇类孳生地三龄虫和蛹检出率不超过3%。 灭蟑螂标准：蟑螂密度不超过1%（粉剂法）。 灭白蚁标准：按《城市房屋白蚁防治管理规定》。
		蚊蝇	每月	用家虫清、奋斗呐悬浮剂喷洒一次	
		老鼠	每月	于老鼠经常出没之地投放鼠药毒饵两次，几种鼠药轮换投放	
2	污水井、污水沟	蟑螂	每周	10%爱克宁、奋斗呐粉剂、拜力坦乳油交替撒到蟑螂藏身的洞穴、缝隙、角落等处	
		蚊蝇	每周	用家虫清、奋斗呐悬浮剂喷洒一次	
		老鼠	每月	于老鼠经常出没之地投放鼠药毒饵两次，几种鼠药轮换投放	
3	垃圾中转站	蟑螂	每周	10%爱克宁、奋斗呐粉剂、拜力坦乳油交替撒到蟑螂藏身的洞穴、缝隙、角落等处	
4	建筑物内外	蚊蝇	每月	用家虫清、奋斗呐悬浮剂喷洒一次	
		老鼠	每月	投放鼠必杀一次	
		白蚁	每月	利用其生活习性和活动规律找巢，或利用药物借助于白蚁习性在群体内进行扩散，最后使全巢白蚁死亡，具体作法：用毒死蝗、灭蚁灵等进行诱杀、毒杀一次。	
5	食堂		每周	环境消杀（灭四害）工作，包括蚊虫、苍蝇、老鼠和蟑螂等。 定期对食堂区域制定并执行消杀计划，确保消杀效果符合要求，所使用的消杀药品符合国家药品相关标准，均为安全、无害、环保产品。	

5. 考核标准

序号	保养项目	考核标准	分值	评分标准	得分
1	消杀计划及实施情况	按合同要求及时制定本月消杀工作计划，并遵照实施，每周进行一次消杀。	15	每发现一项不符合扣1分。	

2	消杀效果	鼠	管理区域内发现鼠迹不超过2处/月，公共区域无明显鼠迹。	10	每发现一处扣0.5分。
3		蚊	抽查室内20间房或检查仓库、地下室，目视无明显蚊虫在飞。	10	每发现1只扣0.1分
4		蝇	没有发现苍蝇孳生地，目视无明显苍蝇在飞。	10	每发现一处扣0.5分
5		蟑螂	抽查室内20间房，每间房蟑螂数不超过1只；抽查污、雨水井10个，每处蟑螂数不超过3只。	10	每超过1只扣0.1分。
6	白蚁防治		有白蚁活动痕迹，发现期限不超过1个月，并做常规白蚁防治处理。	10	如有不合格，一次全扣。
7	服务态度		接听电话、现场服务，服务人员均应热情有礼对待管理人员和业主/用户。	5	每发现一项不符合扣1分。
8	投诉处理		因消杀质量不过关，造成四害影响严重的。	10	如发生重大事故则全部扣除。检查中每发现一处问题扣1分。
9	工具及药物使用情况		工具及药物的使用符合要求。	10	每发现一项不符合要求的扣1分
10	上级单位检查结果		顺利通过上级单位检查，发现的问题及时解决。	10	未通过检查扣除5分，发现的问题没有及时改正，每发现一项扣1分。
合计				100	

(十一) 消防中控设备维保服务

1. 服务内容

选择专业公司进行维保工作，定期开展维保工作，形成维保记录与档案，协助维保单位开展日常管理工作，发现故障及时报修，做好应急处置工作等。包含单项500元以下耗材费用。

2. 服务范围：1号院、2号院、钱粮22号、育群胡同21号院等、东四北大街400号

3. 服务时间：全年按需开展

4. 服务要求及标准

(1) 服务要求

①依照维保服务标准进行维保,负责提供维保工具,所提供的维保工具等应符合有关法律、法规和相关标准的规定。

②应按监控设备的维保方法及时进行维保,凡因维保不当、不及时造成的设备问题,应及时予以管理制止。

③维保过程中,应遵守甲方有关规定,对因维保而造成的监控设备周边维保垃圾等应及时清理。

④乙方在维保工作中应严格按照相关安全规范进行工作。

⑤应定期对监控设备进行检查,发现问题的情况应及时向甲方报告。

⑥应将维保计划(维保时间、人员情况等)提前通知甲方。

⑦乙方应按甲方提出的监控设备维保意见、建议,改进养护工作。

(2) 服务标准

①每月不少于一次主机系统的维护检查。

②每月不少于一次火灾自动报警系统各类探测器、模块状态动作的维护检查。

③每月不少于一次对探测器进行抽样吹烟检查。(全年整体检测一遍)

④每月不少于一次消防广播及消防电话系统的维护检查。

⑤每月不少于一次消防设备联动控制台系统的维护检查。

⑥每月不少于一次检测相关联动控制设备的控制及状态,并对联动设备本身的维护提供技术上的支持。(全年整体检测一遍)

⑦每月不少于一次从报警主机到报警终端设备(探测器及模块)之间连接线路的检护。

⑧定期维护与实际不符的地址码。

⑨提供紧急服务,1小时之内达到现场。

⑩免费提供技术咨询及操作员培训。

⑪定期对被污染的探测器进行清洗。

⑫负责提供备品备件;

⑬每月不少于一次室内、外消火栓抽样检测,半年整体检测一遍,一年整体检测两遍。

5. 考核标准

序号	评分项目	分值	扣分标准	得分
----	------	----	------	----

1	火灾自动报警误报率 $\leq 1\%$	10	每月统计一次超过标准扣2分	
2	故障报修后未在30分钟内赶到现场	10	每次扣2分	
3	一般故障修复超过6小时未解决	10	每次扣2分	
4	中级故障超过12小时未解决	10	每次扣2分	
5	严重故障超过5天未解决	10	每次扣2分	
6	检查发现消防设施各类标识存在破损、不齐全	5	每月检查一次发现一例扣1分	
7	检查发现消防设施线路、管道、阀门破损、松动、锈蚀、渗漏等情况	4	每月检查一次发现一例扣2分	
8	未按合同约定完成维护保养工作内容，并提交《建筑消防设施维护保养报告》	6	按月、季、年应报次数，每延误一次扣3分	
9	冬季发生管道冻裂跑水没有及时处理造成重大损失	6	每次扣3分	
10	消防年检中检测问题含应修未修情况	5	发现一次扣5分	
11	低值易耗备件使用后，3个月内未及时补充，少于规定数量	5	发现一次扣5分	
12	消防设施变更后不及时修订档案	4	发现一次扣2分	
13	被投诉工作违规事宜	5	发现一次扣5分	
14	未经委托方同意随意改变维保人员和数量	5	发现一次扣2分	
15	维保人员违反行政办公区管理规定	5	发现一次扣2分	
合计		100		

6. 消防设备统计表

1号院						
序号	位置	设备名称	单位	数量	型号	功率

1		烟感	个	577	JTY-GM-TX3100A	/
2		温感	个	19	JTY-ZDM-TX3110B	/
3		手报	个	43	J-SJP-M-TX3140	/
4		消火栓按钮	个	46	TX3152	/
5		声光报警器	个	26	TX3301A	/
6		火灾显示盘	个	5	TX3403	/
7		输入模块	个	38	TX3208	/
8		输出模块	个	114	TX3208	/
9		广播模块	个	4	TX3214	/
10		消防广播喇叭	个	53	MSYX-02	/
11		喷淋头	个	820	/	/
12		湿式报警阀	套	1	ZSFZ150	/
13		预作用报警阀	套	2	ZSFY150-1.6	/
14		室内消火栓	个	45	/	/
15		消防卷帘控制箱	台	5	FJK-SD-XA2018	/
16		消防卷帘	个	5	/	400W
17		安全出口标志灯	个	5	M-BLZD-1LR0E I 5WCBD	5W
18		疏散指示标志灯	个	151	M-BLZD-1LR0E I 5WCBD	5W
19		应急照明灯	个	53	M-ZFZD-E5W3015	5W
20		疏散出口标志灯	个	46	M-BLZD-1LR0E I 5WCBD	5W
21	B3 消防泵房	消火栓泵机组	组	2	Y200L1-2	30KW
22	B3 消防泵房	喷淋泵机组	组	2	TYPEY225S-4	37KW
23		送风口	个	1	/	/
24		排烟口	个	6	/	/
25		送风机	台	1	SWF-I-9	5.5KW
26		排烟风机	台	4	GVF-1	11KW
2号院						
序号	位置	设备名称	单位	数量	型号	功率
1		烟感	个	667	JTY-GM-TX3100A	/

2		温感	个	14	JTY-ZDM-TX3110B	/
3		手报	个	51	J-SJP-M-TX3140	/
4		消火栓按钮	个	38	TX3152	/
5		声光报警器	个	49	TX3301A	/
6		输入模块	个	17	TX3208	/
7		输出模块	个	4	TX3208	/
8		广播模块	个	7	TX3214	/
9		消防广播喇叭	个	41	MSYX-02	/
10		室内消火栓	个	44	/	/
11		室外消火栓	个	2	/	/
12		应急照明灯	个	30	LJS-02	5W
13		安全出口标志灯	个	4	ML-BLZD	3W
14		疏散指示标志灯	个	5	BJ-BLZD-I	3W
15	东楼地下 消防泵房	消防泵机组	组	1	Y160L-4	15KW
16		消防泵机组	组	1	XBD6.4/15-1ZHY	15KW
17		应急照明集中电源 /控制器	台	1	KW-D-0.45KVA-8106	0.45KW
18		应急照明灯	个	23	KW-ZFJC-E5W	0.5W
19		安全出口标志灯	个	2	KW-BLJC-10E	0.3W
20		疏散指示标志灯	个	19	KW-BLJC-2LRE	0.3W
21		气体灭火控制盘	个	1	JB-QB-LD5507EN	/
22		柜式七氟丙烷	个	1		
应急楼						
序号	位置	设备名称	单位	数量	型号	功率
1		火灾报警控制器 (联动型)	台	2	JB-QGL-TX3016	/
2		消防专用电话总机	个	2	HY5711B	/
3		消防广播总机	个	2	HY5723D	/
4		功率放大器	个	2	HY2733D2	/
5	中控室	火灾报警控制器 (联动型)	台	1	JB-QG-GST5000	/

6	中控室	消防专用电话总机	个	1	GST-TS-Z01A	/
7	中控室	消防广播总机	个	1	GST-GBFB-200/MP3	/
8	中控室	功率放大器	个	1	GST-GF300W	/
9		烟感	个	286	JTY-GD-G3	/
10		温感	个	126	JTW-ZCD-G3N	/
11		手报	个	18	J-SAM-GST9122	/
12		消火栓按钮	个	19	J-SAM-GST9123	/
13		声光报警器	个	11	HX-100B	/
14		火灾显示盘	个	4	ZF-500	/
15		输入模块	个	38	GST-LD-8300	/
16		输入输出模块	个	60	GST-LD-8301	/
17		广播模块	个	4	GST-LD-8305	/
18		消防广播喇叭	个	24	/	/
19		喷淋头	个	635	/	/
20	应急 B1 风机房	湿式报警阀	套	1	ZSFZ150	/
21	应急 B1 风机房	预作用报警阀	套	2	ZSFY150-1.6	/
22		室内消火栓	个	19	/	/
23		室外消火栓	个	1	/	/
24		消防卷帘控制箱	台	1	/	/
25		消防卷帘	个	1	/	/
26		安全出口标志灯	个	8	ML-BLZD	3W
27		疏散指示标志灯	个	96	BJ-BLZD-I	3W
28		应急照明灯	个	97	RH-ZFZD-E5W-B01	5W
29		疏散出口标志灯	个	14	ML-BLZD	3W
30		排烟阀	个	5	/	/
31		排烟风机	台	2	JGF-S1	9/3KW
21 号院等						
序号	设备位置	设备名称	数量	型号	功率	

1	一号楼	感烟探测器	200	JBF5100	DC19-24V
2	餐厅	感温探测器	28	JBF5110	DC19-24V
3	二号楼	感烟探测器	180	JBF5100	DC19-24V
4	三号楼	感烟探测器	118	JBF5100	DC19-24V
5	一号楼	手动报警按钮	15	JBF4121B-P	DC19-24V
6	二号楼	手动报警按钮	10	JBF4121B-P	DC19-24V
7	三号楼	手动报警按钮	12	JBF4121B-P	DC19-24V
8	一号楼	消火栓报警按钮	34	JBF-4123B	DC19-24V
9	二号楼	消火栓报警按钮	21	JBF-4123B	DC19-24V
10	三号楼	消火栓报警按钮	14	JBF-4123B	DC19-24V
11	一号楼	声光报警器	24	JBF-5172	DC19-27V
12	二号楼	声光报警器	18	JBF-5172	DC19-27V
13	三号楼	声光报警器	14	JBF-5172	DC19-27V
14	平房	声光报警器	5	JBF-5172	DC19-27V
15	一号楼	火灾显示盘	6	JBF-5061	DC19-27V
16	二号楼	火灾显示盘	5	JBF-5061	DC19-27V
17	三号楼	火灾显示盘	5	JBF-5061	DC19-27V
18	泵房	消防泵	2	XBD80/45G-L	55KW
19	泵房	喷淋泵	2	XBD8.0/30G-L	45KW
20	泵房	消防电器巡检柜	1	CX-XF-XJG	55KW
21	泵房	消防泵组控制柜	1	XL-21	380V
22	高位水箱间	消防稳压泵	4	XBD3.2/3W	3KW
23	高位水箱间	消防稳压泵控制器	1	XRM	220/380V
24	一号楼风机房	风机控制器	1	XXM301	220/381V
25	二号楼风机房	风机控制器	1	XXM301	XXM301
26	三号楼风机房	风机控制器	1	XL-21	380V
27	平房低下一层	风机控制器	1	JY-200D	380V

28		排烟防火阀		320*320	24V
29	一号楼	应急照明灯	65	DJ-BLJC-III1LR0E 0.5W-01D-S	36V
30	二号楼	应急照明灯	50	DJ-BLJC-III1LR0E 0.5W-01D-S	36V
31	三号楼	应急照明灯	40	DJ-BLJC-III1LR0E 0.5W-01D-S	36V
32	平房	应急照明灯	20	DJ-BLJC-III1LR0E 0.5W-01D-S	36V
33	中控室	应急照明控制器	3	DJ-C-2020	36V
34	园区内	输入输出模块	100	JBF5141A	DC24V
35	气体灭火间	七氟丙烷电磁驱动器	6	DQ55N-ZTQ	DC24V
36	一号楼	青岛广播扬声器	15	GRT-SP2201	120V
37	二号楼	青岛广播扬声器	10	GRT-SP2201	120V
38	三号楼	青岛广播扬声器	13	GRT-SP2201	120V
39	平房	青岛广播扬声器	5	GRT-SP2201	120V

(十二) 监控设备维保服务

1. 服务内容:

选择专业公司进行维保工作，定期开展维保工作，形成维保记录与档案，协助维保单位开展日常管理工作，发现故障及时报修，做好应急处置工作等。包含单项 500 元以下耗材费用。

2. 服务范围: 1 号院，2 号院、育群胡同 21 号院等、东四北大街 400 号

3. 服务时间: 全年按需开展

4. 服务要求及标准

(1) 服务要求

①依照维保服务标准进行维保，负责提供维保工具，所提供的维保工具等应符合有关法律、法规和相关标准的规定。

②应按监控设备的维保方法及时进行维保，凡因维保不当、不及时造成的设备问题，应及时予以管理制止。

③维保过程中，应遵守甲方有关规定，对因维保而造成的监控设备周边维保垃圾等应及

时清理。

- ④乙方在维保工作中应严格按照相关安全规范进行工作。
- ⑤应定期对监控设备进行检查，发现问题情况应及时向甲方报告。
- ⑥应将维保计划(维保时间、人员情况等)提前通知甲方。
- ⑦乙方应按甲方提出的监控设备维保意见、建议，改进养护工作。

(2) 服务标准

- ①监控系统设施设备每月不少于1次回路检测，每季度不少于1次监控设备普查。
- ②保证监控设备等运行资料的完整率达100%。
- ③监控设备设施发生一般性故障应立即排除，维修合格率100%。
- ④暂时不能排除的，应采取必要的应急措施，保障消防安全。

5. 考核标准

序号	项目	内容	分值	扣分标准	得分
1	工作完成情况	定期进行维护保养	10	违反一次扣2分	
2		及时检查更换易损件	10	违反一次扣2分	
3		维护工作人员是否符合安全操作规范	5	违反一次扣2分	
4	完成工作质量	控制机柜、控制线路、摄像机电源、摄像机接头等运行正常	10	违反一次扣2分	
5		监控运行正常	10	违反一次扣2分	
6		红外系统工作正常	5	违反一次扣2分	
7	故障处理情况	报障后响应的及时性	5	违反一次扣2分	
8		设备故障诊断准确性	5	违反一次扣2分	
9	安全运行情况	工作时有无违反安全操作规程	5	违反一次扣2分	
10		有无事故的发生	5	违反一次扣5分	
11		检查时有无安全隐患的出现	5	违反一次扣2分	
12	服务态度	是否做到积极配合，随叫随到	5	违反一次扣2分	
13		维保人员工作的主动性	5	违反一次扣2分	
14		是否进行培训	5	违反一次扣2分	

15	其他	监控室大屏无灰尘、无杂物、接线端子无氧化现象，控制线路布线整齐有序。	5	违反一次扣2分	
16		其它控制柜及布线整齐、清洁。	5	违反一次扣2分	
合计			100		

6. 监控设备统计表

安防设备台账					
序号	院落	设备位置	设备名称	单位	数量
1	区应急指挥中心	中控室	拼接屏（监视器）	台	1
2		中控室	硬盘录像机	台	11
3		中控室	解码器	台	1
4		中控室	服务器	台	1
5		中控室	交换机	台	5
6		中控室	19显示器	台	2
7		应急B2车库及应急楼外围周边	枪式摄像机	台	13
8		应急楼大厅门口	球机摄像机	台	2
9		应急楼各楼层	半球式摄像机	台	37
10	1号院	1号楼地下车库及外围周边	枪式摄像机	台	28
11		1号楼一层大厅门口	球机摄像机	台	2
12		1号楼各楼层	半球式摄像机	台	60
13	2号院	2号院北门门口及南门传达室	球机摄像机	台	3
14		2号院外围周边	枪式摄像机	台	9
15		2号院各楼层	半球式摄像机	台	124
停车管理系统设备台账					
序号	院落	设备位置	设备名称	单位	数量
1	区应急指挥中心	应急车库出入口	车牌识别摄像机	台	1
2				台	1
3		中控室	服务器主机	台	1

4		中控室	19寸显示器	台	1
5	1号院	1号院地下车库出入口	车牌识别摄像机	台	3
6			服务器主机	台	1
7			LED显示屏	台	3
8		1号院北门门岗	19寸显示屏	台	1
9			智能操作终端	台	1
10	2号院	2号院北门	车牌识别摄像机	台	1
11			LED显示屏	台	1

21号院等安防系统设备台账				
序号	类型	品牌/名称	单位	数量
1	前端设备	海康威视摄像机	台	244
2	中控室设备	海康威视显示大屏	台	9
3		联想	台	2
4		海康威视硬盘录像机	台	2
5		海康威视解码器	台	1

(十三) 锅炉维保

1. 服务内容:

(1) 年度保养。包括但不限于锅炉本体维护保养、加热棒维护保养、燃烧机维护保养、锅炉控制系统维护保养整体调试。

(2) 定期巡检。

(3) 处理报修故障。

(4) 包含单项 500 元以下耗材费用。

2. 服务范围: 2号院、育群胡同 21 号院等

3. 服务时间: 全年按需开展。

4. 服务要求及标准:

(1) 每一个月定期巡检一次(供暖季节每个月两次)

①与设备管理技术人员进行系统的技术交流和沟通。

②对锅炉故障隐患进行预前检查和排除。

③分析调试锅炉运转状况。尽可能使锅炉运行高效节能、安全环保。

(2) 故障处理

技术工程师 24 小时服务，保证接到报修通知后即以 2 小时内赴现场予以高效解决与处理，将故障损失控制在最低限度。

(3) 年度保养

①锅炉本体维护保养

打开锅炉各清洁口，观察每台锅炉结垢状况，分析产生原因，作出相应的维护保养措施，然后进行相应的清洁、维护保养；检查锅炉保温隔热层，根据实际使用状况确定紧固或更换保温隔热层；对锅炉水侧情况观察了解后，针对每台锅炉的腐蚀和结垢情况，提出改进意见或建议。

②加热棒维护保养

检查控制设备接线端子有无松动；

检查电缆是否完整有无接地短路；

检查加热管接线端子有无松动；

遥测加热管阻值有无接地；

校正各个温度传感器。

③燃烧机维护保养

经对燃烧机的拆卸、检查，对燃烧机下列部件做如下维护保养：

A. 清洁燃烧机本体、清洗燃烧机喷嘴；

B. 清洗燃烧机燃气过滤器；

C. 燃烧机风机及风门伺服机构进行清洁、润滑及紧固检查；

D. 对伺服机构零位及最大限位调整，使空气蝶板转动准确灵活；

E. 检查电磁阀是否严密；

F. 打开并吹刷风压开关、风门限位开关、各压力限定器积尘。检查并重新紧固接线端子，手动调零并根据实际运行情况重新调整或调至设定值；

G. 检查程序控制器的工作程序及每一程序的位置落点是否准确，避免提前点火或置后点火等情况的发生；

H. 检查并吹刷电离棒表面积灰和老化情况，检查并调整电离棒距火焰的位置，以保障运

行过程中接收控制电流及保证中途熄火或点火未成功时控制系统及时切断燃料的供给;

I. 检查点火电极是否积碳积尘, 相对位置是否合理、点火变压器工作状况等。

(4) 锅炉控制系统维护保养

对锅炉控制元件做如下维护保养:

①水位限定器、安全温度限定器、最高压力限定器、最低压力限定器、锅炉出水温度传感器, 回水温度传感器, 烟气温度传感器等进行清洗保养。同时检查配线并其灵敏程度;

②对锅炉控制器进行电器清洁检查, 参数设定检查;

③测试锅炉安全链、调节链等调节保护功能的灵敏度和可靠性。

(5) 整体调试

锅炉燃烧系统连锁保护系统的调试: 燃烧点火系统; 超压自动保护系统, 报警系统定值设定及调整。

(6) 供热系统维护保养

①每月检查地沟内是否有杂物和积水;

②每月检查管道和阀门是否漏水;

③每月检查污水、雨水管道是否排水畅通;

④每年一次手动进行各项操作程序; 检查各路阀门在各阶段的正确位置, 有偏差的重新调整;

⑤每年检查罐体有无裂纹、开焊或变形现象。

⑥每年根据热交换器的运行参数, 对有故障的设备进行清理及保养。

⑦每年检查各设施的密封胶垫是否老化并及时更换。

⑧每年更换或保养各类设施锈蚀的螺栓。

⑨每年对各类阀门的部件进行保养。

⑩每年检查各类阀门的盘根, 锈蚀严重的阀门、管道件应更换。

⑪对水泵进行年度保养。

⑫对系统管路、管井进行年度检查保养: 管道和保温层保养, 过滤器清理, 管件及阀门保养。

⑬及时更换管道破损的保温及玻璃网布。

⑭紧急维修使用中破损的管道。

⑮紧急维修维保范围内的各种系统故障。

5. 考核标准

序号	考核项目	考核标准	分数	扣分标准	得分
1	锅炉外观检查	锅炉外观整洁，无锈蚀、泄漏等异常现象	10分	不合格一次扣2分	
2	安全阀检查	安全阀工作正常，无泄漏，定期校验合格	10分	不合格一次扣2分	
3	压力表检查	压力表指示准确，定期校验合格，表盘清晰	10分	不合格一次扣2分	
4	水位计检查	水位计指示准确，无泄漏，清洗保养及时	10分	不合格一次扣2分	
5	给水系统检查	给水管道畅通，阀门开关灵活，无泄漏	10分	不合格一次扣2分	
6	燃烧系统检查	燃烧器工作正常，点火迅速，火焰稳定	10分	不合格一次扣2分	
7	排烟系统检查	排烟管道畅通，无泄漏，风机运行正常	10分	不合格一次扣2分	
8	控制系统检查	控制系统运行稳定，报警装置灵敏可靠	10分	不合格一次扣2分	
9	维护保养记录	维护保养记录完整，按时进行维保作业	10分	不合格一次扣2分	
10	应急处理能力	操作人员熟悉应急预案，能够迅速处理突发情况	10分	不合格一次扣2分	
总分			100分		

6. 供暖设备统计表

政府2号院					
序号	设备位置	设备名称	数量	设备品牌	型号
1	锅炉房	屏蔽管道泵	1	开普尔	KPG100-320-15
2	锅炉房	屏蔽管道泵	1	开普尔	KPG100-320-15
3	锅炉房	屏蔽管道泵	1	开普尔	KPG100-320-15
4	锅炉房	屏蔽管道泵	1	南方泵业	YE3-80M2-2

5	锅炉房	屏蔽管道泵	1	南方泵业	YE3-80M2-2
6	锅炉房	板式换热器	1	GRF	BR0.70S-80
7	锅炉房	板式换热器	1	GRF	BR0.70S-80
8	锅炉房	锅炉	1	WOLF	CE-0085CN0326
9	锅炉房	锅炉	1	WOLF	CE-0085CN0326
10	锅炉房	锅炉	1	WOLF	CE-0085CN0326
11	锅炉房	锅炉	1	WOLF	CE-0085CN0326
12	锅炉房	锅炉	1	WOLF	CE-0085CN0326
13	锅炉房	集水器	1	无	无
14	锅炉房	分水器	1	JSG	无
15	锅炉房	全自动软水器	1	无	FY-613
16	锅炉房	全自动软水器	1	无	FY-613
17	锅炉房	配电控制箱	1	天泉	TQK-2PM-2.2KW
18	锅炉房	配电柜	1		XL21G
19	锅炉房	配电柜	1		XL21G
20	锅炉房	配电柜	1		XL21G

院落：21号院					
序号	设备名称	数量	品牌	型号	功率
1	冷凝式燃气暖炉两用炉（供暖）	1	庆东纳碧安	LN1GBQ90-NFB 98HC	220KW
2	冷凝式燃气暖炉两用炉（供暖）	1	庆东纳碧安	LN1GBQ90-NFB 98HC	220KW
3	冷凝式燃气暖炉两用炉（供暖）	1	庆东纳碧安	LN1GBQ90-NFB 98HC	220KW
4	冷凝式燃气暖炉两用炉（供暖）	1	庆东纳碧安	LN1GBQ90-NFB 98HC	220KW

5	冷凝式燃气暖炉两用炉（供暖）	1	庆东纳碧安	LN1GBQ90-NFB 98HC	220KW
6	冷凝式燃气暖炉两用炉（供暖）	1	庆东纳碧安	LN1GBQ90-NFB 98HC	220KW
7	冷凝式燃气暖炉两用炉（供暖）	1	庆东纳碧安	LN1GBQ90-NFB 98HC	220KW
附属设备：7台管道屏蔽电泵、2台换热器、3台管道循环泵及配用电机、1个压力罐、1台补水装置、1套软化水设备					
8	单相管道屏蔽电泵	1	合肥新沪屏蔽泵有限公司	GPD32-12	220V-240V
9	单相管道屏蔽电泵	1	合肥新沪屏蔽泵有限公司	GPD32-12	220V-240V
10	单相管道屏蔽电泵	1	合肥新沪屏蔽泵有限公司	GPD32-12	220V-240V
11	单相管道屏蔽电泵	1	合肥新沪屏蔽泵有限公司	GPD32-12-220	220V-240V
12	单相管道屏蔽电泵	1	合肥新沪屏蔽泵有限公司	GPD32-12	220V-240V
13	单相管道屏蔽电泵	1	合肥新沪屏蔽泵有限公司	GPD32-12	220V-240V
14	单相管道屏蔽电泵	1	合肥新沪屏蔽泵有限公司	GPD32-12	220V-240V
15	换热器	1	智联	M04A01-0.8H-PN10/110	设计压力 10
16	换热器	1	智联	M04A01-0.8H-PN10/110	设计压力 10
17	管道循环泵	1	南方泵业股份有限公司	TD40-30G/2SWHCJ	4KW
18	三相异步电动机	1	南方泵业股份有限公司	YE3-112M-2	4KW
19	管道循环泵	1	南方泵业股份有限公司	TD40-30G/2SWHCJ	4KW
20	三相异步电动机	1	南方泵业股份有限公司	YE3-112M-2	4KW
21	管道循环泵	1	南方泵业股份有限公司	TD40-30G/2SWHCJ	4KW
22	三相异步电动机	1	南方泵业股份有限公司	YE3-112M-2	4KW

23	压力罐	1	国外品牌	无	50L
24	全自动稳压补水装置	1	德州冠森环保设备有限公司	YXDY-600	0.55KW*2
25	软化水设备	1	国外品牌	1665	最大压力 100PSI (0.7MPa)

(十四) 电梯维保与年检

1. 服务内容:

(1) 选择专业公司进行维保工作, 定期开展维保工作, 125 试验工作 (每 6 年一次, 根据需求开展) 形成维保记录与档案, 协助维保单位开展日常管理工作, 发现故障及时报修, 做好应急处置工作等; 精细化管理电梯等设施设备自助休眠、关闭时间。

(2) 故障报修及维修;

(3) 负责年度检验。

(4) 包含单项 500 元以下耗材费用。

2. 服务范围: 1 号院、2 号院、育群胡同 21 号院等、东四北大街 400 号

3. 服务时间: 全年按需开展

4. 服务要求及标准

(1) 服务要求

① 服务的维保单位应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。

② 接到故障通知后, 应当立即赶赴现场进行处理; 电梯困人时, 应当在 30 分钟内 (此时间最长不得超过 30 分钟) 抵达现场;

③ 现场作业人员不得少于两人, 且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

④ 作业中应当负责落实现场安全防护措施, 保证作业安全。

⑤ 向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

⑥ 对所维护保养电梯的安全运行负责, 保障设备整机及零部件完整无损。

⑦ 建立回访制度 (包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等)。

⑧ 应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验, 并参与电梯安全管理活动。

⑨ 应当妥善保管电梯图纸及相关资料, 并在合同终止后交给甲方。

(2) 服务标准

①乙方应当按照《电梯日常维护保养规则》(DB11/418)完成半月、月、季度、半年、年保养项目,并做好维护保养记录。

②实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》(GB/T18775)、《电梯制造与安装安全规范》(GB 7588)和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB 16899)的相关规定。

5. 考核标准

序号	考核项目	考核标准	分值	扣分标准	得分
1	电梯运行效率	不少于 99%	10	每次扣 2 分	
2	维修工作	未在指定的时间内完成	10	每次扣 2 分	
3	保养工作	未在指定的时间内完成	10	每次扣 2 分	
4	每日巡视	未按时完成	10	每次扣 2 分	
5	安全交底记录	未按时完成	10	每次扣 2 分	
6	维保记录及时性	未按时完成	5	每次扣 2 分	
7	违反管理规定	严格遵守管理规定	5	每次扣 2 分	
8	电梯困人	乙方维修不及时造成电梯困人	30	每次扣 2 分	
9		电梯困人超过 15 分钟且小于 30 分钟		每次扣 2 分	
10		电梯困人超过 30 分钟,记录事故一次		每次扣 10 分	
11		未在 10 分钟内通知甲方		每次扣 2 分	
12		同一电梯因同一故障连续困人		每次扣 2 分	
13	电梯年检	由于乙方维保质量原因造成甲方电、扶梯年检不合格	10	扣 10 分,解除维保合同	
合计			100		

6. 电梯设备统计表

政府 1 号院

设备名称	数量	单位	品牌
电梯	2	部	三菱
政府 2 号院			
设备名称	数量	单位	品牌
电梯	3	部	三菱
东四北大街 400 号			
设备名称	数量	单位	品牌
电梯	2	部	苏州东南（液压车梯）
21 号院等			
设备名称	数量	单位	品牌
电梯	3	部	日立

（十五）会议室深度清洁与养护服务等

1. 服务内容：

定期及按需（重大活动前或迎检前）对会议室地面、地毯等进行深度的清洁与保养工作。具体包括地毯吸尘、地毯清洗、洗地服务等。及时进行巡查，会议室等公共区域使用结束后关闭照明，杜绝“长明灯”。

2. 服务范围：1 号院、2 号院

3. 服务时间：全年按需开展

4. 服务要求及标准：

（1）服务要求

①1 号院 6 层会议室、二层贵宾厅，2 号院北 311、应急贵宾厅，按照会务组会议保障需求开展地毯吸尘工作；

②重大活动前，按照会务组会议保障需求开展 1 号院、2 号院会议室瓷砖地面深度清洁工作。

（2）服务标准

①及时开展地毯及地面清洁工作；

②清洁后的地面无水渍遗留；

③清洁后的地毯及地面干净、清洁、无污渍、无垃圾留存。

5. 考核标准

序号	考核项目	考核标准	分值	扣分标准	得分
1	地毯吸尘	地毯表面无明显灰尘、碎屑	10分	不合格一次扣2分	
2		边角、踢脚线处无遗漏	10分	不合格一次扣2分	
3		吸尘设备使用得当，无损坏	10分	不合格一次扣2分	
4	洗地服务	地面无明显污渍、脚印	10分	不合格一次扣2分	
5		边角、缝隙处无遗漏	10分	不合格一次扣2分	
6		洗地设备使用得当，无损坏	10分	不合格一次扣2分	
7		洗地后地面干燥及时	10分	不合格一次扣2分	
8	及时性	按需及时开展服务工作	30分	不合格一次扣5分	
合计			100		

(十六) 建筑消防设施检测和建筑电气防火检测内容及标准

1. 服务内容:

每年对各院落消防设施及电气防火进行检测，并出具检测报告。

1.1 设备检测内容含:

(如有此项检测内容，请在方框中画“√”；如无此项检测内容，请在方框中画“×”)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1、独立式感烟探测器 | <input type="checkbox"/> 13、气体灭火系统 |
| <input type="checkbox"/> 2、消防设备电源监控系统 | <input type="checkbox"/> 14、泡沫灭火系统 |
| <input type="checkbox"/> 3、电气火灾监控系统 | <input checked="" type="checkbox"/> 15、消防炮 |
| <input type="checkbox"/> 4、消防专用电话系统 | <input checked="" type="checkbox"/> 16、细水雾灭火系统 |
| <input type="checkbox"/> 5、消防应急广播系统 | <input checked="" type="checkbox"/> 17、水喷雾灭火系统 |
| <input type="checkbox"/> 6、消防应急照明和疏散指示系统 | <input type="checkbox"/> 18、自动喷水灭火系统 |
| <input type="checkbox"/> 7、可燃气体探测报警系统 | <input type="checkbox"/> 19、消火栓系统 |
| <input type="checkbox"/> 8、火灾自动报警系统 | <input type="checkbox"/> 20、消防给水 |
| <input type="checkbox"/> 9、消防供配电设施 | <input type="checkbox"/> 21、消防救援窗口 |

10、防烟排烟系统

22、消防电梯

11、灭火器

23、防火分隔设施

12、干粉灭火系统

24、消防设施联动功能测试

具体检测项目现场消防设施系统为准

1.2 建筑电气检测内容:

(如有此项检测内容,请在方框中画“√”;如无此项检测内容,请在方框中画“×”)

- 1 变配电装置
- 2 低压配电线路
- 3 照明装置和一般低压用电设备
- 4 接地和等电位联接
- 5 特殊场所
- 6 其他

2. 服务范围: 1号院、2号院、育群胡同21号院等、东四北大街400号

3. 服务时间: 一年一次

4. 服务要求及标准

4.1 乙方依据甲方提供的该项目的的设计审核意见书、图纸、设计说明、设计变更等文件资料进行检测。

4.2 建筑消防设施检测依据如下标准: DB 11/1354《建筑消防设施检测评定规程》 GB 14102《防火卷帘》 GB 50016《建筑设计防火规范》 GB 50166《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50166《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB 50219《水喷雾灭火系统技术规范》 GB 50261《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50263《气体灭火系统施工及验收规范》 GB 50281《泡沫灭火系统施工及验收规范》 GB 50347《干粉灭火系统设计规范》 GB 50444《建筑灭火器配置验收及检查规范》 GB 50498《固定消防炮灭火系统施工及验收规范》 GB 50877《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB 50898《细水雾灭火系统技术规范》 GB 50974《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 51251《建筑防烟排烟系统技术标准》 XF 503《建筑消防设施检测技术规程》 XF 836《建设工程消防验收评定规则》 XF 1157《消防技术服务机构设备配备》

4.3 建筑电气防火检测依据如下标准: DB 11/065《电气防火检测技术规程》BJXF. TB002《建筑电气防火检测评定规则》

(十七) 防雷检测内容及标准

1. **服务内容:** 每年对各院落的接闪器、引下线、等电位连接、接地装置、SPD 电涌保护器等设备进行一次检测并出具检测报告。

2. **服务范围:** 1 号院、2 号院、育群胡同 21 号院等、东四北大街 400 号

3. **服务时间:** 一年一次

4. **服务要求及标准:** 检测的技术依据是中华人民共和国国家标准《建筑物防雷设计规范 GB50057-2010》《建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50343-2012》《建筑物防雷装置检测技术规范（GB/T21431—2015）》、《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范 GB/T32937-2016》《建筑物电子信息系统防雷装置检测技术规范 DB11/634-2009》、《安全防范系统雷电防护要求及检测技术规范 QX/T186-2013》、等相关国家、地方、行业标准。

(十八)会议室系统维护保养服务

1. **服务内容:** 对会议室设备及系统提供快速有效的全方位技术维护，并在召开会议期间现场提供技术保障服务。

2. **服务范围:** 东城区区委区政府综合会议室、北楼 311 会议室、地下二礼堂、东五楼会议室。

3. **服务时间:** 全年按需开展。定期开展设备和系统巡检保养，并在以上会议室召开会议期间现场提供保障技术服务。

4. **人员配置要求:**

序号	服务地点	7*24 小时岗位
1	区委区政府 1、2 号院	1

5. **服务要求及标准:**

(1) 在此合同生效后，乙方应针对甲方目前的设备、系统运行情况给出如实、准确的评价，并提出合理的建议，提供一份在维护范围内的设备维护信息档案，包括名称、牌号、生产厂商、详细配置等。

(2) 乙方有义务每季度提交一份维护服务报告。

(3) 乙方有义务保证更换设备时，规范布线，合理安装设备，提供设备设施图纸，并保证所安装设备设施便于日常使用与维修。

(4) 乙方应保证在本合同服务范围内的系统能够正常运转，若出现故障乙方应及时解

决，不能解决的应及时联系厂家进行维修或更换。当需要维修或更换设备时，乙方应向甲方以书面形式提出维修或更换申请，待甲方确认后予以维修或更换，所发生费用将由甲方直接支付给设备维修厂商。

(5) 维护期内，根据会议系统使用情况，乙方有义务向甲方针对会议软、硬件系统提出保障预案，由甲方在 5 日内予以确认。其中，涉及到软、硬件系统升级及改造等情况均需以书面形式告知甲方并由甲方进行确认后方可实施。由于甲方对保障预案未能及时确认导致系统运行故障，乙方不承担任何责任。除上述因素外，由于乙方原因导致系统出现重大问题，乙方将进行相应赔偿，一次性赔偿金额为人民币贰万元整。

(6) 在会议服务中，乙方负责会议前的准备，会议进行中的技术保障，并对每次会议情况登记。

(7) 乙方针对本合同的服务需求，需指派熟悉甲方工作并具有相应技能的专业技术人员为甲方服务。

(8) 乙方有权更换技术人员，但必须经过甲方书面确认。

(9) 负责东城区区委区政府综合会议室、北楼 311 会议室、地下二礼堂、东五楼等会议室系统的维护和会议现场保障服务。

(10) 实行每周 7 天全天 24 小时技术支持服务。

(11) 保守在服务过程中知悉的甲方的商业秘密，若由于乙方工作中出现泄露甲方商业秘密问题，甲方有权利追究法律责任。

(12) 设备每半年检查清洗 1 次。

6.会议室设施设备统计表

政府 2 号院 311 会议室						
序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量	购置日期
1	网络控制器	AMX	3100	台	2	2008 年
2	视频会议主机	TANDBERG		台	1	2008 年
3	视频分配器	Extron	300 42	台	1	2008 年
4	四画面分配器	LOLORQVAD PROCESSOR		台	1	2008 年
5	视频矩阵	LIGUO	8X8	台	1	2008 年

6	音频视频放大器	LIGUO	2X4	台	2	2008年
7	VGA 矩阵	LIGUO	4X4	台	1	2008年
8	服务期	DELL	2950	台	1	2008年
9	路由器	Lisco SYSTEMS	2960	台	1	2008年
10	投影机	EPSON	6790	台	3	
11	调音台	美奇	1604	台	1	
12	DVD 机	松下	S810	台	1	2008年
13	录像机	JVC	W354	台	1	2008年
14	时序电源	TKL	2210	台	1	
15	音频处理器	SYMETRiX	761	台	1	2008年
16	功放	YAMAHA	P2500	台	3	2008年
17	无线话筒	SGDR	SR200	台	2	2008年
18	DVD 录像机	飞利浦	3435H	台	1	2008年
19	会议主机	BOSCH	DCN-LLUB	台	1	2008年
20	电子桌牌主机	CREATOR		台	1	2008年
21	话筒	HLSOB		支	28	2008年
22	电子桌牌	CREATOR	2003	个	24	2008年
23	吸顶音响	JBL		个	25	2008年
24	幕布	红叶	100 寸	张	3	2008年
25	机柜		2 米	个	2	2008年

政府 2 号院 504 会议室

序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量	购置日期
1	投影机	Perception	3D	台	1	
2	幕布	红叶	100 寸	张	1	
3	话筒	BOSCH	LLS800	个	7	
4	会议主机	BOSCH	LLS800	台	1	
5	视频切换器	LIGUO	8X4	台	1	
6	视频分配器	LIGUO	8X1	台	1	

7	抑制器	FBX	1220	台	1	
8	功放	YAMAHA	4220	台	1	
9	音响	BOSE	251	台	4	
10	机柜		1 米	个	1	
政府 1 号院 B2 会议室						
序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量	购置日期
1	调音台	MIDAS	M32	台	1	
2	CD 机	NUMARK	CDN55	台	1	
3	监听音响	YAMAHA	MSP5	台	2	
4	显示器	联想	2214	台	1	
5	显示器	联想	2021	台	1	
6	云台控制器	明日	2000B	个	1	
7	会议主机	BOSCH	DCN-CCVB2	台	1	
8	视频矩阵	PEATON	8X8	台	1	
9	VGA 矩阵	PEATON	8X8	台	1	
10	中控主机	PEATON		台	1	
11	时序电源	PA	801	台	1	
12	接口箱	MIDAS	DL31	台	1	
13	无线放大器	方图		台	1	
14	无线话筒	方图		台	2	
15	反馈抑制器	方图		台	1	
16	处理器	方图		台	2	
17	时序电源	方图		台	2	
18	功放	SE	2400	台	8	
19	H3C		MSR20-21	台	1	
20	视频终端	宝利通	8000	台	1	
21	数字音频处理器	宝利通	C8	台	1	
22	高清矩阵	VANCSS	MX91616M	台	1	
23	机柜		2 米	个	3	

24	稳压电源	DW	10kw	台	1	
25	灯光控制器	JW	240	台	1	
26	音箱	SE	F3	台	8	
27	音箱	SE	V8	台	4	
28	摄像头	明日	UV430E	台	2	
29	摄像头	索尼	EX330	台	1	
30	电视	TCL	46寸	台	3	
31	话筒	BOSCH		个	18	
32	音箱	SE		台	12	
33	摄影机	松下	BA2612C	台	2	
34	投影机	索尼	VPL-T-1006ZL	台	1	
35	幕布	红叶	200寸	张	1	
36	幕布	红叶	120寸	张	2	

政府1号院六层会议室

序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量	购置日期
1	时序电源	Beta Three	PX138	台	2	
2	话筒主机	BOSCH	CN-CCU2	台	1	
3	话筒扩展主机	BOSCH	DCN-EPS	台	2	
4	功放	GRTECH	Suim P-302	台	3	
5	投影机	NEL	NP-PA804UL	台	3	
6	幕布			张	3	
7	吸顶音响	GRTECH	Suim	台	28	
8	话筒	BOSCH	连杆话筒	个	32	

(十九) 燃气调压箱维保服务

1. 服务内容: 定期开展维保工作, 形成维保记录与档案, 协助维保单位开展日常管理工作, 发现故障及时报修, 做好应急处置工作等。

2. 服务范围: 1号院、育群胡同21号院等、东四北大街400号

3. 服务时间：全年按需开展。

4. 服务要求及标准：

- (1) 提供 24 小时不间断的技术支持和服务；
- (2) 每月不少于两次维保与安全巡视，并建立维保档案；
- (3) 免费对调压箱进行一次全面的保养、建立保养手册；
- (4) 及时开展维保及维修工作，保证代管调压箱（站）内仪表、设备、附件的完好；
- (5) 在必须停气检修的情况下，事先应向甲方通报并在征得甲方同意与配合的条件下进行检修；
- (6) 在必要时，向甲方提出设备中修、大修或更换的建议；
- (7) 必须由专业人员开展代管、维保工作，并按行业标准流程作业。

5. 设施设备统计表

1 号院						
序号	设备位置	数量	设备品牌	型号	功率	参数
1	1 号楼西侧	1	鑫源广进	RTZ-Q-31	/	400Nm ³ /n
2	1 号楼西侧	1	鑫源广进	RTZ-50	/	800Nm ³ /n

21 号院等						
序号	位置	数量	品牌	型号	功率	参数
1	育群胡同 21 号	1	燕山工业	RX0.4/200D-M	/	200m ³ /h
2	育群胡同 21 号	1	燕山工业	RX0.4/200D-G	/	201m ³ /h

400 号院						
序号	位置	数量	品牌	型号	功率	参数
1	400 号	1	燕山	RTZ-Q-50	/	200m ³ /h

(二十) 其他事项说明

以上服务内容未尽事宜参照国家及北京市有关规定及行业标准执行。

八、考评与服务费用计算

(一) 考评分数的计算

考评分数=(环境卫生清洁服务考评分数+秩序维护服务(安保)考评分数+工程设备运行及维护服务考评分数+供暖服务考评分数+消防中控室管理服务考评分数+空调运维服务考评分数+清掏服务考评分数+园林绿化与绿植租摆服务考评分数+消杀服务考评分数+消防中控设备维保服务考评分数+监控设备维保服务考评分数+锅炉维保考评分数+电梯维保与年检考评分数+会议室深度清洁与养护服务考评分数)/14。

(二) 服务费用计算

年度考评分由甲方组织开展对乙方服务质量进行抽检与日常监督考核,甲方根据考核结果,支付考核费用,具体标准如下:

1. 年度考核得分在 70 分(含)以上的为良好,每扣 1 分扣发服务费用 200 元,累计计算;
2. 年度考核得分在 70 分(不含)以下的为不合格,扣发服务费用的 10%。

廉洁承诺书

承诺单位：北京欣欣东成物业服务有限公司

为了增强服务单位依法经营、廉洁从业，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，我司与机关事务管理服务中心签订廉洁承诺书。

第一章 公平公正参与竞价

第一条 严格遵守国家有关工程建设、物资采购、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策以及廉政建设规定，不得为获取不正当利益而损害国家、集体利益。

第二条 无论是以哪种渠道得知参与竞价需求信息，在机关事务中心会议决策前，不与需求科室或相关科室达成承诺或有关协议，不与机关事务中心工作人员发生与竞价外经济往来及其他活动。

第三条 按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，在竞价过程中，不以陪标、虚报价格等不正当竞争方式获取标的。

第四条 不向机关事务中心工作人员打听、索取预算金额等竞价秘密信息或其他与竞价无关的业务工作。

第五条 加强对本公司人员廉政教育培训，完善公司内部制度建设，监督公司人员廉洁履职，把握重点领域，锁定重要环节，严禁各种形式的腐败违规现象。监督并认真查处工作人员违法违纪行为。

第二章 廉洁履行合同

第六条 不在机关事务中心报销任何应由供应商或个人支付的费用；不允许机关事务中心工作人员在供应商单位报销任何费用，将个人支付的费用转加在合同项目中。

第七条 不为机关事务中心工作人员提供个人装修住房、婚丧嫁

娶、配偶子女工作安排以及境内外旅游等支付应由其本人承担的费用或提供方便。

第八条 不得以任何理由向机关事务中心工作人员赠送红包、礼金、购物卡(包括电子礼券)、节礼(包括烟酒、花卉、土特产品等)、有价证券、贵重物品、感谢费和好处费等非正当利益。不以节日走访和工作汇报名义宴请机关事务中心工作人员。不组织除正常供货工作以外的其他活动。

第九条 不得以谋取非正当利益为目的,擅自与机关事务中心工作人

第十条 不为机关事务中心工作人员提供用车服务或支付相关费用。

第三章 责任追究

第十一条 承诺人承诺严格遵守本承诺书内容,如发现承诺人及公司人员在履行合同过程中有违反承诺内容的,一经查实,将终止合同,并放弃任何赔偿要求。给机关事务中心造成经济损失的,应依法予以赔偿。

第十二条 本承诺书一式三份,机关事务中心执两份,承诺单位执一份。

本廉洁承诺书经签字盖章后生效。

法人或授权委托代理人(签章)

工作单位(盖章)



保密承诺书

承诺单位：北京欣欣东成物业服务有限公司

为保守国家秘密，维护国家利益，加强服务单位在执行协作项目中的安全保密管理工作，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国国家安全法》，特签订保密承诺书。

第一条 我司应严格遵守执行国家保密法律、法规和相关保密规定。

第二条 我司应对北京市东城区机关事务管理服务中心（以下简称“机关事务中心”）的下列涉密资料信息保密：

1. 机关事务中心向我司提供的关于项目的各种文件、技术资料、图纸、图片、影像资料等（含纸介质和电子版）；
2. 我司在为机关事务中心进行服务过程中所形成的各种文件、技术资料、图纸、图片、影像资料等（含纸介质和电子版）；
3. 机关事务中心提供的其他需要保密的信息资料。

第三条 保密期限为自协议签订之日起 20 年。

第四条 涉密资料只限于我司直接从事该项目工作的人员知悉，不得擅自扩大知悉范围。我司承诺保证对参加该项目的各员工进行安全保密教育，并且签订保密承诺书。

第五条 机关事务中心提供给我司用于协作项目的秘密载体，我司不得擅自复制（复印），确因工作需要的，必须报请机关事务中心同意。

第六条 我司应对机关事务中心提供的秘密载体及其有关信息采取严格的保密措施，加强管理，并且接受机关事务中心的监督与检查，对不符合保密条款的事项，我司应立即纠正和进行查处。

第七条 在项目协作保密期限内，未经机关事务中心书面许可不得将项目有关资料以任何方式向外界宣传报道、将项目内容向第三方

透露或用于与本项目无关的其他项目。

第八条 协作（合同）项目结束时，我司应将机关事务中心提供用于该项目的秘密载体按保密规定如数交还。

第九条 在项目保密期限内，我司若违反上述规定或未尽到安全保密责任造成协作项目秘密载体丢失和被盗，要及时通知机关事务中心，并积极配合机关事务中心和国家有关部门进行调查工作。造成泄密事故给国家安全造成危害或给机关事务中心造成经济损失的应承担法律责任。

第十条 本承诺书一式三份，机关事务中心执两份，承诺单位执一份。

第十一条 本承诺书自签字盖章之日起生效。

法人或授权委托代理人（签章）

工作单位（盖章）



2026 年 3 月 6 日