

竞争性磋商公告

项目概况

新增设备-丰盛医院新院区冷水机组及辅助设备采购的潜在供应商应在北京市政府采购电子交易平台
(<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>) 获取竞争性磋商文件，并于 2025 年 12 月 10 日 09:30 (北京时间) 前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：TC250F0CB

项目名称：新增设备-丰盛医院新院区冷水机组及辅助设备采购

预算金额：人民币 220.00 万元

最高限价：人民币 220.00 万元

采购需求：

序号	货物名称	数量/单位	主要技术要求	是否为本项目核心产品	是否允许采购进口产品	质保期	交货地点	交付时间
1	方型逆流开式全钢冷却塔及配套转换钢架基础	2 台	单台流量： $\geq 264\text{m}^3/\text{h}$ 湿球温度： 26.4°C, 进水 35°C 出水 30°C, 电机功率 $\leq 18.5\text{kW}$ 需满足现场原有基础，原有场地要求；	否	否	整机质保 2 年	北京市小马厂东里	合同签订之日起 50 日内完成供货、安装、调试，保
2	新塔安装及调试	1 项	中标人根据投标产品的特征，更换匹配的阀门和管件，阀门、管件、软接均应该为全新国标件，管道为无缝钢管。	否	否			

3	变频螺杆式冷水机组	2套	1. 设备名称:变频螺杆式冷水机组 2. 主要技术参数:制冷量:967kW, 输入功率155.3kW, COP=6.227, 运行电流 250A, , 启动电流 273A, 蒸发器水流量: 167m ³ /h, , 蒸发器水压降: 65.9kPa; 冷冻水进/出水温度 12°C /7°C, 冷凝器水流量:197m ³ /h, 冷凝器水压降: 38.2kPa; 冷却水进/出水温度: 30°C/35°C; 运行重量: 5678kg, 设备尺寸3671*1881*2244, PN1.0MPa 3. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	是	否	5号 楼	证设备正常运转。
4	冬季制冷风冷模块机组	1套	1. 设备名称:冬季制冷风冷模块机组 2. 主要技术参数:制冷量:65kW, 输入功率19.3kW, 制冷剂 R410A, 水流量: 11.2m ³ /h, , 蒸发器水压降: 48kPa; 运行重量: 590kg, 设备尺寸2000*960*1770, PN1.0MPa; 运行环境温度-10~48°C 3. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	否	否		

本项目(是/否)接受联合体投标: 否。

合同履行期限(交付时间): 合同签订之日起 50 日内完成供货、安装、调试, 保证设备正常运转。

二、申请人的资格要求:

2. 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

2. 2. 1 中小企业政策: 本项目为非专门面向中小企业采购。

2. 2. 2 其它落实政府采购政策的资格要求: 无

2. 3. 本项目的特定资格要求:

2. 3. 1 本项目是否接受分支机构参与投标: 是 否;

2. 3. 2 本项目是否属于政府购买服务:

否

是, 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织, 不得作为承接主体;

2. 3. 3 其他特定资格要求: 无。

三、获取竞争性磋商文件

3.1. 获取时间：2025年11月28日09:00至2025年12月05日16:00(北京时间)。

3.2. 获取地点：北京市政府采购电子交易平台
(<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>)

3.3. 获取方式：本项目线上领取标书，相关操作如下：

(1) 办理CA认证证书，详见北京市政府采购电子交易平台
(<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>)查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

(2) 于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

(3) 竞争性磋商文件获取方式：投标人按照规定办理CA数字认证证书后，自招标公告发布之日起持投标人自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版竞争性磋商文件。

(4) 未按上述获取方式和期限下载竞争性磋商文件的投标无效。

(5) 证书驱动下载：于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。认证证书服务热线010-58511086技术支持服务热线010-86483801 注意：请投标人认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册。

3.4. 竞争性磋商文件售价：0元。

四、提交响应文件截止时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年12月10日09点30分(北京时间)

地点：供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

五、公告期限：自本公告发布之日起 3 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：①政府采购促进中小企业发展；②政府采购项目支持监狱企业发展；③政府采购信用担保；④政府采购促进残疾人就业等。

2. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线：010-58511086

电子营业执照服务热线：400-699-7000

技术支持服务热线：010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“响应文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子竞争性磋商文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载竞争性磋商文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。

2.5 编制电子响应文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上投标，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子响应文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

3. 本项目的竞争性磋商公告仅同时在中国政府采购网（www.ccgtp.gov.cn）、北京市政府采购网（www.ccgp-beijing.gov.cn）、北京市政府采购电子交易平台上发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称： 北京市丰盛中医骨伤专科医院

地址： 北京市西城区阜内大街 306 号

联系方式: (010) 66013330 转 127

2. 采购代理机构信息

名称: 中招国际招标有限公司

地址: 北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 601A 室

联系方式: (010) 62108186、62108197

3. 项目联系方式

项目联系人: 李振、王根森、赵淑敏、韩颖、杨凡、钱卉卉

电话: (010) 62108186、62108197

八、附件

8. 1 《竞争性磋商公告原文》