

开标前答疑会会议纪要

项目名称：城市副中心 FZX-0901-0150 地块和 0117 地块厨房设备和油水分
离器采购项目

包件：01 包（0150 地块厨房设备）

项目编号：0701-254109049246/01

时间：2025 年 10 月 13 日下午 14: 00

地点：北京市丰台区西营街 1 号院通用时代中心 C 座 510 会议室/腾讯会议

会议议题：城市副中心 FZX-0901-0150 地块和 0117 地块厨房设备和油水分
离器采购项目/01 包招标文件答疑

答疑问题如下：

问题 1: 01 包中“燃气检测仪”，为便携式还是固定式？

回复：便携式。招标文件采购需求中的相关要求保持不变。

**问题 2: 01 包中的洗手池、活动工作台、双层工作台、活动双层工作台、
打荷台柜、工作柜等无用料厚度要求，可否提供？**

回复：不锈钢材料及规格补充如下：

所有不锈钢应为标准规格 304#

1、工作台、工作柜、热柜类

台面厚度 1.5mm，门板厚度 1.2mm，侧板厚度 1.2mm，层板厚度 1.2mm，
底板厚度 1.2mm。

2、星盆及星盆柜类

台面厚度 1.5mm，门板厚度 1.2mm，侧板厚度 1.2mm，层板厚度 1.2mm，
星盆 1.5mm，32*32mm 方形管，厚度 1.5mm。

3、挂墙层板



层板厚度 1.5mm，托臂及挂墙码 3.0mm

问题 3: 01 包“(八)AH.副食热加工间”第 41 项“灭火系统 (配置 AH28)”、“(三)BB.明档”第 26 项“灭火系统 (配置 BB25)”，灭火器尺寸与“双瓶”的要求不符，请问是单瓶还是双瓶？

回复：尺寸为参考尺寸，以清单中的“双瓶”要求为准。

问题 4: 01 包绞肉机，“产量：1000-1200Kg/h (0-7℃)”是否有误？

回复：原参数无误。

问题 5: 01 包起酥机要求“符合 GB4806.9-2023, GB4806.10-2016 食品安全国家标准”，经询问相关厂家，均无“GB4806.10-2016 食品安全国家标准”的报告，是否为中标后提供？

回复：此项为非强制性要求。

问题 6: 01 包所有用电设备，部分产品写明了具体功率，部分产品功率要求为“约”多少瓦，请问功率上下多少不算负偏离？

回复：用电产品功率应在给定功率基础上，不超±5%。

问题 7: 01 包招标清单中序号为 21 的“▲”智能送餐车（冷）及 22 的“▲”智能送餐车（热），经我司询价，厂家反映设备参数描述不清晰，烦请贵司提设备详细参数及相关实物图照片以便精准报价。

回复：请按招标文件采购需求中投标。

问题 8: 01 包“食品净化机”技术参数较宽泛，厂家匹配出来的设备多样，

招标



70605339

可否提供图片等以便精准报价。

回复：投标产品符合招标文件参数要求即可。

问题 9： 01 包“食品净化机”，可否补充用料说明？

回复：以产品功能要求为主，满足招标文件要求即可。

问题 10： 01 包西餐设备，包括炸炉、煮面炉、平头炉等，未标注产品详细用料，部分产品未标注电压、功率等，请提供。

回复：

- (1) 电饼铛：电源:380V 5Kw;
- (2) 电力升降六头煮炉：电源:380V 功率约 12KW
- (3) 嵌入式暖汤池连台下柜：电源:220V 2KW
- (4) 电热四头平头炉连下柜：电源:380V 功率约 9.2KW
- (5) 嵌入式四格保温柜：电源 220V 3KW
- (6) 嵌入式四格保温柜（带菜单显示屏）：电源 220V 3KW
- (7) 电热单缸炸炉连下柜：电总功率：≥9KW 380V/3N/50Hz

（以下无正文）

