

开标前答疑会会议纪要

项目名称：城市副中心 FZX-0901-0150 地块和 0117 地块厨房设备和油水分离器采购项目

包件：02 包（0117 地块厨房设备）

项目编号：0701-254109049246/02

时间：2025 年 10 月 13 日下午 14: 00

地点：北京市丰台区西营街 1 号院通用时代中心 C 座 510 会议室/腾讯会议

会议议题：城市副中心 FZX-0901-0150 地块和 0117 地块厨房设备和油水分离器采购项目/02 包招标文件答疑

答疑问题如下：

问题 1: 02 包的“燃气检测仪”，为便携式还是固定式？

回复：便携式。招标文件采购需求中的相关要求保持不变。

问题 2： 02 包“冷藏保温车(配电动助力系统)”中的 CCC 要求，是否参照 01 包修改为“CCC（如适用）”？

回复：同意。

CCC 认证为法定强制性安全认证，以国家市场监督管理总局和国家认证认可监督管理委员会联合发布的最新目录及相关规定为准。如果所投产品不属于认证范围，请投标人结合所投产品参数在投标文件中提供说明或证明。

问题 3: 02 包 所有用电设备，部分产品写明了具体功率，部分产品功率要求为“约”多少瓦，请问功率上下多少不算负偏离？

回复：用电产品功率应在给定功率基础上，不超±5%。



问题 4: “02 包” 商用食材清洗设备技术参数较宽泛, 厂家匹配出来的设备多样, 可否提供图片等以便精准报价。

回复: 投标产品符合招标文件参数要求即可。

问题 5: “02 包” 商用食材清洗设备, 可否补充用料说明?

回复: 以产品功能要求为主, 满足招标文件要求即可。

项目 6: 02 包 “B1F 面点加工间与面点制作间 H” 第 27 项 “ “▲” 四门高身低温雪柜” 内容描述中 “11. 电功率: 830Kw, 220V/1N/50Hz”, 更正为: “11. 电功率: 830w, 220V/1N/50Hz。”

(以下无正文)

