

北京考古遗址博物馆(琉璃河馆
区)消防泵井改造及增设电器火 工程
灾报警项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

北京考古遗址博物馆(琉璃河馆区)消防泵井改造
及增设电器火灾报警项
目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：____年 ____月 ____日

复 核 时 间：____年 ____月 ____日

总 说 明

工程名称：北京考古遗址博物馆(琉璃河馆区)消防泵井改造及增设电器火灾报警项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

- (1) 工程名称：北京考古遗址博物馆(琉璃河馆区)消防泵井改造及增设电器火灾报警项目
- (2) 建设单位：北京考古遗址博物馆

二、编制依据

- (1) 关于北京考古遗址博物馆(琉璃河馆区)消防泵井改造及增设电器火灾报警项目预算评审报告
- (2) 招标文件及其补充文件
- (3) 本项目设计图纸
- (4) 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料
- (5) 施工现场情况、工程特点及常规施工方案
- (6) 《建设工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋修缮工程工程量计算规范》DB11/T 638-2016及配套的工程量计算规范。
- (7) 2021年《北京市建设工程计价依据-预算消耗量标准》、2021年《北京市房屋修缮工程计价依据-预算消耗量标准》及其配套文件
- (8) 国家、省市、行业部门颁布的最新相关文件
- (9) 其他有关资料

三、招标范围

- (1) 本次招标范围：北京考古遗址博物馆(琉璃河馆区)消防泵井改造及增设电器火灾报警项目工程量清单及设计图纸范围内的消防稳压系统拆除、装配式消防站建设、消防泵设备、气体灭火、火灾自动报警、电气火灾、燃气报警、室外工程、安消一体化平台、智能应急照明及安全疏散指示、室内消火栓等

四、其他说明

- (1) 本工程材料必须满足设计图纸及所涉及的所用规范标准要求；
- (2) 施工现场情况：以现场勘查为准；
- (3) 分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只做重点描述，组价时应结合投标人现场勘查情况完成所有工序工作内容的全部费用。本说明未尽事宜，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准；
- (4) 本说明未尽事宜，以“计价规范”“计价管理办法”“工程量清单计算规范”以及相关的法律法规、建设行政主管部门办法的文件为准。

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称: 北京考古遗址博物馆(琉璃河馆区)消防泵井改造及增设电器火灾报警项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

安全文明施工费明细表

工程名称：北京考古遗址博物馆(琉璃河馆区)消防泵井改造及增设电器火灾报警项目

第 1 页 共 1 页

序号		项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
				实际成本 （元）	企业管理费 （元）	利润 （元）	小计 （元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全施工费						
	1.2		文明施工费						
	1.3		环境保护费						
	1.4		临时设施费						
	其中		常态化疫情防控措施费						
2			特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计			合计						

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称: 北京考古遗址博物馆(琉璃河馆区)消防泵井改造及增设电器火灾报警项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

材料和工程设备暂估价表

工程名称：北京考古遗址博物馆(琉璃河馆区)消防泵井改造及增设电器火灾报警项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称：北京考古遗址博物馆(琉璃河馆区)消防泵井改造及增设电器火灾报警项目

第 1 页 共 1 页

编号	子目名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	劳务（人工）				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比：					%
三	施工机械				
1					
施工机械小计					
总 计					

注： 1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。

税金项目计价表

工程名称：北京考古遗址博物馆(琉璃河馆区)消防泵井改造及增设电器火灾报警项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：北京考古遗址博物馆(琉璃河馆区)消防泵井改造及增设电器火灾报警项目

第 1 页 共 3 页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.1	安全施工费								
1.1.1	安全帽								
1.1.2	临边洞口交叉高处 作业防护								
1.1.3	常态化疫情防控措施： 如防护装备、消毒物资...								
1.1.4	安全施工费								
1.2	文明施工费								
1.2.1	安全警示标志牌								
1.2.2	废水沉淀池								
1.2.3	常态化疫情防控措施： 按需列项								
1.2.4	文明施工费								
1.3	环境保护费								
1.3.1	现场临时绿化费用								
1.3.2	控制扬尘、噪声、 废气费用								
1.3.3	常态化疫情防控措施： 按需列项								
1.3.4	环境保护费								
1.4	临时设施费								
1.4.1	一次性使用临建								
1.4.2	周转使用临建								

注：计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：北京考古遗址博物馆(琉璃河馆区)消防泵井改造及增设电器火灾报警项目

第 2 页 共 3 页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.4.3	常态化疫情防控措施：如突发事件隔离区...								
1.4.4	临时设施费								
2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
2.1.1									
2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费								
2.2.1									
2.3	其他特殊安全文明施工措施费								
2.3.1									
1	现场管理费								
1.1	现场管理费								
2	施工垃圾场外运输和消纳费								
2.1	施工垃圾场外运输和消纳费								
3	脚手架工程费								
3.1	脚手架工程费								
4	垂直运输费-修缮施工楼层高度6m以内								

注：计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：北京考古遗址博物馆(琉璃河馆区)消防泵井改造及增设电器火灾报警项目

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
4.1	垂直运输费-修缮 施工楼层高度6m以 内								
5	冬雨季施工增加费								
5.1	冬雨季施工增加费								
6	二次搬运费								
6.1	二次搬运费								
7	原有建筑物及设备 保护费								
7.1	原有建筑物及设备 保护费								
8	工程水电费								
8.1	工程水电费								
9	消防工程系统调试 费								
9.1	消防工程系统调试 （含所有消防系统 子项的调试）								
10	智能化工程系统调 试及试运行								
10.1	安消一体化平台调 试								

注：计算明细可另附表说明。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防稳压泵拆除

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	920102001001	离心泵拆除	1. 名称:消防稳压泵 2. 型号:离心式 3. 质量:200Kg 4. 输送介质:水 5. 其他未尽事宜 详见图纸及招标文件, 并满足设计及施工规范要求	台	4				
2	920102001002	离心泵拆除	1. 离心泵拆除 2. 其他未尽事宜 详见图纸及招标文件, 并满足设计及施工规范要求	台	2				
3	920604032001	水箱拆除	1. 材质:不锈钢 2. 形状:矩形 3. 容量:18m³ 4. 其他未尽事宜 详见图纸及招标文件, 并满足设计及施工规范要求	套	1				
4	910804001001	钢梁拆除	1. 钢梁拆除 2. 其他未尽事宜 详见图纸及招标文件, 并满足设计及施工规范要求	t	0.5				
5	920603010001	法兰阀门拆除	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN100 4. 其他未尽事宜 详见图纸及招标文件, 并满足设计及施工规范要求	个	2				
6	920603010002	法兰阀门拆除	1. 类型:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN100 4. 其他未尽事宜 详见图纸及招标文件, 并满足设计及施工规范要求	个	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防稳压泵拆除

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	920603010003	水嘴、丝扣阀门拆除	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 型号、规格: DN50 4. 其他未尽事宜详见图纸及招标文件, 并满足设计及施工规范要求	个	4				
8	920603010004	水嘴、丝扣阀门拆除	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 碳钢 3. 型号、规格: DN50 4. 其他未尽事宜详见图纸及招标文件, 并满足设计及施工规范要求	个	2				
9	920603025001	压力仪表拆除	1. 压力仪表拆除 2. 其他未尽事宜详见图纸及招标文件, 并满足设计及施工规范要求	套	2				
10	03B001	材料设备人工运输	1. 展厅屋顶拆除的设备 & 材料人工搬运至材料厂, 由于屋顶没有楼梯及通道所以需要人工背运	kg	3500				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式消防站建设

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	03100601500 1	不锈钢泵站	1. 材质、类型:不锈钢 2. 型号、规格:1*1m压型钢板 3. 其他未尽事宜详见图纸及招标文件, 并满足设计及施工规范要求	台	1				
2	01050500200 1	无梁板	1. 建筑基础整体混凝土浇筑板 2. 商砼C30 3. 含模板制作安装、拆卸; 含钢筋制作绑扎 4. 其他未尽事宜详见图纸及招标文件, 并满足设计及施工规范要求	m3	6				
3	01050300100 1	基础梁	1. 地梁 2. 商砼C30 3. 含模板制作安装、拆卸; 含钢筋制作绑扎 4. 其他未尽事宜详见图纸及招标文件, 并满足设计及施工规范要求	m3	3.12				
4	01050300400 1	圈梁	1. 圈梁 2. 商砼C30 3. 含模板制作安装、拆卸; 含钢筋制作绑扎 4. 其他未尽事宜详见图纸及招标文件, 并满足设计及施工规范要求	m3	5.2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式消防站建设

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	010501006001	设备基础	1. 水泵基础 2. 商砼C30 3. 含模板制作安装、拆卸 4. 其他未尽事宜 详见图纸及招标文件，并满足设计及施工规范要求	m3	0.36				
6	010802003001	钢质防火门	1、钢制防火门，具体尺寸详见图纸 2、五金配齐 3、其他未尽事宜 详见图纸及招标文件，并满足设计及施工规范要求	樘	2				
7	011001006001	其他保温隔热	1. 保温隔热部位：泵站整体保温 2. 隔气层材料品种、厚度：玻璃岩棉保温厚度100mm 3. 其他未尽事宜 详见图纸及招标文件，并满足设计及施工规范要求	m2	129				
8	031208001001	设备绝热	1. 保温隔热部位：设备保温 2. 隔气层材料品种、厚度：橡塑保温厚度20mm 3. 其他未尽事宜 详见图纸及招标文件，并满足设计及施工规范要求	m3	0.57				
9	031208002001	管道绝热	1. 保温隔热部位：管道保温 2. 隔气层材料品种、厚度：橡塑保温厚度20mm 3. 其他未尽事宜 详见图纸及招标文件，并满足设计及施工规范要求	m3	0.58				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式消防站建设

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	031208004001	阀门绝热	1. 保温隔热部位: 阀门保温 2. 隔气层材料品种、厚度: 橡塑保温厚度20mm 3. 其他未尽事宜详见图纸及招标文件, 并满足设计及施工规范要求	m3	0.2				
11	030609005001	管缆	1. 名称: 电伴热带敷设 2. 规格: 每米功率30W 3. 其他未尽事宜详见图纸及招标文件, 并满足设计及施工规范要求	m	35				
12	030412001001	普通灯具	1. 名称: 普通灯具 2. 其他未尽事宜详见图纸及招标文件, 并满足设计及施工规范要求	套	3				
13	030404035001	插座	1. 名称: 插座 2. 其他未尽事宜详见图纸及招标文件, 并满足设计及施工规范要求	个	7				
14	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: DN20 4. 其他未尽事宜详见图纸及招标文件, 并满足设计及施工规范要求	m	40				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式消防站建设

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZ (B1)-YJY-2x2.5 4. 其他未尽事宜详见图纸及招标文件, 并满足设计及施工规范要求	m	50				
16	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZ (B1)-YJY-3x4 4. 其他未尽事宜详见图纸及招标文件, 并满足设计及施工规范要求	m	30				
17	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:NH-BV2.5 4. 其他未尽事宜详见图纸及招标文件, 并满足设计及施工规范要求	m	42				
18	031005003001	其他成品散热器	1. 材质、类型:电暖气 2. 型号、规格:AC220V/3500W (应急使用)	组	2				
19	030701003001	空调器	1. 名称:换风机 2. 型号:换风次数≥6次/h, 风量≥200m³/h	台	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵设备

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	030109011001	潜水泵	1. 名称:消防潜水加压泵 2. 型号:XBD5.0/15G-JSL 35L/S;M:50M Q:35KW	台	2				
2	030109011002	潜水泵	1. 名称:消防潜水稳压泵 2. 型号:XBD1.0/4G-JSL 1.1L/S;M:50M Q:2.2KW	台	2				
3	031006004001	气压罐	1. 型号、规格:气压罐直径1.0	台	1				
4	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:消防电源柜 2. 型号:JSK-S-100A	台	1				
5	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:JS-JXYJ-15 3. 规格:6路	台	1				
6	030901001001	镀锌钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管DN150 2. 连接形式:沟槽式连接	m	24				
7	030901001002	镀锌钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管DN200 2. 连接形式:沟槽式连接	m	6				
8	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰	个	2				
9	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰	个	3				
10	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰	个	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵设备

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	031003008001	除污器(过滤器)	1. 材质:过滤器 2. 规格、压力等级:DN200	组	2				
12	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格:DN200	个	2				
13	031003010002	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格:DN150	个	2				
14	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:缓闭式止回阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰	个	2				
15	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:安全泄压阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰	个	1				
16	030601002001	压力仪表	1. 名称:光电编码压力表 2. 规格:1. 6PA	台	1				
17	030601002002	压力仪表	1. 名称:就地压力表真空表 2. 规格:1. 6PA	台	4				
18	030601005001	物位检测仪表	1. 名称:光导电子液位计 2. 型号:安装位置消防水池 3. 规格:6m以下	台	1				
19	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ (B1)-YJY-4x35+1x16 3. 规格:35mm2以下 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	30				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防泵设备

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
20	03041100400 4	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZNBYJ 4. 规格:WDZN-RYJS-4x10	m	30				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 气体灭火

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	920504002001	点型探测器安装	1. 名称:地址编码感烟探测器	只	4				
2	920504002002	点型探测器安装	1. 名称:地址编码感温探测器	只	4				
3	920504002003	点型探测器安装	1. 名称:可燃气体探测器	只	1				
4	920504020001	远程控制器(箱)安装	1. 规格:气体灭火控制盘 2. 控制回路:4	台	1				
5	920504006001	按钮安装	1. 名称:手动/自动转换装置及紧急启停按钮 2. 规格:带防水罩	只	3				
6	920504006002	按钮安装	1. 名称:风机启停按钮 2. 规格:带防水罩	只	4				
7	920504024001	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 规格:室外防水型	个	2				
8	920504024002	声光报警器安装	1. 名称:气体释放指示灯 2. 规格:室外防水型	个	1				
9	920504008001	模块安装	1. 名称:联动模块 2. 类型:输入输出模块 3. 输出形式:多线制	个	4				
10	920504022001	备用电源及电池主机(柜)安装	1. 名称:联动电源 2. 容量:输入AC220输出DC24V/20A 3. 安装方式:壁挂式	套	1				
11	920210003001	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配	m	80				
12	920206004001	控制电缆敷设	1. 名称:气瓶控制线 2. 型号:NH-KVV4*1.5 3. 敷设方式:穿管	m	50				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 气体灭火

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	920210010001	电气配线	1. 配线形式名称:报警信号线 2. 导线型号、材质、规格:NH-RVS 2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内穿线	m	50				
14	920502007001	无管网气体灭火装置安装	1. 类型:预置式灭火柜 2. 型号、规格:90L/70kg	套	4				
15	920701004001	通风机(箱)安装	1. 名称:事故风机 2. 型号:全压: 72Pa; 换风量1470m³/h 3. 质量:0.2t 以内 4. 材质:钢制	台	3				
16	920701004002	通风机(箱)安装	1. 名称:防爆风机 2. 型号:全压: 72Pa; 换风量1470m³/h 3. 质量:0.2t 以内 4. 材质:钢制	台	1				
17	920703004001	调节阀安装（带散流器）	1. 名称:电动调节阀 2. 型号:DT/300 3. 规格:800mm以内 4. 质量:10kg以下 5. 类型:方形散流器 6. 形式:方形	个	4				
18	920502009001	泄压装置安装	1. 名称:泄压口 2. 规格:0.25平方米 3. 质量:10kg以内 4. 支架形式、材质:成品支架安装	套	4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	920504001001	点型探测器拆除	1. 名称:探测器拆除	只	211				
2	920504005001	按钮拆除	1. 名称:按钮拆除	只	27				
3	920504023001	声光报警器拆除	1. 名称:报警器拆除	个	10				
4	920504002004	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器	只	216				
5	920504002005	点型探测器安装	1. 名称:感温探测器	只	5				
6	920504002006	点型探测器安装	1. 名称:可燃气体探测器	只	4				
7	920504006003	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮	只	21				
8	920504006004	按钮安装	1. 名称:消火栓按钮	只	23				
9	920504024003	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 规格:JLSG编码型	个	23				
10	920504008002	模块安装	1. 名称:控制模块	个	23				
11	920504008003	模块安装	1. 名称:监视模块 2. 类型:输入模块	个	6				
12	920504010001	消防模块(端子)箱安装	1. 名称:模块箱 2. 规格:500*400	台	1				
13	920504010002	消防模块(端子)箱安装	1. 名称:消防接线箱 2. 规格:500*400	台	7				
14	920603022001	水位计安装	1. 名称:光导电子液位计 2. 型号:安装位置水箱间 3. 规格:6m以下	套	1				
15	920210003002	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配	m	60				
16	920210003003	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配	m	1200				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
17	920210010002	电气配线	1. 名称:声光报警线 2. 配线形式:管槽内 3. 规格:WDZN-RYJS-4x1.5 4. 材质:铜芯	m	420				
18	920210010003	电气配线	1. 配线形式名称:报警信号线 2. 导线型号、材质、规格:NH-RVS 2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内穿线	m	2000				
19	920210010004	电气配线	1. 配线形式名称:广播线 2. 导线型号、材质、规格:NH-RVS 2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内穿线	m	800				
20	920210010005	电气配线	1. 配线形式名称:电话线 2. 导线型号、材质、规格:NH-RVSP 2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内穿线	m	500				
21	920210010006	电气配线	1. 配线形式名称:电源线 2. 导线型号、材质、规格:NH-BVV 4*1.5 3. 敷设部位或线制:管内穿线	m	900				
22	920504036001	消防广播及对讲电话主机(柜)安装	1. 规格、线制:消防广播成套主机 2. 控制回路:8路 3. 安装方式:落地式	台	1				
23	920504030001	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:扬声器 2. 功率:3W 3. 安装方式:吸顶安装	个	22				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气火灾

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	920504012001	报警控制器(箱)安装	1. 多线制:电气火灾报警主机 2. 安装方式:壁挂式 3. 控制点数量:64点以下	台	1				
2	920504010003	消防模块(端子)箱安装	1. 名称:消防接线箱 2. 规格:500*400	台	1				
3	920504008004	模块安装	1. 名称:电气火灾监视模块	个	3				
4	920504008005	模块安装	1. 名称:剩余电流报警器	个	18				
5	920507006001	温度传感器安装	1. 名称:测温报警器	个	18				
6	920210007001	线槽安装	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:200mm以下	m	20				
7	920210010007	电气配线	1. 名称:电气火灾报警数据线 2. 配线形式:槽内 3. 规格:WDZAN-RYJS-B1-4X1.5	m	108				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 燃气报警

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	920504012002	报警控制器(箱)安装	1. 多线制:燃气报警主机 2. 安装方式:壁挂式 3. 控制点数量:32点以下 4. 显示器类型:数字式	台	1				
2	920504008006	模块安装	1. 名称:输入输出模块	个	1				
3	920504002007	点型探测器安装	1. 名称:可燃气体探测器	只	4				
4	920210010008	电气配线	1. 配线形式名称:报警信号线 2. 导线型号、材质、规格:NH-RVS 2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内穿线	m	55				
5	920210003004	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配	m	20				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	920210003005	电气配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN50mm 4. 配置形式: 埋地敷设	m	37				
2	920210003006	电气配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN40mm 4. 配置形式: 埋地敷设	m	107				
3	920210003007	电气配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式: 埋地敷设	m	37				
4	920210003008	电气配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 埋地敷设	m	98				
5	920210003009	电气配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN50mm 4. 配置形式: 明配	m	195				
6	920210003010	电气配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN40mm 4. 配置形式: 明配	m	180				
7	920210003011	电气配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式: 明配	m	160				
8	920210003012	电气配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 明配	m	16				
9	920210010009	电气配线	1. 名称: 控制线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: NH-RVV8*1.5 4. 材质: 铜芯	m	350				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	920210010010	电气配线	1. 名称:控制线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVV6*1.5 4. 材质:铜芯	m	200				
11	920210010011	电气配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-BVV4*1.5 4. 材质:铜芯	m	100				
12	920210010012	电气配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVV4*1.5 4. 材质:铜芯	m	100				
13	920210010013	电气配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-BVV2*1.5 4. 材质:铜芯	m	50				
14	920206002001	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV-3*16+1*10 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):1kv 5. 含电缆头制作安装	m	100				
15	910201005001	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土方回填	m3	35				
16	BB001	砖地面、散水、路面拆除	1. 砖地面、散水、路面拆除及恢复	m2	65				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安消一体化平台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能应急照明及安全疏散指示

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	920508002001	智能应急照明控制器安装	1. 设备名称:应急照明集中控制器 2. 总线制:4回路 3. 安装方式:落地式 4. 控制点数量:128以内 5. 显示器类型:LED数显	台	1				
2	920211012001	装饰灯安装	1. 名称:带地址的智能应急照明灯 2. 型号:DC12-36V 3. 安装方式:吸顶	套	73				
3	920211012002	装饰灯安装	1. 名称:带地址智能安全出口灯 2. 安装形式:墙壁嵌入	套	22				
4	920211012003	装饰灯安装	1. 名称:带地址智能疏散指示灯 2. 安装形式:墙壁嵌入	套	33				
5	920210003013	电气配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配	m	1050				
6	920901002001	支吊架制作、安装	1. 名称:型钢支架制作安装 2. 材质:铁构件	kg	687.5				
7	911604007001	金属面喷刷防火涂料	1. 名称:管道刷防火涂料	m2	105				
8	911604007002	金属面喷刷防火涂料	1. 名称:接线盒防火涂料	个	500				
9	920210003014	电气配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	420				
10	920210014001	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H50 4. 安装形式:明装	个	500				
11	920210014002	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H50 4. 安装形式:暗装	个	60				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能应急照明及安全疏散指示

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	92021001001 4	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:NH-BVV3* 1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	1825				
13	92090100400 1	剔(凿)槽	1. 名称:墙面凿（压）槽 2. 规格:DN20 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆找平	m	420				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室内消火栓

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	920601002001	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标	m	25				
2	920601002002	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标	m	6				
3	920501008001	消火栓安装	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:DN65（减压稳压型）	套	2				
4	920901002002	支吊架制作、安装	1. 材质:型钢 支架制作安装 2. 管架形式:非保温管架	kg	100				
5	03B002	消火栓系统泄水	1. 消防管道系统检测	项	1				
6	920901005001	打洞(孔)	1. 名称:地面打洞(孔) 2. 规格:DN100 3. 填充(恢复)方式:防火泥	个	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									