

改善办学保障条件-大兴校区体育馆防水维修项目

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：11000024210200102504-XM004

原公告的采购项目名称：改善办学保障条件-大兴校区体育馆防水维修项目

首次公告日期：2025-6-19

地址：[http://www.ccgp-](http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/sjxxgg/zb主gg/2025/6/68d8863c42dd472c9784cc1493ed8401.htm)

[beijing.gov.cn/xxgg/sjxxgg/zb主gg/2025/6/68d8863c42dd472c9784cc1493ed8401.htm](http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/sjxxgg/zb主gg/2025/6/68d8863c42dd472c9784cc1493ed8401.htm)

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正日期：2025-6-30

更正内容：

根据 2025 年 6 月 27 日的答疑及设计回复意见，对磋商文件部分内容做如下修改（补充）及通知：

（一）采购文件第一章 磋商邀请中 “项目最高限价（如有）：360.679229 万元” 修改为 “项目最高限价（如有）：360.619317 万元”； 响应文件提交时间、开启时间延期至 2025 年 7 月 7 日 9:30（北京时间）。

（二）工程量清单防水维修工程中

1. “序号 15 项目编码 910902003007 屋面卷材防水层新做” 附加层防水工程量由 6016.57 m²修改为 2406.63 m²（锁边支架高度 65mm，附加层在支架两侧各延伸 100mm）；
2. “序号 17 项目编码 910902003005 卷材防水层新做” 材料为热熔，Ⅱ型；
3. “序号 21 项目编码 01A001 玻璃采光顶防水” 中聚脲防水涂料宽度按 20mm；
4. “序号 29 项目编码 911305007005 金属板幕墙板缝修缮” 工程量由 1043.52 m²修改为 2087.03 m²；
5. “序号 31 项目编码 911305005001 玻璃幕墙板缝修缮” 工程量由 640 m²修改为 923.90 m²。

相关修改按此执行，其余内容不变。

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：北京建筑大学

地址：北京市西城区展览路 1 号

联系方式：王老师 010-61209377

2. 采购代理机构信息

名 称：新华招标有限公司

地 址：北京市海淀区莲花池东路 39 号西金大厦 8 层

联系方式：刁玉蕊，010-63905973

3. 项目联系方式

项目联系人：刁玉蕊

电 话： 010-63905973