

# 友谊医院通州院区锅炉及空调运维服务 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号（或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如有）：11000025210200152252-XM001

原公告的采购项目名称：友谊医院通州院区锅炉及空调运维服务

首次公告日期：2026年3月13日

## 二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：第四章 采购需求 三、技术要求 2.服务内容及要求 2.1.4 主要设备台账（一）一期设备台账；第六章 拟签订的合同文本 附件 2：主要设备台账（一）一期设备台账，更正如下：

### （一）一期设备台账

序号	设备名称	设备品牌及参数	数量	备注
1	热水锅炉	博瑞特 额定热功率 2.8MW，额定工作压力 1.0MPa，额定供回水温度为 95/70℃	2	
2	蒸汽锅炉	博瑞特 额定蒸发量 2t/h，额定工作压力 1.0MPa，额定蒸汽温度 184℃	2	
3	循环泵	新界泵业 Q=160m <sup>3</sup> /h，H=32m，P=22kW	3	
4	补水泵	新界泵业 Q=4m <sup>3</sup> /h，H=153m，P=4kW	2	
5	补水泵	新界泵业 Q=4m <sup>3</sup> /h，H=122m，P=3kW	4	

序号	设备名称	设备品牌及参数	数量	备注
6	离心式冷水机组	约克 制冷量 3436kW, 制冷电功率 652kW	3	
7	离心式冷水机组	约克 制冷量 1978kW, 制冷电功率 368kW	1	
8	冷冻水一次循环泵	上海凯泉 Q=430m <sup>3</sup> /h, H=15.5m, P=30kW	3	
9	冷冻水一次循环泵	上海凯泉 Q=250m <sup>3</sup> /h, H=15.5m, P=18.5kW	1	
10	冷冻水二次循环泵	上海凯泉 Q=212m <sup>3</sup> /h, H=26m, P=30kW	3	
11	冷冻水二次循环泵	上海凯泉 Q=238m <sup>3</sup> /h, H=29m, P=30kW	3	
12	冷冻水二次循环泵	上海凯泉 Q=116m <sup>3</sup> /h, H=29m, P=18.5kW	2	
13	冷却水循环泵	上海凯泉 Q=710m <sup>3</sup> /h, H=30m, P=90kW	3	
14	冷却水循环泵	上海凯泉 Q=420m <sup>3</sup> /h, H=30m, P=75kW	1	
15	冷却塔风机	P=5.5kW	11	
16	补水泵	南方泵业 Q=8m <sup>3</sup> /h, H=73m, P=3kW	2	
17	补水泵	南方泵业 Q=2m <sup>3</sup> /h, H=82m, P=1.1kW	1	
18	容积式换热器 (厨房)	山东龙源 换热面积 12m <sup>2</sup>	2	
19	容积式换热器 (A区高区)	山东龙源 换热面积 23m <sup>2</sup>	2	
20	容积式换热器 (A区低区)	山东龙源 换热面积 12m <sup>2</sup>	2	
21	容积式换热器 (C区)	山东龙源 换热面积 16m <sup>2</sup>	3	
22	容积式换热器 (B区)	山东龙源 换热面积 16m <sup>2</sup>	1	
23	生活热水循环泵 (厨房)	南方泵业 Q=12.5m <sup>3</sup> /h, H=16m, P=1.1kW	2	
24	生活热水循环泵 (A区高区)	南方泵业 Q=20m <sup>3</sup> /h, H=18m, P=2.2kW	2	
25	生活热水循环泵 (A区低区)	南方泵业 Q=20m <sup>3</sup> /h, H=18m, P=2.2kW	2	

序号	设备名称	设备品牌及参数	数量	备注
26	生活热水循环泵 (C区)	南方泵业 Q=12.5m <sup>3</sup> /h, H=16m, P=1.1kW	2	
27	生活热水循环泵 (B区)	南方泵业 Q=20m <sup>3</sup> /h, H=18m, P=2.2kW	2	
28	新风空调机组	新风、冷风、热风	63	含末端
29	太阳能系统		项	
30	洁净蒸汽发生器	CSG_HS550	2	
31	分体空调		130	基本 过质 保
32	多联机	173台内机、40台外机		
33	冷库	4台设备	2	

更正日期：2026年3月31日

### 三、其他补充事宜

投标截止时间、开标时间：2026年04月16日09点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

其他内容不变。

### 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称：首都医科大学附属北京友谊医院

地址：北京市西城区永安路95号

联系方式：许老师 010-63138286、梁老师 010-63139390

## 2. 采购代理机构信息

名 称：北京市京发招标有限公司

地 址：北京市东城区崇文门外大街 90 号

联系方式：马若莎、李丁、姚凤阳、张超、王康康、杨栋 010-67169727

## 3. 项目联系方式

项目联系人：马若莎、李丁、姚凤阳、张超、王康康、杨栋

电 话：010-67169727

## 五、附件（适用于更正中标、成交供应商）