

政 府 采 购 合 同

合同序号：(2025-80)

采购编号：11000025210200128277-XM002

项目名称：市属高校分类发展-首都城市安全运行复合应用
型专业人才培养项目建设-实验室改造项目

货物名称：通风系统、防爆通风柜、气瓶柜、原子吸收罩、
通风橱 1、通风橱 2、可燃气体报警器

买 方：北京石油化工学院

卖 方：北京盛世多元科技有限公司

签署日期：2025 年 10 月 20 日



合同书

北京石油化工学院（买方）市属高校分类发展-首都城市安全运行复合应用型专业人才培养项目建设-实验室改造项目（项目名称）中所需通风系统、防爆通风柜、气瓶柜、原子吸收罩、通风橱 1、通风橱 2、可燃气体报警器（货物名称）经北京国裕招标有限公司以 **BJGY-2025-07185** 号招标文件在国内公开招标。经评标委员会评定并经采购人确认北京盛世多元科技有限公司（卖方）为中标人。买卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 合同补充协议
- d. 投标文件（含澄清文件）
- e. 招标文件（含招标文件补充通知）

二、货物和数量

详见采购货物明细表

三、合同总价

本合同总价为175998.00元人民币。

人民币大写金额为：壹拾柒万伍仟玖佰玖拾捌元整

分项价格：详见采购设备明细表

四、付款方式

国产设备：合同签定后买方付合同总额 70%的货款给卖方，货到安装调试并验收合格（凭验收证明文件）后 7 个工作日买方付合同总额 30%的货款给卖方。

五、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：合同签订后 20 个工作日内完成交货

交货地点：北京石油化工学院（清源校区）指定位置

六、合同的生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署、加盖单位公章后生效。

买方：北京石油化工学院

卖方：北京盛世多尼科技有限公司


名称：（印章）

名称：（印章）


2025 年 10 月 20 日

2025 年 11 月 20 日

授权代表（签字）：



授权代表（签字）：



项目负责人（签字）：



地 址：北京市大兴区清源北路 19 号

地 址：北京市房山区西潞街道长虹

西路 73 号 1 幢 1 层 M1964(集
群注册)

邮政编码：102617

邮政编码：100085

电 话：010-81292050

电 话：17610642576

开户银行：北京银行丰台支行

开户银行：中国建设银行股份有限公司
北京中关村支行

帐 号：01090341400120105169971

帐 号：11050192360000001725

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1. 定义

(一) 买方：本合同买方系指：北京石油化工学院。

(二) 卖方：本合同卖方系指：北京盛世多元科技有限公司。

(三) 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：北京石油化工学院（清源校区）指定位置。

6. 交货方式

(一) 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

8. 付款条件：

国产设备：合同签定后买方付合同总额 70% 的货款给卖方，货到安装调试并验收合格（凭验收证明文件）后 7 个工作日买方付合同总额 30% 的货款给卖方。

10. 技术资料：

合同生效后七日内，卖方应将设备的有关技术资料送给买方，另外一套完整的上述资料应包装好随机提供。

11. 质量保证：（如第六章有特殊要求，按照第六章要求执行）

11.3 如果仪器设备出现质量问题，供货商应在接到通知 24 小时内做出响应，并在 48 小时内派技术人员到实验现场，以合理的速度对装置进行维修或更换部件，费用由卖方承担。维修时间不包含在质保期内，且质保期按维修时间的两倍相应延长。

11.4 如果卖方在收到通知后 5 个工作日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

11.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 24 个月。

13. 索赔: 10 天。

15. 违约赔偿

15.1 除合同第 15 条规定外, 如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务, 买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 2% 计收。一周按 7 天计算, 不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额, 买方有权解除合同。

26. 履约保证金

26.1 卖方应在合同签订后 5 个工作日内, 按约定的方式向买方提交合同总价 5% 的履约保证金。

26.2 如果卖方出现【 15.1 条款】约定情形的, 履约保证金不予退还; 如果卖方未能按合同约定全面履行义务, 买方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿, 且不影响买方要求卖方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

26.3 卖方在质量保证期结束后可向买方书面提出退还履约保证金, 买方在收到卖方书面申请后 30 天内将履约保证金无息退还卖方; 逾期退还的, 卖方可要求买方支付违约金, 违约金按照【每周迟退金额的 0.5% 计收】规定支付。

采购货物明细表

合同序号: _____ 采购方式: 公开招标

项目负责人: 任绍梅 移动电话: 13683268890

所属单位: 北京石油化工学院

项目名称: 市属高校分类发展-首都城市安全运行复合应用型专业人才培养项目建设-实验室改造项目

采购编号: 11000025210200128277-XM002 招标编号: BJGY-2025-07185

单位: 元

序号	货物名称	型号、规格	国别	制造商	数量	单价	总价	备注
					台/套			
1	通风系统	型号: 定制 一、pp 离心风机 1、含雨帽、减震器; 2、流量: 3864~6728m ³ /h, 风压: 790~580Pa; 3、电源: 380V。 二、控制柜: 1. 材质: 冷轧钢板(厚度 2.0mm), 静电喷塑, 含塑壳断路器、交流接触器、热保护、继电器、指示灯、散热风扇包含控制线缆。 2. 管道: 150 米; 材质 pp。 3. 含弯头、变径、对接、防火阀。 4. 含活性炭吸附箱、消音器。	中国	众实创科(北京)科技有限公司	1	9000	9000	-
2	防爆通风柜	型号: 定制 1、尺寸: 1500×1200mm×2500mm。 2、主体结构: 整体采用冷轧钢板、厚度: 1.0mm, 外层为钢板, 两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。 3、上柜前框为可拆卸结构, 更换移门玻璃、检修照明装置等无需整体拆卸。 4、前框立柱面板能任意拆卸组合, 配备防爆插座、防爆开关、防爆灯、液晶显示屏, 用来控制	中国	众实创科(北京)科技有限公司	1	16700	16700	-

	耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型； #12、台面已通过国家认可的第三方检测机构检测(检测报告具有 CMA 和 CNAS 标志),各项性能满足以下内容: (1) 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行 73 种化学试剂检测,其中硫酸(98%)、孔雀绿(5%)、氢氧化钾(65%)、硝酸(65%)、硫化钠饱和液、乙醇(99%)、二恶烷、二氯甲烷、盐酸(37%)、氯化铁(10%)、氯乙烯基镁、碳酸氢钠溶液、氯化镁(10%)、亚甲蓝指示剂、次氯酸钠(13%)、磷酸(85%)、四氯化碳、蔗糖溶液(5%)、氯仿、铬酸钾溶液(1g/L)、正己烷、铬酸、乙酸丁酯、甲苯、甲酸(90%)、高锰酸钾(10%)、三氯乙烯、乙醇胺、二甲苯、乙酸(99%)、四氢呋喃、石油醚、丙三醇、甲醛溶液(37%)、苯、硫酸钠饱和液、双氧水(3%)、苯酚(90%)、氯甲苯、甲基橙、高氯酸、乙醚、硫酸铜(10%)、甲酚、乙二醇、乙基苯、乳酸、硝酸银(1%)、糠醛、氧化锌饱和液、冰醋酸(90%)、氢氧化钠(40%)、丁醇、柠檬酸、N,N-二甲基甲酰胺、醋酸乙酯、萘、乙腈检验结果达到 5 级,无明显变化。 (2) 承载能力: 台面承载 100kg, 检测结果为: 陶瓷板未出现损坏; (3) 洛氏硬度: 参照 GB/T 3398.2-2008 标准进行检测, 检测结果 127。 (4) A 级不燃材料: 陶瓷台面燃烧性能等级达到 A1 级, 炉内温升: 15℃, 持续燃烧时间: 0s, 质量损失率: 0.5%, 总热值: 0.5MJ/kg。					
--	---	--	--	--	--	--

3	气瓶柜	型号：定制 1、尺寸：1000×500×1800mm。整体采用冷轧钢板、厚度 1.0mm，所有钢制产品表面均经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。 2. 柜体为整体结构，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整。 3. 柜内配备有防倒钢链以固定气瓶，底部带气瓶搬运斜坡。 4. 柜门双层钢板，设钢化玻璃观察窗口。 5. 电器柜锁一体拉手，材质：铝合金。 6. 其它：具备安装辅助排风设备条件。含气体报警器装置。	中国	众实创科(北京)科技有限公司	1	8910	8910	-
4	原子吸收罩	型号：定制 (1) 尺寸：600×600mm。 (2) 全套设备包括：可伸缩不锈钢集气罩、带手动调节阀等。 (3) 不锈钢集气罩：采用 304 不锈钢、厚度：1.0mm，抽气罩可上下伸缩 150mm。 (4) 不锈钢导风管：采用不锈钢、厚度：1.0mm，在导风管上配有手动调节阀，开启度：0~180°，可调节风量。 (5) 安装：原子吸收罩的安装用支架固定于屋顶天花上，并和主排风管连接。	中国	众实创科(北京)科技有限公司	2	13000	26000	
5	通风橱 1	型号：定制 1、尺寸定制：2000mm*750mm*1550mm。 2、主体结构：整体采用冷轧钢板、厚度：1.0mm，外层为钢板，两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道等。 3、上柜前框为可拆卸结构，更换移门玻璃、检修照明装置等无需整体拆卸。 4、前框立柱面板能任意拆卸组合，配备液晶显示屏，用来控制	中国	众实创科(北京)科技有限公司	4	12800	51200	-

		风机、逆流阀和照明。 5、内衬板：采用能抗酸碱腐蚀、阻燃、自动熄火，表面光滑而且内外均为白色的玻璃纤维板，具有良好的抗爆性能，且长时间使用不变形。						
6	通风橱 2	型号：定制 1、尺寸定制：1800×750×1550mm。 2、主体结构：整体采用冷轧钢板、厚度：1.0mm，外层为钢板，两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。 3、上柜前框为可拆卸结构，更换移门玻璃、检修照明装置等无需整体拆卸； 4、前框立柱面板能任意拆卸组合，配备液晶显示屏，用来控制风机、逆流阀和照明。 5、内衬板：采用能抗酸碱腐蚀、阻燃、自动熄火，表面光滑，且内外均为白色的玻璃纤维板，具有良好的抗爆性能，且长时间使用不变形。	中国	众实创科(北京)科技有限公司	2	11000	22000	-
7	可燃气体报警器	型号：丙烷 GY-WL-1000 氧气硫化氢 WL-1000 (GQ-WL-1000) 甲烷 GT-WL-1000 氢气 GTYQ-WL-1000 1、尺寸：183mm×143mm×107mm。 2、甲烷：气体报警器报警值：低报 25%LEL，高报 50%LEL，测量范围：3~100%LEL。 3、氢气：气体报警器报警值：低报 25%LEL，高报 50%LEL，测量范围：3~100%LEL。 4、硫化氢：气体报警器报警值：低报 7.0%LEL，高报 20.0%LEL，测量范围：0~100PPM。 5、氧气：气体报警器报警值：低报 19.5%VOL，高报 23.5%VOL，测量范围：0~30%VOL。 6、丙烷：气体报警器报警值：低报 25%LEL，高报 50%LEL，测量范	中国	聊城卫路电子科技有限公司	9	4682	42138	-

		围：3~100%LEL。							
合计：壹拾柒万伍仟玖佰玖拾捌元整								¥175998	

供 方： 北京盛世多元科技有限公司

授权代表： 李文佳

办公电话： 17610642576

移动电话： 15801589049

日 期：2025 年 月 日

预上账日期：2025 年 月 日

项目负责人：负责人（执行人）任绍梅

供应商信息

1. 采购编号: 11000025210200128277-XM002
2. 招标编号: BJGY-2025-07185
3. 项目名称: 市属高校分类发展-首都城市安全运行复合应用型专业人才培养项目建设-实验室改造项目
4. 货物名称: 通风系统、防爆通风柜、气瓶柜、原子吸收罩、通风橱 1、通风橱 2、可燃气体报警器
5. 中标金额: 壹拾柒万伍仟玖佰玖拾捌元整 (¥ 175998)
6. 供 应 商: 北京盛世多元科技有限公司
7. 公司地址: 北京市房山区西潞街道长虹西路 73 号 1 幢 1 层 M1964(集群注册)
8. 开 户 行: 中国建设银行股份有限公司北京中关村支行
9. 银行代码: 105100005133
账 号: 11050192360000001725
10. 授权代表: 李文佳
11. 联系电话: 17610642576, 移动电话: 15801589049
12. 传 真: /
13. 电子信箱: shengshiduoyuan@sina.com

