

JST-D1-2026-0043

# 新街口及回龙观院区 UPS 不间断电源设 施购置项目

甲方：首都医科大学附属北京积水潭医院


乙方：北京中科医信科技有限公司

签订地点：北京市

签订时间：2026年1月20日

JST

首都医科大学附属北京积水潭医院  
BEIJING JISHUAN HOSPITAL



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

## 第一部分 合同条款前附表

序号	内容
1	甲方：首都医科大学附属北京积水潭医院 法定代表人：蒋协远 地址：北京市西城区新街口东街 31 号 联系人：刘老师 电话：010-57801882 传真：/
2	乙方：北京中科医信科技有限公司 法定代表人：周浩然 地址：北京市怀柔区杨宋镇四季屯村临甲 40 号东 1 室 联系人：微红珊 电话：010-87706972 传真：010-87706972
3	合同总价（含税）为： <u>¥1769935</u> 元（大写）人民币壹佰柒拾陆万玖仟玖佰叁拾伍元整 合同价格为乙方履行合同所有义务的全部费用及相关税费。
4	项目总实施周期：自合同生效之日起计算，至完成项目完成终验之日止，共计 <u>1</u> 个月。 其中： 硬件合同生效后 <u>10</u> 日内完成供货，按照医院实际需求完成安装、调试及相关工作。 项目建设期为 <u>1</u> 个月，自合同生效之日起计算，至项目验收。 项目实施地点：首都医科大学附属北京积水潭医院指定地点。
5	质量保证期： 质量保修期为 <u>3</u> 年，自项目终验通过之日起开始计算。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

## 第二部分 合同名词术语定义

本合同中使用的下列词语具有如下含义：

1. “商业秘密”指甲、乙方各自所拥有的，不为公众所知悉的管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、源代码、计算机文档等，或由甲、乙方在履行本合同过程中明确指明为商业秘密的、法律所认可的任何信息。
2. “工作日”指国家所规定的节假日之外的所有工作日，未指明为工作日的日期按天，“天”指日历天数。
3. “合同价款”指根据本合同规定乙方在正确、全面地履行合同义务后，甲方应支付给乙方的费用金额。
4. “产品”指项目中由乙方或第三方提供的硬件产品。
5. “服务”指任何由乙方按合同项下的要求进行的硬件产品的安装调试、试运行、测试、培训、维护和其他为系统软硬件正常运行提供的必要服务，这些服务可以包括但不限于安装、集成调试、培训、数据转移、维护和技术支持。
6. “项目”指 新街口及回龙观院区 UPS 不间断电源设施购置项目。
7. “项目初验”指满足本合同初验要求。
8. “试运行”指项目初验完成后的试运行。
9. “项目终验”指满足本合同终验要求。
10. “质量保证期”系根据招投标文件及本合同相关条款所约定的由乙方提供的与项目建设、运行相关的技术支持与售后服务。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

## 第三部分 合同条款

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律规定，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经平等协商，双方就新街口及回龙观院区 UPS 不间断电源设施购置项目的技术开发和硬件采购，经协商一致，签订本合同，供双方履行。

### 第一条 项目概况

项目名称：新街口及回龙观院区 UPS 不间断电源设施购置项目。

项目地点：首都医科大学附属北京积水潭医院指定地点。

### 第二条 合同组成

“合同”指甲乙双方就本项目建设达成并签署的协议，包括所有的附表、附件以及下面指出的构成合同的所有文件。双方同意下列文件作为本合同不可分割的组成部分阅读和理解：

1. 本合同正文；
2. 本合同附件；
3. 本项目中标通知书；
4. 中标人投标文件及书面承诺；
5. 招标人招标文件及其补充文件；
6. 在合同实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

甲乙双方同意在出现合同理解上的歧义时，按照合同实施过程中双方共同签署的补充与修正文件、本合同及其附件、中标通知书、投标文件及书面承诺、招标文件补充文件、招标文件的优先次序执行。

### 第三条 合同价款和付款方式

#### 1. 合同价款

1.1 本合同总金额（含税）为¥1769935元（大写：人民币壹佰柒拾陆万玖仟玖佰叁拾伍元整）。

上述合同总金额包括：产品软/硬件费、包装费、运输费、设备到货装卸费、安装调试费、系统集成费、技术资料费、培训费、售后维保费及税费、合理利润、税费等因本合同履行所产生的全部费用，除此以外甲方不再支付乙方任何费用（但甲乙双方另有约定的情形除外）。

1.2 本合同款项支付，乙方符合付款条件后，由甲方直接向乙方支付款项，乙方需在甲方启动支付流程前，先向甲方提供对应金额的法定发票。

#### 2. 付款方式



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

2.1 合同生效后,且甲方收到乙方提供的正式发票并审核无误后,首款根据财政拨款情况进行支付。

2.2 设备安装验收完毕后 15 天工作日后,支付至合同款的 97%。

2.3 质量保修期为 3 年,质保金预留期限为 2 年,2 年期满后且无遗留质量及违约问题的 30 个工作日内,支付至合同款的 100%。

2.3 本项目为政府财政投资项目,乙方充分理解并承诺:若因政府财政资金拨付等原因导致本项目合同付款不能及时到位,乙方自身的资金保证能力可以保证该项目的进度和质量。乙方承诺按照约定履行本合同义务,不以甲方付款作为进行开发工作的前提,也不以甲方未按时足额付款作为拒绝进行开发工作的抗辩理由。以上付款最终支付金额根据财政资金拨付情况决定。

#### 第四条 实施地点

1. 本项目实施地点:首都医科大学附属北京积水潭医院指定地点。

#### 第五条 履行期限及项目管理

##### 1. 履行期限

1.1 合同有效期:本合同自合同生效之日起至免费质量保证期届满之日止。

1.2 项目总实施周期:本项目总实施周期为合同生效后, 1 个月内完成项目终验。

1.3 自本合同生效之日起,乙方应履行其在开发计划中所规定的义务,按时完成并交付每一项里程碑,其交付质量标准应符合国家相关质量标准及本合同的约定。

##### 2. 硬件交货

2.1 交货日期:合同生效后 15 个日历日内,所有货物到齐。

2.2 交货(安装、调试、服务)地点: 首都医科大学附属北京积水潭医院指定地点。

2.3 运输方式: 根据货物需求。

2.4 补足或更换的货物应在双方签署货损证明之日起 30 日内运达甲方指定地点。

2.5 其他约定事项: 无。

##### 3. 项目管理

###### 3.1 项目组织和人员

3.1.1 乙方有义务保证在合同履行期间派遣胜任本项目执行、数量充足的人员进行本项目硬件安装工作,且保证派遣人员的稳定性。乙方应向甲方提交项目组人员名单。

3.1.2 在本合同执行过程中,乙方可以根据具体情况重新指定本方项目机构人员,乙方人员调整前须以书面方式征得甲方同意。

3.1.3 在本合同执行期间,乙方人员变化幅度不得超过 3 人。如有项目组人员调整,乙方应在人员调整前向甲方提交更新的项目组人员名单。

3.1.4 如因乙方人员的能力或人员数量投入不足导致项目不能启动或项目工作不能正常开展,甲方有权追究乙方的违约责任,在乙方支付合同违约金后,还需赔偿甲方相应损失。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

#### 4. 项目环境提供

4. 1 甲方应依据项目的条件和性质，根据建设实际需求向乙方提供信息系统的安装部署和集成环境。

#### 5. 进度报告

5. 1 乙方应按照项目要求，每周和月对项目进度以书面形式向甲方提供项目阶段进度报告。

5. 2 如有重大问题或重要变更发生，乙方应在重大问题或重要变更发生之日起 5 个工作日内向甲方做出书面报告。乙方也应当在 5 个工作日内回复甲方在其它时间内提出的与本项目相关的询问。如乙方违反本条的规定，乙方应当承担由此而引起的项目迟延和甲方不能及时付款或配合项目进行的后果。甲方在收到乙方的书面报告后，应当在 5 个工作日内回复乙方。

6. 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其合同义务或权利。也不得将合同项下的工作内容转包或分包。

### 第六条 甲乙双方的权利义务与责任

#### 1. 甲方的权利义务与责任

1. 1 甲方应按合同约定向乙方支付合同费用。如乙方未达到合同要求，甲方有权拒付合同中的相关部分款项。

1. 2 甲方应在双方约定的时间内向乙方提供本项目相关的、所需要的、已完成的前期工作成果资料、用户需求资料及其它技术资料。

1. 3 甲方应协助乙方对本项目用户进行需求调研，提供乙方对甲方操作人员进行培训所需的资源，并负责参训人员的组织和管理。

1. 4 甲方对本项目建设方案具有选择决定权。

1. 5 甲方有权拒绝乙方所委派的但其业务素质不被甲方所认可、或不遵守甲方工作场所规章制度的项目人员。乙方若要更换项目经理或其开发团队主要成员或更改开发工作计划，需提前告知并征得甲方同意。

1. 6 甲方有权要求乙方提供与技术开发内容相关的信息，有权要求乙方编制、提交相关的项目文档和技术材料。

1. 7 甲方有权随时查询、调阅相关项目人员的档案等信息或当面问讯相关业务等问题，乙方必须配合，保障甲方工作的顺利进行。

1. 8 甲方有权要求乙方配合第三方测试单位进行测试，乙方必须积极响应。

1. 9 合同规定的其它一般义务和责任。

#### 2. 乙方的权利义务与责任

2. 1 按本合同要求提供履约担保。

2. 2 按时完成各项工作：乙方应按合同规定的.内容和时间完成全部工作。除合同另有规



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

定外，乙方应提供为完成本合同工作所需的技术、劳务、设备和其它物品。

2.3 保证项目质量，提交质量保证计划，并按合同规定的质量要求完成各项工作。

2.4 为保证甲方正常使用该系统，乙方同意依照本合同技术支持与售后服务相关条款向甲方提供技术支持与服务。

2.5 乙方在甲方授权下可向有关第三方索取与本项目建设有关的资料或商讨有关本项目的技术问题，若这些资料属于本合同规定甲方应该向乙方免费提供范围内的资料，甲方应当负责协调第三方向乙方免费提供。

2.6 因项目成果存在错误、失误或错漏而影响项目建设效果和质量，则乙方应负责采取有效措施进行补救，并承担相应的赔偿责任或违约责任。如果是由于甲方提供的数据、资料存在错误而引起的，则乙方不承担责任，但乙方应积极协助甲方采取有效措施进行补救。

2.10 合同规定的其它一般义务和责任。

## 第七条 项目变更

为了维护和兼顾双方的利益，确保硬件的质量，在本合同签署后，甲、乙双方均有权在履行本合同的过程中合理地提出变更、扩展、替换或修改本项目的某些部分的请求，包括但不限于变更交付或安装的时间与地点等。为此，双方同意：

1. 若甲方提出部分项目的变更建议，乙方应当在 10 个工作日内对此作出书面回复，其内容包括该变更对合同价格、项目交付日期、项目技术参数以及合同条款等影响情况。

2. 甲方在收到乙方的上述回复后，应在 10 个工作日内通知乙方是否接受上述回复。如果甲方接受乙方的上述回复，则双方应对此变更以书面形式确认，并按变更后的约定履行本合同。

3. 如果甲方不同意乙方有关合同价格变化和项目交付日期变更的回复，但上述变更如果不执行，将会影响正常使用或主要功能，则乙方应执行变更要求。

4. 如乙方提出部分项目的变更建议，乙方应同时详细阐明该变更对合同价格、项目交付日期、项目技术参数以及合同条款等影响情况。

5. 甲方在收到乙方的上述变更建议后，应在 10 工作日内通知乙方是否同意和接受乙方的上述变更建议。如果甲方接受乙方的上述回复，则双方对此变更建议以书面形式确认，双方按变更后的约定履行本合同。如甲方不同意乙方的上述建议，双方仍按原合同执行。

## 第八条 履约保证

### 1. 乙方保证

#### 1.1 法人地位

乙方是一家根据中华人民共和国法律设立的合法经营并具有良好信誉的公司，具有合法的权利能力签署和履行本合同项下的义务。

#### 1.2 利益冲突

乙方签署和履行本合同或与本合同相关的文件将不会：



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

- (1) 与乙方的章程或其他适用于乙方的法律法规或判决相冲突。
- (2) 与乙方同第三方所签署的任何法律文件如保证协议、承诺、合同等规定的义务相冲突或导致任何违约，或使乙方的权利受到约束。

### 1.3 乙方保证

乙方履行本合同项下的义务。授予甲方的许可权没有受到任何第三方的约束或限制，也没有承担任何约束或限制性义务。

### 2. 甲方保证

2.1 甲方具有合法的权利缔结合同。甲方是一家根据中华人民共和国法律设立、具有良好信誉的独立法人单位，具有合法的权利能力签署并履行本合同项下的义务。

### 2.2 利益冲突

甲方签署和履行本合同或与本合同相关的文件将不会：

- (1) 与甲方的章程或其他适用于甲方的法律法规或判决等相冲突。
- (2) 与甲方同第三方所签署的任何法律文件如保证协议、承诺、合同等中的义务相冲突或导致任何违约，或使甲方的权利受到约束。

## 第九条 项目验收

1. 验收组织。甲方负责组织项目验收，验收方式由甲方确定，甲方组织相关方共同组成项目验收小组对项目进行验收。

1.1 乙方在需求规格说明书确认、设计文件评审（如有）、项目初验、项目终验等阶段前必须按质量管理的规定完成内部自检、自测或组织专家评估。

1.2 乙方在提交项目初验和项目终验前，需要对项目的主要内容、重要功能和性能要求等内容进行功能、性能、安全等全面测试，并根据测试报告要求做好系统修改和完善。

### 2. 项目初验

2.1 乙方应按合同约定完成开发任务并将硬件安装在甲方指定地点部署完成，文档交付完成。乙方应向甲方提供完整的验收文档资料，并向甲方提出项目初验的书面申请。

2.2 项目初验完成后，甲方签署合同验收报告或组织专家签署专家合同验收意见。结论可为验收通过或限期整改。对于限期整改，乙方须按要求进行整改，整改期间视为乙方延迟交付，并承担由此造成的延迟交付的违约责任。

### 3. 试运行

3.1 合同验收完成后进入试运行期，期限为 0.5 个月。试运行期内，乙方应进行系统整体的故障处理、应急保障和适用性、易用性调整及相关的用户培训、应用推广工作等。

3.2 如果由于乙方原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，乙方应在合理时间内排除故障或处理问题，如以上故障或问题影响系统基本功能和目标的实现，并且排除或处理问题所需时间超过 5 个工作日，则视为乙方交付违约。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

3.3 试运行结束后，乙方应提交《试运行记录》、《试运行总结报告》，内容包括本合同所集成后的软、硬件环境的整体运行情况、问题解决情况、培训和技术支持情况。

#### 4. 项目终验

4.1 试运行期满，试运行期间系统稳定并能满足业务部门使用的情况下，乙方应向甲方提供完整的项目终验文档资料，并向甲方提出项目终验书面申请。

4.2 项目终验完成后，甲方签署终验报告或组织专家签署终验专家意见。结论可为验收通过或限期整改。对于限期整改，乙方须按要求进行整改，整改期间视为乙方延迟交付，并承担由此造成的延迟交付的违约责任。

#### 第十条 免费质量保证期

1. 本项目免费质量保证期为3年，自项目终验通过之日起计算。
2. 在免费质量保证期内，硬件采购集成部分乙方应当免费提供原厂人力及部件更换服务。
3. 免费质量保证期内，乙方还应保证合同项下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调测试等，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。
4. 任何与保证不符发生时，甲方应立即书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应立即免费修复或更换软硬件产品。

#### 第十一条 交付

1. 交付要求：乙方应在每个阶段实施周期结束前7日内根据合同要求完成安装和阶段文档交付工作。如果项目需要但合同又未作规定的技文件，乙方应及时向甲方提供。乙方如未按合同约定交付视为合同违约。

##### 2. 交付时限

2.1 乙方应在进行交付前7个工作日内，通知甲方。乙方在交付前应根据相关测试标准对该交付系统进行测试，以确认其符合本合同的规定。乙方在文档交付前应对文档进行审核，以确保文档准确性和完整性。

2.2 如由于乙方的原因而导致该交付不能按照规定的时间进行，乙方须向甲方提出延期交付申请。并承担因合同延期带来的违约责任，如因延期交付而导致甲方损失，乙方须赔偿甲方因延期交付给甲方带来的损失。

##### 3. 交付形式

乙方应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，所交付的文档应当是纸质版本、电子版式。

3.1 交付内容：项目过程所有技术文档、管理文档、业务文档。

3.1.1 交付文档包括且不限于：



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

项目实施方案、需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、到货验收记录单或开箱检验记录单、硬件设备加电测试报告、测试方案、测试用例、测试报告、系统部署手册、用户使用手册、产品配置手册、产品维护手册、培训方案、培训总结报告、试运行方案、试运行记录、试运行总结报告、项目实施总结报告、质保方案、运维方案、项目周报。

3. 1. 2 上述文件应编辑正确，组织合理，内容充实，容易理解。
3. 1. 3 交付后如因设计不合理、测试不当或其它乙方原因而导致所交付项目存在故障或问题，乙方应及时处理，并不得收取任何费用。
3. 1. 4 项目经最终验收通过后视为交付完成。
3. 2 交付份数：按甲方要求提供。
3. 3 技术文件的全部费用已包含在合同价中。

## 第十二条 培训

1. 乙方按甲方要求为相关用户提供掌握系统正确操作、调试和故障处理方法的培训，有责任对甲方技术人员进行技术培训，解释系统范围内的所有技术问题。
2. 乙方须对系统用户及运行管理人员分层次进行培训，培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现系统的目标和功能，确保甲方人员能完全掌握系统的应用、运行、维护等关键技术要求。
3. 在系统运行和推广期间若甲方有培训要求，乙方应根据实际情况而协助甲方完成相关培训。
4. 乙方选派有相应专业的实际工作和教学经验的培训人员来完成对硬件的使用和维护培训，乙方负责编写并提供教材。
5. 培训的时间、内容、人员、班次等项内容在具体执行过程中，甲方可以进行调整，调整前应事先提前 5 日通报乙方，以方便乙方安排。
6. 培训费用。乙方负责培训相关费用，此费用包含在合同总价中。
7. 除合同约定的培训内容外，在系统运行和推广期间若甲方有培训要求，乙方应根据甲方要求完成相关培训。

## 第十三条 技术支持与售后服务

1. 乙方保证能够提供 7\*24 小时的技术支持和服务的内容包括电话支持、现场服务、设备维修支持、网上咨询支持、远程技术支持和提供系统应急策略等内容。
2. 乙方自终验证书签署之日起，就所提供的硬件乙方为甲方提供为期 36 个月的免费技术支持和服务（维保）。
3. 乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后 4 小时



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

内予以处理，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后4小时内派人员至甲方维修和提供现场指导。

4. 如乙方在接到甲方维修通知后72小时仍不能修复有关货物，乙方应提供与该货物同一型号或配置性能不低于该货物的货物。

5. 如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后4小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由乙方承担。

6. 在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知之后4小时内到达现场并为甲方提供售后服务。

#### **第十四条 不可抗力**

1. 由于水灾、火灾、地震、台风、战争和其他经双方同意的原因，导致合同不能全部或部分履行（或适当履行）的，免除合同当事人相应的违约责任。

2. 受到上述不可抗力事件影响的合同一方，应当在不可抗力事件发生后立即通知合同另一方，并提供不可抗力情况的有关证明。

3. 本合同当事人因不可抗力不能按合同约定的期限履行义务的，在不可抗力事件的后果影响持续的期间内，免除其迟延履行的责任。但受不可抗力事件影响的本合同当事人应当在该事件后果影响消除后的合理时间内继续履行合同义务。

4. 有不可抗力发生之情形，甲乙双方应当采取必要的措施避免损失的扩大。

#### **第十五条 违约责任**

1. 甲、乙双方均应全面履行本合同项下的义务，违反本合同约定，违约方应按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任。如因任何一方过错造成合同不能履行、不能完全履行或不适当履行，均视为违约。由有过错的一方负责并承担由此造成的一切损失和费用以及另一方采取合理补救措施的一切费用。守约方可以向违约方要求支付违约金，并要求赔偿由此给守约方造成的损失。

2. 因乙方原因造成项目进度延期或未达到验收标准，乙方同意甲方从合同总金额中扣除合同的延期违约金，每延期 7 天的延期违约金为合同总金额的千分之五（5‰），不满 7 天按 7 天计算。

3. 因甲方原因逾期付款，每推迟 7 天付款，应按合同总金额的千分之五（5‰）向乙方支付违约金。

4. 任何一方违反本合同所规定的义务，除本合同另有规定外，违约方应就每项违约行为按合同总价百分之五（5%）的金额向对方支付违约金。

5. 因合同一方原因致使另一方遭受第三方追诉的，违约方应赔偿由此给另一方造成的损失。

6. 保密违约。任何一方违反本合同所规定的保密义务，违约方应按本合同总金额的百



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分之十（10%）向对方支付违约金。如包括利润在内的实际损失超过该违约金的，受损失一方有权要求对方赔偿超过部分。

7. 如果一方提出索赔通知 30 天内对方未能予以书面答复，该索赔应视为已被对方接受。
8. 如违反本合同规定转包分包的，乙方应依据本合同的相关规定承担违约责任，违约方应按本合同总金额的百分之十（10%）向甲方支付违约金。
9. 延期交货（包括补足、退换货物）或延期付款的违约责任：如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一天，违约方应按延期交货所折合的金额或延期付款金额每天 0.1 % 的比例向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的 20 %；上述逾期超过 10 天且成套集成的货物已交货套数未达合同约定套数 90% 的以及单套货物未能全部交足的，或非成套、非集成的货物已交货件数未达合同约定件数 90% 的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的全部货款，并支付合同总金额的 20% 作为违约金。

#### 第十六条 通知

1. 为享有本合同所规定的权利及履行本合同所规定的义务或有关违约交涉而需通知另一方时，通知方应采取书面形式，以挂号信件或以专人快递送达方式送达被通知方，送达生效。

#### 2. 通知地址

甲方： 首都医科大学附属积水潭医院新街口院区、回龙观院区

乙方： 北京市怀柔区杨宋镇四季屯村临甲 40 号东 1 室

如一方欲改变通知地址，应提前以书面方式通知另一方。

#### 第十七条 争议解决

1. 双方在履行本合同过程中产生的、与本合同有关的一切争议，任何一方都可依法提交北京的北京仲裁委员会依据其当时有效的仲裁规则做出最终裁决，双方必须遵守。

2. 仲裁费：除仲裁机关另有裁决外均由败诉方负担。

3. 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分以外，双方应继续执行合同的其余部分。

4. 本合同适用中华人民共和国法律。

#### 第十八条 保密条款

1. 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露或用于本合同以外的项目，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

2. 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，其中包括：

2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的计划、方案、预算、采购、内部资料、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息。

2.2 任何对方的技术措施、技术方案，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、及贸易秘密。无论上述信息是否享有知识产权。

3. 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密承诺书,保密承诺书与本条款存在不一致的,以保密承诺书为准。

#### **第十九条 合同的生效、变更、暂停与终止**

1. 本合同经甲、乙双方签署并加盖双方公章后生效。

2. 本合同一经签署,未经双方同意,任何一方不得随意更改本合同。但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时,双方须友好协商解决,共同签署书面文件,作为合同的补充。

3. 如发生以下情况,任何一方有权终止合同,但须以书面方式通知对方:

3.1 一方进入破产、撤销或已进入清算阶段,或被解散、被依法关闭;

3.2 一方财务状况严重恶化,不能支付到期债务;

3.3 出现了合同规定的或法定解除事由;

3.3.1 合同生效后因乙方原因项目未能启动或项目工作难以开展超过 30 日;

3.3.2 乙方未能通过验收、经过 2 次整改仍未通过的;

3.3.3 合同解除后乙方应返还甲方已支付的全部款项,并承担合同总金额 5%作为违约金;

3.4 如因乙方原因满足合同终止的相应条件,则甲方向乙方发出通知,七天后终止合同。

任何此种终止都不应损害合同规定的甲方或乙方的任何已有其它权利或权力。在此种终止后,甲方可自己或由其他承包商完成合同。

4. 本合同约定的终止条款

4.1 破产终止合同。如果乙方破产导致合同无法履行时,甲方可以书面形式通知乙方,单方终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

#### **第二十条 合同份数**

本合同一式 6 份,其中甲方执 4 份,乙方执 2 份,具有同等法律效力。附件为主合同的一部分,具有同等法律效力。附件与主合同内容不一致的,以主合同为准。

#### **第二十一条 其它约定事项**

1. 按合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后 14 日内付清,逾期按应支付金额的日万分之五计收利息。依据本合同乙方应向甲方支付前述款项的,甲方有权自行从应付合同总价款中扣除充抵。

2. 乙方项目经理约定:乙方选派具备相应项目管理和技术类资格证书,并具有类似项目管理经验的 刘位位 担任本项目的项目经理,代表公司处理本项目中的各项事务。

#### **第二十二条 合同附件**

附件一、硬件设备清单(需包含:设备名称、型号、厂商、硬件参数)




CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

附件二：首都医科大学附属北京积水潭医院安全生产管理协议书

(本合同以下无正文)



第四部分 合同签署页

甲方 单位名称（盖章）：首都医科大学附属北京积水潭医院



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

	<p>法定代表人或委托代理人（签字）： 联系人：刘老师 邮编：100035 地址：北京市西城区新街口东街31号 电话：010-57801882 传真：/ 纳税人识别号：12110000400686291H 日期：2026年1月26日</p>
乙方	<p>单位名称（盖章）：北京中科医信科技有限公司 法定代表人或委托代理人（签字）： 联系人：微红璐 邮编：101499 地址：北京市怀柔区杨宋镇四季庄村临甲40号东1室 电话：010-87706922 传真：010-87706972 开户银行：交通银行股份有限公司北京广渠路支行 账号：110061485018800032424 日期：2026年1月26日</p>

附件一、硬件设备清单（需包含：设备名称、型号、厂商、硬件参数）

序号	名称	制造商	规格、型号	硬件参数



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

1	UPS 不间断电源	科华数据股份有限公司	YTC3360	1、容量: 60KVA 2、UPS 类型: 在线式、三进三出、双变换、内置输出隔离变压器。 3、UPS 整流采用可控硅相控技术, 不接受 IGBT 整流。 4、输入电压范围: 305~485V (三相)。 5、输入频率范围: 40~70Hz。 6、输出有功功率: $\geq$ 额定容量 $\times$ 0.9kW/kVA。 7、效率: $\geq$ 95% (100% 负载)。 8、面板采用大触摸屏 LCD 显示, 屏幕应不小于 7 英寸, 可显示 UPS 的运行参数不少于 10000 条历史记录和整机工作状态。 9、UPS 内部具有独立双风道设计, 即磁性器件变压器和控制电路散热必须独立风道, 互不影响, 提高产品可靠性, 延长核心部件使用寿命。 10、整机控制电路采用全密闭屏蔽措施, UPS 的各控制电路板都装在屏蔽的金属盒子中, 提高控制电路的防护等级及抗干扰能力。 11、为避免误操作、UPS 面板的开关机键设计应采用防误操作设计。
2	主机承重架	北京八达岭康宁电务器材有限公司	定制	根据设备参数适配
3	铅酸蓄电池	西恩迪超骏(上海)电源科技有限公司	12V120AH BEIJING SHUNDI	1、电池类型: 12V 阀控式密封铅酸蓄电池。 2、放电终止电压: $\geq$ 1.75V。 3、工作温度: -20℃ 至 50℃。 4、设计寿命: $\geq$ 10 年。 5、蓄电池应是高质量全新的阀控密封铅酸蓄电池, 具有先进和实用的技术水平。投标人的投标货物不得采用代工方式 (OEM) 生产的产品。 6、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。 7、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。 8、蓄电池阻燃性能: 蓄电池壳、盖、连接条、保护罩应符合 YD/T799-2010 中第 6.4 条的要求; 蓄电池槽、盖应采用高强度 ABS 或 PP 材料制造, 并具有阻燃性, 正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。
4	直流空开箱(含断路器)	北京保明电气设备有限公司	BK60	根据设备参数适配
5	电池到电池空开箱线缆	北京市交泰电缆有限公司	BVR50	根据设备参数适配
6	电池空开箱到主机	北京市交泰电缆有限公司	BVR50	根据设备参数适配



CS 扫描全能王



3亿人都在用的扫描App

	线缆			
7	外置维修旁路箱	北京保明电气设备有限公司	60K	根据设备参数适配
8	主机输入输出线缆	北京市交泰电缆有限公司	4*50+1*25	根据设备参数适配
9	UPS 不间断电源	科华数据股份有限公司	YTG3360	1、容量: 60KVA 2、UPS 类型: 在线式、三进三出、双变换、内置输出隔离变压器。 3、UPS 整流采用可控硅相控技术, 不接受 IGBT 整流。 4、输入电压范围: 305~485V (三相)。 5、输入频率范围: 40~70Hz。 6、输出有功功率: $\geq$ 额定容量 $\times$ 0.9kW/kVA。 7、效率: $\geq$ 95% (100% 负载)。 8、面板采用大触摸屏 LCD 显示, 屏幕应不小于 7 英寸, 可显示 UPS 的运行参数不少于 10000 条历史记录和整机工作状态。 9、UPS 内部具有独立双风道设计, 即磁性器件变压器和控制电路散热必须独立风道, 互不影响, 提高产品可靠性, 延长核心部件使用寿命。 10、整机控制电路采用全密闭屏蔽措施, UPS 的各控制电路板都装在屏蔽的金属盒子中, 提高控制电路的防护等级及抗干扰能力。 11、为避免误操作, UPS 面板的开关按键设计应采用防误操作设计。
10	主机承重架	北京八达岭康宁电务器材有限公司	定制	根据设备参数适配
11	铅酸蓄电池	西恩迪超骏(上海)电源科技有限公司	12V100AH	1、电池类型: 12V 阀控式密封铅酸蓄电池。 2、放电终止电压: $\geq$ 1.75V。 3、工作温度: -20°C 至 50°C。 4、设计寿命: $\geq$ 10 年。 5、蓄电池应是高质量全新的阀控密封铅酸蓄电池, 具有先进和实用的技术水平。 投标人的投标货物不得采用代工方式 (OEM) 生产的产品。 6、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。 7、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。 8、蓄电池阻燃性能: 蓄电池壳、盖、连接条、保护罩应符合 YD/T799-2010 中第 6.4 条的要求; 蓄电池槽、盖应采用高强度 ABS 或 PP 材料制造, 并具有阻燃性, 正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。
12	直流空开箱(含断路器)	北京保明电气设备有限公司	BK60	根据设备参数适配



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

13	电池到电 池空开箱 线缆	北京市交泰电 缆有限公司	BVR50	根据设备参数适配
14	电池空开 箱到主机 线缆	北京市交泰电 缆有限公司	BVR50	根据设备参数适配
15	外置维修 旁路箱	北京保明电气 设备有限公司	60K	根据设备参数适配
16	主机输入 输出线缆	北京市交泰电 缆有限公司	4*50+1*25	根据设备参数适配
17	铅酸蓄电 池	西恩迪超骏(上 海)电源科技有 限公司	12V40AH	1、电池类型：12V 阀控式密封铅酸蓄电池。2、放电终止电压：≥1.75V。3、工作温度：-20℃至 50℃。4、设计寿命：≥10 年。5、蓄电池应是高质量全新的阀控密封铅酸蓄电池，具有先进和实用的技术水平。投标人的投标货物不得采用代工方式 (OEM) 生产的产品。6、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。7、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。8、蓄电池阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条、保护罩应符合 YD/T799-2010 中第 6.4 条的要求；蓄电池槽、盖应采用高强度 ABS 或 PP 材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。
18	外置维修 旁路箱	北京保明电气 设备有限公司	20K	根据设备参数适配
19	主机输入 输出线缆	北京市交泰电 缆有限公司	5*10	根据设备参数适配
20	铅酸蓄电 池	西恩迪超骏(上 海)电源科技有 限公司	12V100AH	根据设备参数适配
21	电池连接 线	北京市交泰电 缆有限公司	BL60	根据设备参数适配
22	直流空开 箱(含断路 器)	北京保明电气 设备有限公司	BK60	根据设备参数适配
23	电池到电 池空开箱 线缆	北京市交泰电 缆有限公司	BVR25	根据设备参数适配
24	电池空开 箱到主机 线缆	北京市交泰电 缆有限公司	BVR25	根据设备参数适配



CS 扫描全能王



3亿人都在用的扫描App

25	外置维修旁路箱	北京保明电气设备有限公司	40K	根据设备参数适配
26	主机输入输出线缆	北京市交泰电缆有限公司	5*16	根据设备参数适配
27	铅酸蓄电池	西恩迪超骏(上海)电源科技有限公司	12V40AH	1、电池类型：12V 阀控式密封铅酸蓄电池。2、放电终止电压：≥1.75V。3、工作温度：-20℃至 50℃。4、设计寿命：≥10 年。5、蓄电池应是高质量全新的阀控密封铅酸蓄电池，具有先进和实用的技术水平。投标人的投标货物不得采用代工方式（OEM）生产的产品。6、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。7、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。8、蓄电池阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条、保护罩应符合 YD/T799-2010 中第 6.4 条的要求；蓄电池槽、盖应采用高强度 ABS 或 PP 材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。
28	铅酸蓄电池	西恩迪超骏(上海)电源科技有限公司	12V7AH BEIJING JISHU	1、电池类型：12V 阀控式密封铅酸蓄电池。2、放电终止电压：≥1.75V。3、工作温度：-20℃至 50℃。4、设计寿命：≥10 年。5、蓄电池应是高质量全新的阀控密封铅酸蓄电池，具有先进和实用的技术水平。投标人的投标货物不得采用代工方式（OEM）生产的产品。6、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。7、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。8、蓄电池阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条、保护罩应符合 YD/T799-2010 中第 6.4 条的要求；蓄电池槽、盖应采用高强度 ABS 或 PP 材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

29	铅酸蓄电池	西恩迪超骏(上海)电源科技有限公司	12V7AH	1、电池类型：12V 阀控式密封铅酸蓄电池。2、放电终止电压：≥1.75V。3、工作温度：-20℃至 50℃。4、设计寿命：≥10 年。5、蓄电池应是高质量全新的阀控密封铅酸蓄电池，具有先进和实用的技术水平。投标人的投标货物不得采用代工方式（OEM）生产的产品。6、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。7、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。8、蓄电池阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条、保护罩应符合 YD/T799-2010 中第 6.4 条的要求；蓄电池槽、盖应采用高强度 ABS 或 PP 材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。
30	铅酸蓄电池	西恩迪超骏(上海)电源科技有限公司	12V7AH	1、电池类型：12V 阀控式密封铅酸蓄电池。2、放电终止电压：≥1.75V。3、工作温度：-20℃至 50℃。4、设计寿命：≥10 年。5、蓄电池应是高质量全新的阀控密封铅酸蓄电池，具有先进和实用的技术水平。投标人的投标货物不得采用代工方式（OEM）生产的产品。6、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。7、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。8、蓄电池阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条、保护罩应符合 YD/T799-2010 中第 6.4 条的要求；蓄电池槽、盖应采用高强度 ABS 或 PP 材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。

TST 首都医疗  
BEIJING JISHU YIYUAN



CS 扫描全能王



3亿人都在用的扫描App

31	UPS 不间断电源	科华数据股份有限公司	YTG33100	1、容量: 100KVA 2、UPS 类型: 在线式、三进三出、双变换、内置输出隔离变压器。3、UPS 整流采用可控硅相控技术, 不接受 IGBT 整流。4、输入电压范围: 305~485V (三相) )。5、输入频率范围: 40~70Hz。6、输出有功功率: $\geq$ 额定容量 $\times 0.9\text{kW}/\text{kVA}$ 。7、效率: $\geq 95\%$ (100% 负载)。8、面板采用大触摸屏 LCD 显示, 屏幕应不小于 7 英寸, 可显示 UPS 的运行参数不少于 10000 条历史记录和整机工作状态。9、UPS 内部具有独立双风道设计, 即磁性器件变压器和控制电路散热必须独立风道, 互不影响, 提高产品可靠性, 延长核心部件使用寿命。10、整机控制电路采用全密闭屏蔽措施, UPS 的各控制电路板都装在屏蔽的金属盒子中, 提高控制电路的防护等级及抗干扰能力。11、为避免误操作、UPS 面板的开关机键设计应采用防误操作设计。
32	主机承重架	北京八达岭康宁电务器材有限公司	定制	根据设备参数适配
33	铅酸蓄电池	西恩迪超骏(上海)电源科技有限公司	12V100AH BEIJING SHUNDI	1、电池类型: 12V 阀控式密封铅酸蓄电池。2、放电终止电压: $\geq 1.75\text{V}$ 。3、工作温度: -20°C 至 50°C。4、设计寿命: $\geq 10$ 年。5、蓄电池应是高质量全新的阀控密封铅酸蓄电池, 具有先进和实用的技术水平。投标人的投标货物不得采用代工方式 (OEM) 生产的产品。6、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。7、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。8、蓄电池阻燃性能: 蓄电池壳、盖、连接条、保护罩应符合 YD/T799-2010 中第 6.4 条的要求; 蓄电池槽、盖应采用高强度 ABS 或 PP 材料制造, 并具有阻燃性, 正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。
34	电池连接线	北京市交泰电缆有限公司	BL120	根据设备参数适配
35	电池柜	科华数据股份有限公司	B16	根据设备参数适配
36	电池到电池空开箱线缆	北京市交泰电缆有限公司	BVR70	根据设备参数适配



CS 扫描全能王



3亿人都在用的扫描App

37	外置维修旁路箱	北京保明电气设备有限公司	100K	根据设备参数适配
38	主机输入输出线缆	北京市交泰电缆有限公司	4*95+1*50	根据设备参数适配
39	UPS 不间断电源	科华数据股份有限公司	YTG33100	1、容量: 100KVA 2、UPS 类型: 在线式、三进三出、双变换、内置输出隔离变压器。3、UPS 整流采用可控硅相控技术, 不接受 IGBT 整流。4、输入电压范围: 305~485V (三相)。5、输入频率范围: 40~70Hz。6、输出有功功率: $\geq$ 额定容量 $\times 0.9kW/kVA$ 。7、效率: $\geq 95\%$ (100% 负载)。8、面板采用大触摸屏 LCD 显示, 屏幕应不小于 7 英寸, 可显示 UPS 的运行参数不少于 10000 条历史记录和整机工作状态。9、UPS 内部具有独立双风道设计, 即磁性器件变压器和控制电路散热必须独立风道, 互不影响, 提高产品可靠性, 延长核心部件使用寿命。10、整机控制电路采用全密闭屏蔽措施, UPS 的各控制电路板都装在屏蔽的金属盒子中, 提高控制电路的防护等级及抗干扰能力。11、为避免误操作, UPS 面板的开关机键设计应采用防误操作设计。
40	主机承重架	北京八达岭康宁电务器材有限公司	定制	根据设备参数适配
41	铅酸蓄电池	西恩迪超骏(上海)电源科技有限公司	12V100AH	1、电池类型: 12V 阀控式密封铅酸蓄电池。2、放电终止电压: $\geq 1.75V$ 。3、工作温度: -20℃ 至 50℃。4、设计寿命: $\geq 10$ 年。5、蓄电池应是高质量全新的阀控密封铅酸蓄电池, 具有先进和实用的技术水平。投标人的投标货物不得采用代工方式 (OEM) 生产的产品。6、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。7、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。8、蓄电池阻燃性能: 蓄电池壳、盖、连接条、保护罩应符合 YD/T799-2010 中第 6.4 条的要求: 蓄电池槽、盖应采用高强度 ABS 或 PP 材料制造, 并具有阻燃性, 正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。
42	外置维修旁路箱	北京保明电气设备有限公司	100K	根据设备参数适配
43	主机输入输出线缆	北京市交泰电缆有限公司	4*95+1*50	根据设备参数适配



CS 扫描全能王



3亿人都在用的扫描App

44	UPS 不间断电源	科华数据股份有限公司	YTG3350	1、容量: 50KVA 2、UPS 类型: 在线式、三进三出、双变换、内置输出隔离变压器。3、UPS 整流采用可控硅相控技术, 不接受 IGBT 整流。4、输入电压范围: 305~485V (三相)。5、输入频率范围: 40~70Hz。6、输出有功功率: $\geq$ 额定容量 $\times$ 0.9kW/kVA。7、效率: $\geq$ 95% (100%负载)。8、面板采用大触摸屏 LCD 显示, 屏幕应不小于 7 英寸, 可显示 UPS 的运行参数不少于 10000 条历史记录和整机工作状态。9、UPS 内部具有独立双风道设计, 即磁性器件变压器和控制电路散热必须独立风道, 互不影响, 提高产品可靠性, 延长核心部件使用寿命。10、整机控制电路采用全密闭屏蔽措施, UPS 的各控制电路板都装在屏蔽的金属盒子中, 提高控制电路的防护等级及抗干扰能力。11、为避免误操作、UPS 面板的开关机键设计应采用防误操作设计。
45	主机承重架	北京八达岭康宁电务器材有限公司	定制	根据设备参数适配
46	铅酸蓄电池	西恩迪超骏(上海)电源科技有限公司	12V100AH BEIJING'SHENGDI'SHUAJUN	1、电池类型: 12V 阀控式密封铅酸蓄电池。2、放电终止电压: $\geq$ 1.75V。3、工作温度: -20°C 至 50°C。4、设计寿命: $\geq$ 10 年。5、蓄电池应是高质量全新的阀控密封铅酸蓄电池, 具有先进和实用的技术水平。投标人的投标货物不得采用代工方式 (OEM) 生产的产品。6、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。7、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。8、蓄电池阻燃性能: 蓄电池壳、盖、连接条、保护罩应符合 YD/T799-2010 中第 6.4 条的要求; 蓄电池槽、盖应采用高强度 ABS 或 PP 材料制造, 并具有阻燃性, 正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。
47	电池连接线	北京市交泰电缆有限公司	BL60	根据设备参数适配
48	直流空开箱	北京保明电气设备有限公司	BK60	根据设备参数适配
49	电池到电池空开箱线缆	北京市交泰电缆有限公司	BVR35	根据设备参数适配



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

50	电池空开箱到主机线缆	北京市交泰电缆有限公司	BVR35	根据设备参数适配
51	外置维修旁路箱	北京保明电气设备有限公司	60K	根据设备参数适配
52	主机输入输出线缆	北京市交泰电缆有限公司	4*50+1*25	根据设备参数适配
53	UPS 不间断电源	科华数据股份有限公司	YTR1106L	1、容量: 6KVA。2、UPS 类型: 在线式。3、输入电压范围: 170~270Vac。4、输入功率因数: $\geq 0.99$ (100%非线性负载)。5、输入频率范围: 50~60Hz。6、输出功率因数: $\geq 0.9$ 。7、过载能力: 125%维持 $\geq 1$ 分钟。8、效率: $\geq 90\%$ (100%负载)。
54	UPS 不间断电源	科华数据股份有限公司	YTG1103L	1、容量: 3KVA。2、UPS 类型: 在线式, 内置输出隔离变压器。3、输入电压范围: 165~275Vac。4、输出波形失真度: $\leq 5\%$ (100%非线性负载)。5、过载能力: 125%维持 $\geq 1$ 分钟。6、效率: $\geq 90\%$ (100%负载)。
55	铅酸蓄电池	西恩迪超骏(上海)电源科技有限公司	12V38AH BEIJING JUSHI	1、电池类型: 12V 阀控式密封铅酸蓄电池。2、放电终止电压: $\geq 1.75V$ 。3、工作温度: -20℃至 50℃。4、设计寿命: $\geq 10$ 年。5、蓄电池应是高质量全新的阀控密封铅酸蓄电池, 具有先进和实用的技术水平, 投标人的投标货物不得采用代工方式 (OEM) 生产的产品。6、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。7、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。8、蓄电池阻燃性能: 蓄电池壳、盖、连接条、保护罩应符合 YD/T799-2010 中第 6.4 条的要求; 蓄电池槽、盖应采用高强度 ABS 或 PP 材料制造, 并具有阻燃性, 正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。
56	电池连接线	北京市交泰电缆有限公司	BL10	根据设备参数适配
57	电池柜	科华数据股份有限公司	B8	根据设备参数适配
58	主机输入线缆	北京市交泰电缆有限公司	BVR4	根据设备参数适配



CS 扫描全能王



3亿人都在用的扫描App

59	UPS 不间断电源	科华数据股份有限公司	YTR1101L	1、容量: 1KVA。2、UPS 类型: 在线式。3、输入电压范围: 170~270Vac。4、输入功率因数: $\geq 0.99$ (100%非线性负载)。5、输入频率范围: 50~60Hz。6、输出功率因数: $\geq 0.9$ 。7、过载能力: 125%维持 $\geq 1$ 分钟 8、效率: $\geq 90\%$ (100%负载)。
60	UPS 不间断电源	科华数据股份有限公司	YTG1106L	1、容量: 6KVA。2、UPS 类型: 在线式, 内置输出隔离变压器。3、输入电压范围: 165~275Vac。4、输出波形失真度: $\leq 5\%$ (100%非线性负载)。5、过载能力: 125%维持 $\geq 1$ 分钟。6、效率: $\geq 90\%$ (100%负载)。
61	铅酸蓄电池	西恩迪超骏(上海)电源科技有限公司	12V26AH	1、电池类型: 12V 阀控式密封铅酸蓄电池。2、放电终止电压: $\geq 1.75V$ 。3、工作温度: -20°C 至 50°C。4、设计寿命: $\geq 10$ 年。5、蓄电池应是高质量全新的阀控密封铅酸蓄电池, 具有先进和实用的技术水平。投标人的投标货物不得采用代工方式 (OEM) 生产的产品。6、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。7、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。8、蓄电池阻燃性能: 蓄电池壳、盖、连接条、保护罩应符合 YD/T799-2010 中第 6.4 条的要求; 蓄电池槽、盖应采用高强度 ABS 或 PP 材料制造, 并具有阻燃性, 正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。
62	电池连接线	北京市交泰电缆有限公司	BL10	根据设备参数适配
63	电池柜	科华数据股份有限公司	B8	根据设备参数适配
64	UPS 不间断电源	科华数据股份有限公司	YTR1106L	1、容量: 6KVA。2、UPS 类型: 在线式。3、输入电压范围: 170~270Vac。4、输入功率因数: $\geq 0.99$ (100%非线性负载)。5、输入频率范围: 50~60Hz。6、输出功率因数: $\geq 0.9$ 。7、过载能力: 125%维持 $\geq 1$ 分钟 8、效率: $\geq 90\%$ (100%负载)。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

65	UPS 不间断电源	科华数据股份有限公司	YTG3340	1、容量: 40KVA 2、UPS 类型: 在线式、三进三出、双变换、内置输出隔离变压器。3、UPS 整流采用可控硅相控技术, 不接受 IGBT 整流。4、输入电压范围: 305~485V (三相)。5、输入频率范围: 40~70Hz。6、输出有功功率: $\geq$ 额定容量 $\times$ 0.9kW/kVA。7、效率: $\geq$ 95% (100%负载)。8、面板采用大触摸屏 LCD 显示, 屏幕应不小于 7 英寸, 可显示 UPS 的运行参数不少于 10000 条历史记录和整机工作状态。9、UPS 内部具有独立双风道设计, 即磁性器件变压器和控制电路散热必须独立风道, 互不影响, 提高产品可靠性, 延长核心部件使用寿命。10、整机控制电路采用全密闭屏蔽措施, UPS 的各控制电路板都装在屏蔽的金属盒子中, 提高控制电路的防护等级及抗干扰能力。11、为避免误操作、UPS 面板的开关机键设计应采用防误操作设计。
66	主机承重架	北京八达岭康宁电务器材有限公司	定制	根据设备参数适配
67	铅酸蓄电池	西恩迪超骏(上海)电源科技有限公司	12V120AH BEIJING SHI	1、电池类型: 12V 阀控式密封铅酸蓄电池。2、放电终止电压: $\geq$ 1.75V。3、工作温度: -20°C 至 50°C。4、设计寿命: $\geq$ 10 年。5、蓄电池应是高质量全新的阀控密封铅酸蓄电池, 具有先进和实用的技术水平。投标人的投标货物不得采用代工方式 (OEM) 生产的产品。6、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。7、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。8、蓄电池阻燃性能: 蓄电池壳、盖、连接条、保护罩应符合 YD/T799-2010 中第 6.4 条的要求; 蓄电池槽、盖应采用高强度 ABS 或 PP 材料制造, 并具有阻燃性, 正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。
68	电池柜	科华数据股份有限公司	B32	根据设备参数适配
69	电池连接线	北京市交泰电缆有限公司	BL60	根据设备参数适配
70	电池承重架	北京八达岭康宁电务器材有限公司	定制	根据设备参数适配




CS 扫描全能王



3亿人都在用的扫描App

71	直流空开箱	北京保明电气设备有限公司	BK60	根据设备参数适配
72	主机到直流空开线缆	北京市交泰电缆有限公司	BVR25	根据设备参数适配
73	主机输入输出线缆	北京市交泰电缆有限公司	4*25+1*16	根据设备参数适配



CS 扫描全能王



3亿人都在用的扫描App

# 首都医科大学附属北京积水潭医院

## 安全生产管理协议书

甲方：首都医科大学附属北京积水潭医院

乙方：北京中科医信科技有限公司

鉴于乙方在甲方场地工作，并为甲方提供相关信息系统运维服务。为确保服务期间各项工作顺利进行，保障工作人员的生命安全与健康，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《北京市安全生产条例》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及相关法律法规，加强安全管理，落实安全生产责任制，明确双方的安全责任，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下安全生产管理协议：

### 第一章 总则

1.1 双方应严格遵守国家安全生产法律法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保相关信息系统的安全生产。

1.2 双方应建立、健全安全生产责任制，明确各自的安全生产职责，并定期进行安全监督检查。

### 第二章 甲方责任

2.1 甲方负责提供符合安全生产要求的场地和基础设施。

2.2 甲方应向乙方提供实验室安全生产的相关规章制度，并进行必要的安全培训。

2.3 甲方有权对乙方在甲方提供的办公场所的安全生产情况进行监督检查，并提出整改意见，督促乙方履行安全生产义务。

### 第三章 乙方责任

3.1 严格遵守国家及地方关于安全生产的法律法规，接受甲方的安全生产监管，执行甲方的安全生产规章制度。

#### 3.2 确保甲方网络安全

乙方承诺在参与、管理、开发、实施、维护维修甲方项目的过程中，承担如下安全责任：

3.2.1 乙方承诺遵守国家法律法规和行政规章制度，不危害国家安全、甲方或第三方的合法权益，不从事违法犯罪活动。



CS 扫描全能王



3亿人都在用的扫描App

3.2.2 乙方对提供给甲方或在甲方网络下使用的各类硬件设备、操作系统、网络等承担安全责任。

3.2.3 无论乙方为甲方提供任何服务，乙方承诺严格遵守相关协议，不访问、扫描除自己业务需求外的甲方其他设备或数据库等，不通过任何手段查看、提取与所在项目无关的系统，若有院外访问需求，承诺遵守甲方有关远程访问、堡垒机等使用规定。

3.2.4 乙方对自身的技术行为承担全部安全责任。

### 3.3 确保甲方数据安全

“保密数据”是指：自然人在为甲方服务期间已经（或可能）取得、了解、掌握和控制的甲方的数据。以上数据包括但不限于：操作和接触的甲方及与甲方相关系统上所有的数据信息；涉及患者隐私的信息；甲方发展规划策略、商务信息、机密、资产状况或其他需要保密的相关信息和资料。

3.3.1 乙方承诺自觉维护甲方的利益，严格遵守保密规定，保证保密数据仅用于甲方明确认可的用途或目的，乙方承诺不以任何方式向任何的第三方泄露甲方的全部或部分保密数据、协议内容和合作的具体情况等。

3.3.2 乙方承诺在项目建设或日常运维中充分保证数据备份与容灾工作，且不利用所掌握的甲方数据谋取私利，未经甲方允许不利用甲方数据谋取任何知识产权或科研成果；

3.3.3 乙方了解并承认，甲方会将具有商业或社会价值的数据信息保存在由乙方维护的服务器上或终端计算机上，乙方有可能在某些情况下访问这些服务器和终端计算机。乙方同意并承诺，严格按照甲方要求处理相关信息。乙方承诺不私自处理甲方系统和服务器上任何数据信息（包含拷贝、新增、删除、修改、查询等）。

3.4 乙方应遵守消防法规和甲方的消防安全管理制度，确保甲方办公场所内的消防安全。

3.5 乙方应制定并实施消防安全培训计划，提高员工的消防安全意识和自防自救能力。

3.6 乙方必须做好驻场及运维人员生产安全培训，并要求员工与甲方签订安全生产管理相关《第三方人员承诺书》，对已参加培训、签订承诺书并能遵守安全规定的人方可上岗作业。

3.7 乙方应制定隐私和数据安全保密制度，并与员工签订保密性承诺签署书。

3.8 乙方在甲方任职/提供服务期间内（工作时间和非工作时间）承诺严格遵守院内所有管理制度和办法，包括但不限于遵守行风规定、生产安全、消防安全相关规定或相关行为准则等。

3.9 甲方的规章、制度没有规定或者不明确之处，或其他可能造成异议的情况，乙方承



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

诺会本着谨慎、诚实的态度，与甲方沟通确认后再予实施。

3.10 乙方若因故停止为甲方提供服务，离开后仍应遵守本承诺书内容，并承担如同在院期间一致的保密义务及不擅自使用有关秘密信息的义务。

#### 第四章 事故处理与责任追究

4.1 发生安全生产事故时，应立即启动应急预案，迅速组织救援，防止事故扩大，并按照规定及时、如实向有关部门报告。

4.2 任何一方违反本协议约定，导致安全生产事故发生的，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

4.3 发生重伤和死亡事故，按有关规定及时向有关政府主管部门报告，依据国家政府相关部门的裁定，如属于乙方责任，甲方不承担任何法律责任及各种费用，甲方有权单方解除合同。

4.4 由于乙方人员没有尽到自身安全责任或违章违纪作业造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任以及连带责任。

4.5 如因乙方或乙方人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方服务费中将相关损失及赔偿款进行抵扣。

4.6 若因乙方问题造成任何系统停运事件、安全事件、舆情事件或行政、刑事案件的，乙方承诺接受甲方及其他单位的处罚。

#### 第五章 争议解决

5.1 因执行本协议发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

#### 第六章 协议的变更、解除和终止

6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至项目合作结束。如需变更或解除本协议，须经双方协商一致并以书面形式确认。

6.2 签署本承诺书后，无论乙方是否与甲方存在合同关系，均不影响信息保密义务和相关安全责任的承担。

6.3 因不可抗力导致无法履行协议的，双方可协商解除协议。

#### 第七章 附则

7.1 本协议一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，自双方签字盖章之日起生效。



CS 扫描全能王



3亿人都在用的扫描App



日期: 2026年1月26日



日期: 2026年1月26日

JST 北京医科大学附属北京积水潭医院  
BEIJING JISHUITAN HOSPITAL, CAPITAL MEDICAL UNIVERSITY