附表1　FZX-0901-0150地块食堂油水分离器明细表

FZX-0901-0150地块食堂油水分离器

序号	项目明细名称	内容描述	单位	数量
1	“▲”全自动隔油提升设备	1.流量：≧40m³/h； 2.水泵功率/电压：3.0Kw*2/380V 3.总功率：≦12Kw 4.外形参考尺寸：3900*2350*2030mm 5.除渣箱参考尺寸：1060*690*1900mm 6.隔油箱参考尺寸：Φ700mm*4 7.强排箱参考尺寸：900*800*1350mm 8.设备本体采用2.0mm304不锈钢制； 9.设备功能：自动除渣，自动隔油，自动提升； 10.设备包含：1台隔渣箱，4台隔油箱1台提升箱,2台提升泵； 11.设备控制箱采用PLC控制系统，设备控制系统包含BA通讯接口(干接点形式)。控制箱设有可视显示屏，具备手/自动转换功能； 12.设备包含手动一键式出油和自动出油两种模式，包含电加热； 13.包含除泥返油系统，包含远程监控； 14.设备不含除渣桶称重报警和收油桶称重报警，不含曝气。	台	2
2	球形法兰止回阀	304不锈钢	个	2
3	提升泵闸阀	铸铁	个	2
4	除渣泵闸阀	304不锈钢	个	2
5	进出水口接驳管线	不含主进、出水管线。球磨铸铁/镀锌钢管	m	53.96
6	支吊架	国标槽钢、角钢	Kg	1
7	控制柜电气布线	不含配电柜前主电缆布线。	项	
8	辅料辅件		项	
9	墩布池	参考尺寸：800*500*650mm 1.台面采用304#不锈钢1.5mm厚，台面下用加强筋1.0mm厚加固焊接； 2.立腿Φ38*1.2mm厚，横撑Φ25*1.0mm，带调整脚； 3.带1组摇柄去水连溢水装置。	台	2
10	摇摆龙头	1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理。 2.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3.10″（254mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转。 4.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。 5.通体材质不得检出重金属。	个	2
11	摇柄去水	1.国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽开孔Φ90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹； 3.溢水管开孔Φ50mm溢流管高度350mm； 4.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 5.可拆卸过滤网。	个	2
12	空气净化器	1.功能：杀菌消毒，除臭，设备内置植物液存储箱容量不小于4L；双进、出风循环系统，高效分解处理空间内异味； 2.7″触摸式液晶屏+独立PLC电脑控制；每天工作可设置8个以上不同的时间段，设备可在线实时检测，并能够高清在线显示其浓度值，同时可在7″触摸屏上或者智能手机APP上设定运行参数，并将报警信息传输至手机，实现远程智能控制； 3.设备内置光离子净化模块、臭氧空气净化模块、植物液除臭除味模块； **#4.依据国标GB4706.45-最新版家用电器安全检测要求，在工作温度下的泄漏电流进行测量时，带电部件和连接金属箔的易触及金属部件之间实测值小于0.15mA,需提供具有CMA或CNAS章的权威检测报告；** 5.参考尺寸：528*228*790mm,电源：AC220V，270W。	台	2