

单一来源采购论证会签到表

项目名称：东城区委党校热力站迁移项目

[illegible]

经办人:靳添茹

2020 年 8 月 27 日

单一来源采购论证意见

项目名称：东城区委党校热力站迁移项目

专家论证意见如下：

采购人申请单一来源采购方式的陈述理由客观、合理。由于本项目市政热网属于高温一次水，若发生事故，对人员安全影响较大，故热源管理单位均对设备质量有较高要求，须对一次线及热力站设备进行试用，掌握该设备详细安全运行数据后，方可在市政热网使用；市政热网供热面积较大，热网一次水根据室外温度采用质调节，热力站设备控制信号均接入市政热网控制平台，温度、压力由控制平台统一调控，保证用户供热质量。因以上两点热源管理单位要求一次线及热力站设备须统一由热源管理单位采购。

北京热力市政工程建设有限公司有专业能力和多年经验，具备供热工程为旧有热力站迁移的经验。为了使工作顺利进行，目前只有北京热力市政工程建设有限公司符合要求。根据“中华人民共和国政府采购法”第三十一条第一项只能从唯一供应商处采购的规定，本项目符合以上条款规定，因此建议采用单一来源方式进行采购。

专家签字：

邵祥文 王福海 田旭东

2020年8月27日