

改善办学保障条件-基础设施改造-恒湿恒温及中央空调升级改造

招标文件补遗文件-1

项目编号：11000023210200054260-XM001

采 购 人：中国音乐学院

采购代理机构：北京华林源工程咨询有限公司



2023年11月22日

改善办学保障条件-基础设施改造-恒湿恒温及中央空调升级改造

招标文件补遗文件-1

致各投标单位：

就 2023 年 11 月 10 日发出的《改善办学保障条件-基础设施改造-恒湿恒温及中央空调升级改造》（项目编号：11000023210200054260-XM001）招标文件中内容作出如下补遗，请按照招标文件补遗文件-1 进行投标：

一、技术参数：

原招标文件内容：

第一章 投标邀请

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023 年 11 月 30 日 9 点 00 分（北京时间）。

地点：北京市石景山区古城西街 26 号院中海大厦 CD 座 04 层 01 单元。



第五章 采购需求 第二部分 技术需求

技术规格及要求

序号	货物名称	规格和参数指标	数量	单位
26	电动调节阀执行机构	1. 名称：调节型风阀执行器（5NM） 2. 供电 24Vac，50/60HzA 3. 测量范围：温度 0~50℃湿度 0-100%RH 4. 测量精度：±0.2℃K（25℃时）湿度±5%RH 5. 输出信号：温度为 NTC20K 热敏电阻，湿度为 DC 4~20mA 或 0~10V。 6. 扭矩不低于 5NM 7. 其他：含调试，具体规格参数详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求	522	个

现更正为：

第一章 投标邀请

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023 年 12 月 08 日 9 点 00 分（北京时间）。

地点：北京市石景山区古城西街 26 号院中海大厦 CD 座 04 层 01 单元。

第五章 采购需求 第二部分 技术需求

技术规格及要求

序号	货物名称	规格和参数指标	数量	单位
26	电动调节阀执行机构	1. 名称：调节型风阀执行器（5NM） 2. 供电 24Vac，50/60HzA 3. 扭矩不低于 5NM 4. 其他：含调试，具体规格参数详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求	522	个

二、其他问题：

- 1、加湿器和空气净化器安装在空调机组里面，机组空段的内径尺寸，改造工程，需要按照现场现状实际情况测量定做。
- 2、采购需求清单技术规格及要求内 86、87 空气净化器为房间风机盘管配套使用，风量不小于 800m³/h。
- 3、VRV 多联机外机室外机 32 套，改造工程，具体型号需要按照现场现状实际情况。
- 4、新风机组或组合式空调机组与控制柜间的线缆再清单中没有描述，此部分报价包含在控制柜的报价中。

相关修改按此执行，其余不变，特此通知！



附件：确认回执

确认回执

北京华林源工程咨询有限公司：

贵公司发来的《改善办学保障条件-基础设施改造-恒湿恒温及中央空调升级改造招标补遗文件-1》（共3页）我公司已收到。该通知内容清楚，字迹清楚，我公司有充分时间对相关要求做出响应，并对相关要求全部予以承认，如在响应过程中有任何误解和忽略而导致的损失，由我公司自行负责并不会就此原因投诉，特此声明！

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

（请投标人填写完整并加盖公章，返回采购代理机构邮箱：hualinyuanzb@163.com）