

关于“北京朝阳医院三院区污水站部分设备采购项目” 招标文件变更通知

致各投标人：

中招国际招标有限公司受首都医科大学附属北京朝阳医院委托，就“北京朝阳医院三院区污水站部分设备采购项目”招标文件进行变更：

1、原招标文件第五章 采购需求 （五）货物技术规格具体要求、（3）产品配置清单变更为：

序号	名称	规格、参数	单位	数量	院区
1	智能型电磁流量计	规格为DN150，一体式，钛电极，带不锈钢接地环，橡胶衬里，220V供电，4-20mA,1.0MPa,防水等级IP65。具体要求满足环境保护产品技术要求电磁管道流量计（HJ/T 367-2007）	套	2	常营
2	数据采集仪	满足中国环境监测总站《数据采集传输仪适用性检测合格名录》要求，满足污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求（HJ 477—2009）	套	1	常营
3	进水阀门	DN500，手动加长杆（井深：4500mm），材质为铸铁。	套	2	本部
4	机械格栅	回转式（宽度400mm,深度4500mm,1.1kw，间隙3mm）	台	2	本部
5	调节池水泵	80WQ60-13-4，口径80mm，流量:60m³/h，扬程:13m，功率:4kw。	套	4	本部
6	曝气管	PVC-U 给水管 DN65 型 80 米；PVC-U 给水管 DN20 型 40 米	米	120	本部
7	曝气头（器）	Φ215 型，微孔（含支架、管路）	个	90	本部
8	生物填料	Φ150 2000mm含支架	m³	120	本部
9	加药管	PVC-U 给水管 DN25 型	米	120	本部
10	不锈钢井盖	SS304 型，1300*1300mm（地上）	个	15	石景山
11	排气管	DN200（弯头，地上）	根	8	石景山
12	曝气管道	PVC-U 给水管 DN65 型 50 米；PVC-U 给水管 DN20 型 20 米	米	70	石景山
13	曝气器	Φ215 型微孔（含支架、管路）	个	60	石景山
14	鼓风机	罗茨鼓风机，口径80mm，风量2.57m³/min，功率7.5kw,压力6000mmAq。	台	3	石景山
15	毛发聚集器	不锈钢材质，口径为DN200	台	4	石景山
16	电动阀	DN200（现场已有PLC控制柜），材质要求为不锈钢。	个	6	石景山
17	对夹式蝶阀	PVC 材质，DN65，法兰式连接	个	14	石景山

18	手动阀	PVC 材质蝶阀，DN200，法兰式连接	个	6	石景山
19	手动阀	PVC 材质蝶阀，DN50，法兰式连接	个	4	石景山
20	机械格栅	回转式（宽度 300mm，深度 10000mm，0.75kw，间隙 3mm）。	台	2	石景山
21	自吸泵	ZW40-15-15，口径 40mm，流量:15m³/h，扬程:15m，功率:3kw。	台	1	石景山
22	潜水泵	50WQC20-15-1.5，口径 50mm，流量:20m³/h,扬程:15m,功率:1.5kw。	台	4	石景山

2、原招标文件投标截止时间、开标时间变更为：2024 年 9 月 4 日 14 点 00 分（北京时间）。

请于接收本通知后及时确认。

中招国际招标有限公司

2024 年 8 月 20 日

联系人：范君、曹武宁 电 话：010-62108235 传 真：010-62108074

确 认 函

主题：变更通知回执，我公司确认已收到中招国际招标有限公司关于北京朝阳医院三院区污水站部分设备采购项目”变更通知

投标人（公司名称，并加盖公章）：			
确认该通知并能及时参加投标	口是 口否		
联系人		手 机	
电 话		传 真	