通州支线备品备件—PCCP 管道购置项目
单一来源采购专家评审意见

2017 年 12 月 8 日，北京市南水北调东干渠管理处组织召开了通州支线备品备件—PCCP 管道购置项目单一来源采购专家评审会，参加会议的有特邀专家（名单附后）。会议听取了北京市南水北调东干渠管理处关于通州支线备品备件—PCCP 管道购置项目相关情况的汇报，经认真讨论，形成专家意见如下：

1、通州支线主要包括 9.2 公里 DN1800PCCP 管道，至今已运行 1 年，是通州水厂的最重要水源，为提高工程应急保障能力，采购 PCCP 管道备品备件是必要的。

2、北京韩建河山管业股份有限公司是一家多年从事 PCCP 管道制造的公司，是通州支线工程的管道标参建单位之一，该公司已为南水北调中线干线 PCCP 管道工程提供了带滑动接头的钢结构替换管等备品备件，拥有较为丰富的技术经验。

3、该公司拥有“带滑动接头的钢结构替换管”发明专利（专利号：2012103105044），采购此产品符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购”的规定，可以采用单一来源采购方式进行采购。

专家组：

2017 年 12 月 8 日

评审专家一览表

序号	姓名	单位	职称	联系方式	备注
1	黄河	北京水务建设管理中心	高工	13910885506	
2	杨进新	北京市水利规划设计研究院	教高	13693695902	
3	吕艺生	华北水利水电大学	高工	13910059439	
4	娄鹏	北京中水科工程总公司	高工	13611000822	
5	曹雪平	北京中兴新世纪工程造价咨询有限公司	高工	13511071207	